

IZS-ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"

VIA CAMPO BOARIO
64100 - TERAMO

NUOVO REPARTO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI (AREA EX MATTATOIO)

PROGETTO DEFINITIVO OPERE EDILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE E FORNITURE

VOL. 2806D-07

| | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1 | OTT. 2014 | EMISSIONE PER APPALTO | R.B. | L.O.+P.P. | L.O. |
| 0 | DIC. 2013 | EMISSIONE FINALE PER COMMITTENTE | R.B. | L.O.+P.P. | L.O. |
| Rev. n. | Data | Descrizione | Redatto | Progettista | Approvato |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La presente sezione tratta i capitoli sotto riportati:

PREMESSA

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

PREMESSA

- 1) Le descrizioni delle opere riportate nel presente elaborato devono ritenersi completate da quelle contenute negli elaborati progettuali, elencati nel Vol. 2806D-00, che costituiscono parte integrante dei documenti d'Appalto.

In caso di difformità ed incongruenze tra i vari documenti, prevarranno i dati tecnici contenuti negli elaborati grafici ed a seguire, in ordine decrescente, il presente documento (Vol. 2806D-07), i Disciplinari Tecnici (Vol. 2806D-04.1, 04.2, 04.3) e le Relazioni Tecniche (Vol. 2806D-01, 02)

- 2) I prezzi unitari dell'elenco che segue sono intesi come riferiti alla fornitura di materiali ed all'esecuzione di opere secondo le prescrizioni generali e particolari che sono contenute nel Capitolato Speciale, nelle Relazioni e nei Disciplinari Tecnici per la fornitura delle opere edili ed impianti.

I prezzi unitari sono opere e lavorazioni misurate in opera, comprensivi quindi di forniture dei materiali, prestazioni di mano d'opera, accessori e quanto altro occorrente per dare agli impianti completi e funzionanti.

I prezzi esposti nell'elenco sono compresi anche di assistenze alla posa degli impianti e comprendono pertanto gli oneri per:

- movimentazione di materiali, dei manufatti e delle apparecchiature, dal ricevimento in cantiere alla presentazione a piè d'opera
- impiego di macchine ed attrezzature di cantiere di normale dotazione
- uso ed eventuale esecuzione di opere provvisorie (trattelli, scale ed eventuali ponteggi occorrenti)
- fornitura di materiale di consumo
- assistenze murarie

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI, IMPIANTI TECNOLOGICI, IMPIANTI ANTINCENDIO
E SICUREZZA, IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI**

| SEZ. | DESCRIZIONE | | | PREZZO TOTALE LAVORAZIONI | COSTO TOTALE SICUREZZA | COSTO TOTALE MANO D'OPERA |
|------|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A. | OPERE EDILI | | | 377.434,09 | 7.821,28 | 98.374,77 |
| B. | IMPIANTI MECCANICI E FARMACEUTICI | | | 916.357,00 | 14.084,40 | 82.417,40 |
| C. | IMPIANTI ELETTRICI | | | 184.877,51 | 4.180,13 | 36.647,64 |
| | TOTALE GENERALE | | Euro | 1.478.668,60 | 26.085,80 | 217.439,81 |

| SEZ. | DESCRIZIONE | Prezzo totale lavorazioni | Costo totale sicurezza | Costo totale mano d'opera |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| A | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI <u>RIEPILOGO SEZIONE A</u> | | | |
| A.1 | DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI | 14.890,15 | 450,12 | 6.972,89 |
| A.2 | SCAVI E REINTERRI | 12.606,56 | 380,54 | 6.277,23 |
| A.3 | MASSETTI E SOTTOFONDI | 12.793,23 | 310,86 | 5.712,70 |
| A.4 | POZZETTI IMPIANTISTICI | 7.511,28 | 231,05 | 1.662,00 |
| A.5 | STRUTTURE | 14.218,83 | 548,26 | 3.032,12 |
| A.6 | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI | 9.317,86 | 263,33 | 3.263,54 |
| A.7 | MURATURE, INTONACI, RASATURE | 5.258,53 | 134,25 | 3.065,76 |
| A.8 | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO | 26.609,88 | 551,77 | 10.182,93 |
| A.9 | PARETI, CONTROSOFFITTI E FINITURE FARMACEUTICHE | 198.080,14 | 3.459,05 | 37.251,73 |
| A.10 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC | 73.272,64 | 1.440,46 | 20.109,57 |
| A.11 | VARIE | 2.874,99 | 51,60 | 844,30 |
| | TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | 377.434,09 | 7.821,28 | 98.374,77 |

| SEZ. | DESCRIZIONE | | Prezzo totale lavorazioni | Costo totale sicurezza | Costo totale mano d'opera |
|-------------|--|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| B | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI, IDRICO-SANITARI, DI SICUREZZA PERSONALE ED ANTINCENDIO PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO <u>RIEPILOGO SEZIONE B</u> | | | | |
| B.1 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE DELL'ARIA PER USO TECNOLOGICO | | 169.362,08 | 3.859,65 | 12.523,63 |
| B.2 | CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E RETI DISTRIBUZIONE FLUIDI PER USO TECNOLOGICO | | 125.360,00 | 2.534,49 | 7.941,90 |
| B.3 | APPARECCHIATURE ED IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI SICUREZZA PERSONALE, RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO ED ACCUMULO ACQUE FOGNARIE INDUSTRIALI | | 104.470,65 | 1.942,87 | 16.060,35 |
| B.4 | IMPIANTO PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO | | 1.280,50 | 10,40 | 329,17 |
| B.5 | IMPIANTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE FLUIDI AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | | 326.717,80 | 2.497,29 | 25.594,06 |
| B.6 | IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | | 73.254,16 | 1.307,56 | 10.075,14 |
| B.7 | STRUMENTAZIONE DI MISURA PASSIVA PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO NON FORNITA DAI COSTRUTTORI DI APPARECCHIATURE | | 9.887,40 | 171,27 | 252,03 |
| B.8 | REGOLAZIONE AUTOMATICA DEGLI IMPIANTI PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO | | 98.914,41 | 1.641,09 | 4.241,69 |
| B.9 | ASSISTENZA INTEGRATIVA OPERE MURARIE | | 610,00 | 40,68 | 308,69 |
| B.10 | ATTIVITA' DI COMMISSIONING | | 6.500,00 | 79,10 | 5.090,74 |
| | TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI, IDRICO-SANITARI, DI SICUREZZA PERSONALE ED ANTINCENDIO PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO | | 916.357,00 | 14.084,40 | 82.417,40 |

| SEZ. | DESCRIZIONE | Prezzo totale lavorazioni | Costo totale sicurezza | Costo totale mano d'opera |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| C | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI <u>RIEPILOGO SEZIONE C</u> | | | |
| C1 | QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONI PRINCIPALI | € 98.607,61 | € 2.440,94 | € 14.113,64 |
| C2 | DISTRIBUZIONI DI FORZA MOTRICE | € 26.180,38 | € 432,12 | € 9.366,42 |
| C3 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | € 36.601,91 | € 782,70 | € 6.514,51 |
| C4 | IMPIANTI SPECIALI | € 18.322,22 | € 395,14 | € 3.136,29 |
| C5 | ASSISTENZA INTEGRATIVA OPERE MURARIE | € 1.042,43 | € 18,92 | € 886,07 |
| C6 | ONERI PER LA VERIFICA E LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | € 3.016,80 | € 84,75 | € 2.364,86 |
| C7 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA | € 1.106,16 | € 25,56 | € 265,85 |
| | TOTALE IMPIANTI ELETTRICI | € 184.877,51 | € 4.180,13 | € 36.647,64 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.1 | ED.1 | DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI | | | | | | | | |
| A.1.1 | ED.1.1 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.1.a | ED.1.1.a | - Rimozione di infissi in ferro o alluminio | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | 1,75*2,30 | mq | 4,03 | | | | | | |
| | | serramento esterno per formazione nuovo varco accesso edificio | | | | | | | | |
| | | 2,10*2,45 | mq | 5,15 | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | Rimozione reti antinsetto | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | 1,56*3,05 | mq | 4,76 | | | | | | |
| | | 0,80*0,65*2 | mq | 1,04 | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | 10*1,00*0,55 | mq | 5,50 | | | | | | |
| | | totale | mq | 20,47 | | 15,60 | 319,30 | 0,47 | 9,62 | 64,36% |
| A.1.2 | ED.1.2 | Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.2.a | ED.1.2.a | - Rimozioni di porte in ferro o alluminio | | | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | pannello di chiusura | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | 1,95*3,30 locale 3 portone scorrevole | mq | 6,44 | | | | | | |
| | | 2,50*3,30 locale 5 | mq | 8,25 | | | | | | |
| | | 2*0,75*2,10 | mq | 3,15 | | | | | | |
| | | 0,90*2,10 locale 4 | mq | 1,89 | | | | | | |
| | | porta esterna | | | | | | | | |
| | | 1,20*2,10 | mq | 2,52 | | | | | | |
| | | totale | mq | 22,25 | 15,60 | 347,02 | 0,47 | 10,46 | 64,36% | 223,34 |
| A.1.3 | ED.1.3 | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.3.a | ED.1.3.a | - Rimozione di apparecchi igienico sanitari | | | | | | | | |
| | | servizi igienici esistenti | n | 4,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 4,00 | 27,81 | 111,24 | 0,84 | 3,36 | 79,04% | 87,92 |
| A.1.4 | ED.1.4 | Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie. Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| A.1.4.a | ED.1.4.a | - Per gruppo di rubinetti di tipo civili | | | | | | | | |
| | | servizi igienici esistenti | n | 4,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 4,00 | 11,12 | 44,48 | 0,34 | 1,36 | 79,05% | 35,16 |
| A.1.5 | ED.1.5 | Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| A.1.5.a | ED.1.5.a | Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" | | | | | | | | |
| | | servizi igienici esistenti | m | 25,00 | | | | | | |
| | | | m | 25,00 | 5,57 | 139,25 | 0,17 | 4,25 | 78,99% | 109,99 |
| A.1.5.b | ED.1.5.b | Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4" | | | | | | | | |
| | | servizi igienici esistenti | m | 50,00 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | totale | m | 50,00 | 7,66 | 383,00 | 0,23 | 11,50 | 78,98% | 302,49 |
| A.1.6 | ED.1.6 | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.6.a | ED.1.6.a | - Muratura in mattoni pieni | | | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | 2,92*3,10 | mq | 9,05 | | | | | | |
| | | locale 4 | | | | | | | | |
| | | bagni esistenti locale 5 | | | | | | | | |
| | | (5,52+(2,08*2))*3,10 | mq | 30,01 | | | | | | |
| | | spallette porta locale 5 | | | | | | | | |
| | | 2*0,15*2,10 | mq | 0,63 | | | | | | |
| | | totale | mq | 39,69 | 13,90 | 551,69 | 0,42 | 16,67 | 79,06% | 436,17 |
| A.1.7 | ED.1.7 | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.7.a | ED.1.7.a | - Armato di spessore oltre cm 10 | | | | | | | | |
| | | Lavoro eseguito a mano o con altro mezzo manuale. | | | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | spallette in ca | | | | | | | | |
| | | 2*0,25*0,89*4,20 | mc | 1,87 | | | | | | |
| | | totale | mc | 1,87 | 292,47 | 546,63 | 8,83 | 16,50 | 24,54% | 134,14 |
| A.1.8 | ED.1.8 | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.8.1 | ED.1.8.1 | - In muratura di mattoni | | | | | | | | |
| | | demolizione parziali muratura in mattoni | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|----------|---------------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| A.1.9 | ED.1.9 | locale 2 formazione nuovo varco accesso edificio 0,40*1,00*1,70 | mc | 0,68 | 358,41 | 243,72 | 10,82 | 7,36 | 44,67% | 108,87 |
| | | totale | mc | 0,68 | | | | | | |
| | | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| A.1.9.a | ED.1.9.a | - Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. | | | | | | | | |
| A.1.10 | ED.1.10 | pavimento in piastrelle di gres, di ceramica, e simili rimozione pavimentazione in Clinker locale 1 5,75*8,4+0,30*1,56+0,40*1,96 | mq | 49,55 | 17,20 | 852,29 | 0,52 | 25,77 | 78,19% | 666,41 |
| | | totale | mq | 49,55 | | | | | | |
| | | Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| A.1.10.a | ED.1.10.a | - Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili. | | | | | | | | |
| A.1.10 | ED.1.10 | Rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, e simili Rimozione rivestimenti in piastrelle locale 1 30,70*1,90 | mq | 58,33 | 17,20 | 852,29 | 0,52 | 25,77 | 78,19% | 666,41 |
| | | a detrarre per porte e finestre | | | | | | | | |
| | | -1,75*1,90 | mq | -3,33 | | | | | | |
| | | -3*1,81*0,20 | mq | -1,09 | | | | | | |
| | | -1,45*1,90 | mq | -2,76 | | | | | | |
| | | locale 2 56,00*3,00 | mq | 168,00 | | | | | | |
| | | pilastrini 2*2,04*3,00 | mq | 12,24 | | | | | | |
| | | a detrarre: porte, finestre e varchi | | | | | | | | |
| | | -2*2,09*3,00 | mq | -12,54 | | | | | | |
| | | -5*2,10*1,30 | mq | -13,65 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.1.11 | ED.1.11 | -2,00*3,00 | mq | -6,00 | | | | | | |
| | | -1,20*3,00 | mq | -3,60 | | | | | | |
| | | -1,90*3,00 | mq | -5,70 | | | | | | |
| | | totale | mq | 189,91 | | 11,41 | 2.166,92 | 0,34 | 64,57 | 73,71% |
| A.1.11.a | ED.1.11.a | Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| | | - Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali | | | | | | | | |
| | | Rimozioni piastre metalliche attacchi trave a parete locale 2 | | | | | | | | |
| | | 5*0,35*0,60*0,02*7950Kg/mc | kg | 166,95 | | | | | | |
| | | totale | kg | 166,95 | | 0,45 | 75,13 | 0,01 | 1,67 | 48,89% |
| A.1.12 | ED.1.12 | Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| A.1.12.a | ED.1.12.a | - Rimozione di opera di griglia in ferro | | | | | | | | |
| | | Rimozioni grigliati metallici per canaline o pozzetti peso stimato : 35Kg/mq locale 2 | | | | | | | | |
| | | 0,40*(5,56+2,76+2,76+15,83)*35 | kg | 376,74 | | | | | | |
| | | 1,50*1,60*35 | kg | 84,00 | | | | | | |
| | | 1,60*2,00*35 | kg | 112,00 | | | | | | |
| | | totale | kg | 572,74 | | 1,20 | 687,29 | 0,04 | 22,91 | 79,17% |
| A.1.13 | ED.1.13 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Come da specifica tecnica AS1003. | | | | | | | | |
| | | NOTA: prezzo assunto per analogia di lavorazione | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.1.13.a | ED.1.13.a | - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc | | | | | | | | |
| | | Rimozioni canalina portacavi | | | | | | | | |
| | | locale 2 larghezza canalina 50 cm | m | 17,60 | | | | | | |
| | | (16,00+1,60) | | | | | | | | |
| | | locale 3 larghezza canalina 50 cm | m | 8,85 | | | | | | |
| | | 8,85 | | | | | | | | |
| | | totale | m | 26,45 | | 5,71 | | 0,17 | 78,98% | 119,28 |
| A.1.14 | ED.1.14 | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio.Come da specifica tecnica AS1003 | | | | | | | | |
| A.1.14.a | ED.1.14.a | - Non armati di altezza fino a 10 cm. | | | | | | | | |
| | | Demolizione massetto esistente sp. cm 20 | | | | | | | | |
| | | per formazione cunicolo rete fognatura civile | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(8,65+2,25+2,77+4,89+0,86+1,32+0,259) | mq | 12,60 | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | 0,60*3,75 | mq | 2,25 | | | | | | |
| | | per formazione cunicolo rete fognatura industriale | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(12,07+0,92+3,18+2,87) | mq | 11,42 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | 0,40*0,40*3 | mq | 0,48 | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(8,06+6,78+5,35+1,06+2,10+17,1+0,75+8,13+4,44+0,52+0,99+0,52+6,23+13,68+11,09+1,03+0,74+2,97+1,22+2,20+5,47) | mq | 60,26 | | | | | | |
| | | pozzetti PS01/02 | | | | | | | | |
| | | 1,70*1,70*2 | mq | 5,78 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | 0,40*0,40*9 | mq | 1,44 | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(6,05+1,63+1,64) | mq | 5,59 | | | | | | |
| | | pozzetti RCP3 | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|----------|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 0,80*0,80 pozzetti PI/PI+FI 0,40*0,40*1 locale 4 0,60*(3,24+2,41+1,61) pozzetti PI/PI+FI 0,40*0,40*1 locale 5 0,60*(1,09+1,63+8,19+2,20) pozzetti PI/PI+FI 0,40*0,40*4 per formazione nuovi plinti 2*4*0,70*0,70 per rimozione fognatura esistente 25*0,40 | mq | 0,64 | | | | | | |
| | | | mq | 0,16 | | | | | | |
| | | | mq | 4,36 | | | | | | |
| | | | mq | 0,16 | | | | | | |
| | | | mq | 7,87 | | | | | | |
| | | | mq | 0,64 | | | | | | |
| | | | mq | 3,92 | | | | | | |
| | | | mq | 10,00 | | | | | | |
| | | totale | mq | 127,57 | 13,64 | 1.739,99 | 0,41 | 52,30 | 48,31% | 840,59 |
| A.1.14.b | ED.1.14.b | - Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm. | | | | | | | | |
| | | tot. voce precedente | mq | 127,57 | | | | | | |
| | | totale | mq | 127,57 | 17,79 | 2.269,39 | 0,54 | 68,89 | 49,41% | 1.121,30 |
| A.1.15 | ED.1.15 | Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq. | | | | | | | | |
| A.1.15.a | ED.1.15.a | Rimozione di vetri | | | | | | | | |
| | | Rimozione di serramenti esterni e sopraluci per sostituzione 6*(2,10*2,40) + 7*(2,10*0,80) | mq | 42,00 | | | | | | |
| | | totale | mq | 42,00 | 12,51 | 525,42 | 0,38 | 15,96 | 76,82% | 403,63 |
| A.1.16 | ED.1.16 | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. | | | | | | | | |
| A.1.16.a | ED.1.16.a | - Per trasporti fino a 10 km | mc | 100,00 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------|----------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera | | |
| A.1.17 | ED.1.17 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. | totale | mc | 100,00 | 6,22 | 622,00 | 0,19 | 19,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | A.1.17.a | ED.1.17.a | C.E.R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | | t | 164,00 | 18,99 | 3.114,36 | 0,57 | 93,48 | |
| | | | | | totale | t | 164,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale A.1 | | | | | | 14.890,15 | | 450,12 | 46,83% | 6.972,89 |
| | | DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI | | | | | | | | | | |
| A.2 | ED.2 | SCAVI E REINTERRI | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | ED.2.1 | Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. Come da specifica tecnica AS1002 | | | | | | | | | | |
| A.2.1.a | ED.2.1.a | - Per profondità fino a 1 m | | | | | | | | | | |
| | | per scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna. | | | | | | | | | | |
| | | per formazione cunicolo rete fognatura civile | | | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | | | |
| | | 0,40*(8,65+2,25+2,77+4,89+0,86+1,32+0,259)*0,40 | mc | 3,36 | | | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | | | |
| | | 0,40*3,75*0,40 | mc | 0,60 | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|-------|---------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | (0,40*0,40*1,00)*3 | mc | 0,48 | | | | | | |
| | | per formazione cunicolo rete fognatura industriale | | | | | | | | |
| | | 0,60*(12,07+0,92+3,18+2,87)*0,40 | mc | 4,57 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | (0,40*0,40*1,00)*1 | mc | 0,16 | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(8,06+6,78+5,35+1,06+2,10+17,1+0,75+8,13+4,44+0,52+0,99+0,52+6,23+13,68+11,09+1,03+0,74+2,97+1,22+2,20+5,47)*0,40 | mc | 24,10 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | (0,40*0,40*1,00)*9 | mc | 1,44 | | | | | | |
| | | pozzetti PS01/02 | | | | | | | | |
| | | (1,70*1,70*1,70)*2 | mc | 9,83 | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(6,05+1,63+1,64)*0,40 | mc | 2,24 | | | | | | |
| | | pozzetti RCP3 | | | | | | | | |
| | | 0,70*0,70*0,70 | mc | 0,34 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | (0,40*0,40*1,00)*1 | mc | 0,16 | | | | | | |
| | | locale 4 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(3,24+2,41+1,61)*0,40 | mc | 1,74 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | (0,40*0,40*1,00)*1 | mc | 0,16 | | | | | | |
| | | locale 5 | | | | | | | | |
| | | 0,60*(1,09+1,63+8,19+2,20)*0,40 | mc | 3,15 | | | | | | |
| | | pozzetti PI/PI+FI | | | | | | | | |
| | | (0,40*0,40*1,00)*4 | mc | 0,64 | | | | | | |
| | | pozzetti PPC esterni | | | | | | | | |
| | | (0,70*0,70*1,10)*2 | mc | 1,08 | | | | | | |
| | | per formazione nuovi plinti | | | | | | | | |
| | | 4*0,70*0,70*0,50 | mc | 0,98 | | | | | | |
| | | per formazione nuovi plinti locale ingresso | | | | | | | | |
| | | 4*0,70*0,70*0,50 | mc | 0,98 | | | | | | |
| | | per rampa di accesso | | | | | | | | |
| | | 1,20*3,25*0,30 | mc | 1,17 | | | | | | |
| | | per rimozione fognatura esistente | | | | | | | | |
| | | 25,00*0,40*0,40 | mc | 4,00 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | per allacciamenti esterni fognatura industriale 0,40*0,80*3,50 | mc | 1,12 | | | | | | |
| | | per fognatura civile 0,40*0,80*3,50 | mc | 1,12 | | | | | | |
| | | per basamento serbatoio SA-06 0,20*2,30*5,40 | mc | 2,48 | | | | | | |
| | | totale | mc | 65,90 | 87,78 | 5.784,64 | 2,65 | 174,63 | 68,09% | 3.938,76 |
| A.2.2 | ED.2.2 | Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere. Come da specifica tecnica AS1002 | | | | | | | | |
| A.2.2.a | ED.2.2.a | - Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere. | | | | | | | | |
| | | rinterri per formazione cunicolo rete fognatura civile sezione media del cunicolo 0,40*0,60-area tubo fognatura 0,40*0,60-(0,075*0,075*3,14)=0,222 mq | | | | | | | | |
| | | locale 1 0,222*(8,65+2,25+2,77+4,89+0,86+1,32+0,259) | mc | 4,66 | | | | | | |
| | | locale 3 0,222*3,75 | mc | 0,83 | | | | | | |
| | | per rimozione cunicolo eseguito per rimozione fognatura esistente 25,00*0,40*0,40 | mc | 4,00 | | | | | | |
| | | per formazione cunicolo rete fognatura industriale sezione media del cunicolo 0,40*0,60-area tubo fognatura 0,40*0,60-(0,075*0,075*3,14)=0,222 mq | | | | | | | | |
| | | locale 1 0,222*(12,07+0,92+3,18+2,87) | mc | 4,23 | | | | | | |
| | | locale 2 0,222*(8,06+6,78+5,35+1,06+2,10+17,1+0,75+8,13+4,44+0,52+0,99+0,52+6,23+13,68+11,09+1,03+0,74+2,97+1,22+2,20+5,47) | mc | 22,30 | | | | | | |
| | | pozzetti PS01/02 (1,70*1,40*0,10*4)*2 | mc | 1,90 | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|---------|---------------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | locale 3 0,222*(6,05+1,63+1,64) | mc | 2,07 | | | | | | |
| | | locale 4 0,222*(3,24+2,41+1,61) | mc | 1,61 | | | | | | |
| | | locale 5 0,222*(1,09+1,63+8,19+2,20) | mc | 2,91 | | | | | | |
| | | per rampa di accesso 1,20*3,25*0,30 | mc | 1,17 | | | | | | |
| | | per rinterro scavo per rimozione fognatura esistente 25,00*0,40*0,40 | mc | 4,00 | | | | | | |
| | | rinterro per allacciamenti esterni 0,40*0,80-(0,075*0,075*3,14)=0,302mq | | | | | | | | |
| | | fognatura industriale 3,50*0,302 | mc | 1,06 | | | | | | |
| | | per fognatura civile 3,50*0,302 | mc | 1,06 | | | | | | |
| | | totale | mc | 51,80 | 23,96 | 1.241,03 | 0,72 | 37,29 | 2,09% | 25,94 |
| A.2.3 | ED.2.3 | Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso. Come da specifica tecnica AS1002. | | | | | | | | |
| A.2.3.a | ED.2.3.a | - Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce precedente per rinterri fognatura civile e industriale e rinterri per scavi rimozione fognatura esistente | mc | 51,80 | | | | | | |
| | | totale | mc | 51,80 | 61,15 | 3.167,31 | 1,85 | 95,82 | 31,91% | 1.010,69 |
| A.2.4 | ED.2.4 | Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. | | | | | | | | |
| A.2.4.a | ED.2.4.a | - per profondità fino a 1 m (90x0,4x0,6)m | mc | 21,60 | | | | | | |
| | | totale | mc | 21,60 | 87,78 | 1.896,05 | 2,65 | 57,24 | 68,09% | 1.291,02 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.2.5 | ED.2.5 | Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere | | | | | | | | |
| A.2.5.a | ED.2.5.a | Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere | mc | 21,60 | | | | | | |
| | | | mc | 21,60 | 23,96 | 517,54 | 0,72 | 15,55 | 2,09% | 10,82 |
| | | Totale A.2 | | | | 12.606,56 | | 380,54 | 49,79 % | 6.277,23 |
| | | SCAVI E REINTERRI | | | | | | | | |
| A.3 | ED.3 | MASSETTI E SOTTOFONDI | | | | | | | | |
| A.3.1 | ED.3.1 | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.3.1.a | ED.3.1.a | - 20 N/mm² | | | | | | | | |
| | | Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non inf. 150 cls magro di riempimento locale 1 | | | | | | | | |
| | | cunetta da riempire | | | | | | | | |
| | | 0,20*0,20*3,14*0,5*(12,62+12,11) | mc | 1,55 | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | canaline di drenaggio esistenti | | | | | | | | |
| | | 0,40*(5,56+2,76+2,76+15,83)*0,40 | mc | 4,31 | | | | | | |
| | | 1,50*1,60*0,25 | mc | 0,60 | | | | | | |
| | | 1,60*2,00*0,25 | mc | 0,80 | | | | | | |
| | | totale | mc | 7,26 | 124,63 | 904,64 | 3,80 | 27,58 | 6,34% | 57,35 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera | |
| A.3.2 | ED.3.2 | Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie. Come da specifica tecnica AS1011 | | | | | | | | | |
| A.3.2.a | ED.3.2.a | - Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali | | | | | | | | | |
| | | lisciatura pavimentazione esistente per preparazione fondo impermeabilizzazione locale 1 | mq | 57,15 | | | | | | | |
| | | locale 2 | mq | 189,81 | | | | | | | |
| | | zona ex servizi igienici | mq | 12,32 | | | | | | | |
| | | locale 3 | mq | 29,25 | | | | | | | |
| | | locale 4 | mq | 31,72 | | | | | | | |
| | | zona B19 | mq | 11,07 | | | | | | | |
| | | totale | mq | 331,32 | | 11,95 | 3.959,27 | 0,27 | 89,46 | 62,07% | 2.457,52 |
| A.3.3 | ED.3.3 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | | |
| A.3.3.a | ED.3.3.a | - Spessore non inferiore a 4 cm | | | | | | | | | |
| | | tot. mq voce lisciatura di preparazione fondo x spessore sottofondo | mq | 331,32 | | | | | | | |
| | | totale | mq | 331,32 | | 14,92 | 4.943,29 | 0,33 | 109,34 | 51,76% | 2.558,65 |
| A.3.3.b | ED.3.3.b | - Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm. | | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce precedente x 3 cm | mq | 993,96 | | | | | | | |
| | | totale | mq | 993,96 | | 1,29 | 1.282,21 | 0,03 | 29,82 | 10,77% | 138,09 |
| A.3.4 | ED.3.4 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Come da specifica tecnica AS1006. | | | | | | | | | |
| A.3.4.a | ED.3.4.a | - Rete in acciaio elettrosaldato | | | | | | | | | |
| | | per massetto armato su tutta la superficie di intervento | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | tot. mq voce lisciatura di preparazione fondo x incidenza kg/mq rete elettrosaldata incidenza rete $\varnothing 5/15 \times 15 = 2,10 \text{ kg/mq}$ sovrapposizioni incidenza da aggiungere/mq) $0,40 \times (3,00 + 1,60) \times 2,10 \text{ kg/mq} / 3,00 \times 2,00 =$ $3,86 \text{ kg} / 3,00 \times 2,00 = 0,65 \text{ kg/mq}$ tot. $2,10 + 0,65 = 2,75 \text{ kg/mq}$ | | | | | | | | |
| | | totale | kg | 911,13 | | 1,87 | | 0,06 | | |
| | | | kg | 911,13 | | | | 54,67 | 29,41% | 501,09 |
| | | Totale A.3 | | | | 12.793,23 | | 310,86 | 44,65 % | 5.712,70 |
| | | MASSETTI E SOTTOFONDI | | | | | | | | |
| A.4 | ED.4 | POZZETTI IMPIANTISTICI | | | | | | | | |
| A.4.1 | ED.4.1 | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica seguente. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.4.1.a | ED.4.1.a | - 15 N/mm ² | | | | | | | | |
| | | Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non inf. 150 per regolarizzazione e pulizia fondo fondo pozzetti sp. cm 10 locale 2 pozzetti PS01/02 $(1,80 \times 1,80 \times 0,10) \times 2$ RCP3 $0,10 \times 0,80 \times 0,80$ RCP1 $0,10 \times 0,80 \times 0,80$ PPC $0,10 \times 0,80 \times 0,80$ | mc | 0,65 | | | | | | |
| | | | mc | 0,06 | | | | | | |
| | | | mc | 0,06 | | | | | | |
| | | | mc | 0,06 | | | | | | |
| | | totale | mc | 0,84 | 120,82 | 101,49 | 3,69 | 3,10 | 6,54% | 6,64 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.4.2 | ED.4.2 | Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.4.2.a | ED.4.2.a | Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³) con Rck 300 Kg/cmq. pozzetti PS01/02 ((1,30*1,60*0,10*4)+(1,60*1,60*0,10)+(1,70*1,70*0,10))*2 pozzetto P09 0,10*1,00*4*1,60 inghisaggio pozzetti PI/PI+FI (0,40*0,50*1,00*4)*18 formazione massetto armato su scavo e rinterro per formazione fognatura civile e industriale tot. mq q.tà taglio massetto di pavimentazione esistente nella relativa voce x sp.10 | mc | 2,75 | | | | | | |
| | | | mc | 0,64 | | | | | | |
| | | | mc | 14,40 | | | | | | |
| | | | mc | 12,76 | | | | | | |
| | | totale | mc | 30,55 | 133,53 | 4.079,41 | 4,07 | 124,34 | 5,92% | 241,50 |
| A.4.3 | ED.4.3 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.4.3.a | ED.4.3.a | - Per opere di fondazione Per muri di sostegno e fondazioni. casseri per sponde pozzetti PS01/02 ((1,60*1,60*4)+(1,40*1,40*4))*2 | mq | 36,16 | | | | | | |
| | | totale | mq | 36,16 | 27,14 | 981,38 | 0,83 | 30,01 | 70,12% | 688,15 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.4.4 | ED.4.4 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Come da specifica tecnica AS1006 | | | | | | | | |
| A.4.4.a | ED.4.4.a | - Rete in acciaio elettrosaldata | | | | | | | | |
| | | massetto armato sopra scavo e rinterro fognatura civile | | | | | | | | |
| | | tot. mq q.tà voce relativa x incidenza rete elettrosaldata ø8/15x15 =5,37 kg/mq | kg | 152,23 | | | | | | |
| | | massetto armato sopra copertura cunicoli impiantistici fognatura industriale | | | | | | | | |
| | | tot. mq q.tà voce relativa x incidenza rete elettrosaldata ø8/15x15 =5,37 kg/mq | kg | 605,28 | | | | | | |
| | | rete per armatura sponde gettate in opera per pozzetti fognatura industriale | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà mq casseri per getto sponde x incidenza rete elettrosaldata ø8/15x15= 5,37 kg/mq | | | | | | | | |
| | | 5,37*36,00 | kg | 193,32 | | | | | | |
| | | risolto rete elettrosaldata sul fondo dei pozzetti | | | | | | | | |
| | | mq x 5,37 kg/mq incidenza rete | | | | | | | | |
| | | pozzetti PS01/02 | | | | | | | | |
| | | (1,60*1,60*5,37)*2 | kg | 27,49 | | | | | | |
| | | totale | kg | 978,33 | | 1,87 | 1.829,48 | 0,06 | 58,70 | 29,41% |
| A.4.5 | ED.4.5 | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo | | | | | | | | |
| A.4.5.a | ED.4.5.a | 60x60x60 cm | n | 3 | 79,44 | 238,32 | 2,30 | 6,90 | 34,60% | 82,46 |
| A.4.6 | ED.4.6 | Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo | | | | | | | | |
| A.4.6.a | ED.4.6.a | 60x60 cm (x 40 cm) | n | 1 | 281,20 | 281,20 | 8,00 | 8,00 | 37,41% | 105,20 |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| Totale A.4 | | | | | | 7.511,28 | | 231,05 | 22,13 % | 1.662,00 |
| POZZETTI IMPIANTISTICI | | | | | | | | | | |
| A.5 | ED.5 | STRUTTURE | | | | | | | | |
| A.5.1 | ED.5.1 | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica seguente. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.5.1.a | ED.5.1.a | - 20 N/mm² | | | | | | | | |
| | | Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non inf. 150 | | | | | | | | |
| | | cls magro | | | | | | | | |
| | | per rampa di accesso | mc | 0,39 | | | | | | |
| | | 1,20*3,25*0,10 | | | | | | | | |
| | | per basamento serbatoio SA-06 | mc | 1,24 | | | | | | |
| | | 0,10*2,30*5,40 | | | | | | | | |
| | | totale | mc | 1,63 | 124,63 | 203,40 | 3,80 | 6,20 | 6,34% | 12,90 |
| A.5.2 | ED.5.2 | Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.5.2.a | ED.5.2.a | - Classe resistenza 30/37 classi esposizione XF2-XF3 (rapporto A/C max 0,50 dosaggio cemento min 340 kg/m³ cont. aria min 4%) | | | | | | | | |
| | | per muri di sostegno e fondazioni. Rck 300 | | | | | | | | |
| | | plinti per appoggio strutture poste in copertura | | | | | | | | |
| | | 7*4*0,30*0,30*0,30 | mc | 0,76 | | | | | | |
| | | per rampa di accesso | | | | | | | | |
| | | 1,20*3,25*0,40(getto medio) | mc | 1,56 | | | | | | |
| | | per basamento serbatoio SA-06 | | | | | | | | |
| | | 0,20*2,10*5,20 | mc | 2,18 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.5.3 | ED.5.3 | per selle serbatoio SA-06 (0,15*1,45*0,40+0,15*((0,75*0,40)/2)*2)*2 | mc | 0,26 | 143,77 | 684,92 | 4,38 | 20,87 | 5,49% | 37,60 |
| | | totale | | 4,76 | | | | | | |
| | | Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| | | Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza meccanica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. | | | | | | | | |
| A.5.3.a | ED.5.3.a | per appoggio strutture poste in copertura 28*(0,2*0,2*0,3)*2000 kg/mc | kg | 672,00 | 1,45 | 974,40 | 0,04 | 26,88 | | |
| | | totale | | 672,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A.5.4 | ED.5.4 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Come da specifica tecnica AS1006 | kg | | 1,54 | 215,11 | 0,05 | 6,98 | 35,71% | 76,81 |
| | | - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio | | | | | | | | |
| | | ad adherenza migliorata Fe B44K | | | | | | | | |
| | | plinti per appoggio strutture poste in copertura n. 28*(0,30*0,30*0,20*60 Kg/mc) | | 30,24 | | | | | | |
| A.5.4.a | ED.5.4.a | per rampa di accesso | kg | 93,60 | 1,54 | 215,11 | 0,05 | 6,98 | 35,71% | 76,81 |
| | | tot. Q.tà mc di cls per x 60 kg/mc acciaio | | | | | | | | |
| | | per selle serbatoio SA-06 (0,15*1,45*0,40+0,15*((0,75*0,40)/2)*2)*2*60 Kg/mc | | 15,84 | | | | | | |
| | | totale | | 139,68 | | | | | | |
| A.5.5 | ED.5.5 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Come da specifica tecnica AS1006 | kg | | 1,54 | 215,11 | 0,05 | 6,98 | 35,71% | 76,81 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.5.5.a | ED.5.5.a | - Rete in acciaio elettrosaldata doppia rete basamento serbatoio SA-06 ø8/15x15 =5,37 kg/mq (2,10*5,20)*2*5,37 | | | | | | | | |
| | | | kg | 117,28 | | | | | | |
| | | totale | kg | 117,28 | 1,87 | 219,32 | 0,06 | 7,04 | 29,41% | 64,50 |
| A.5.6 | ED.5.6 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.5.6.a | ED.5.6.a | - Per opere di fondazione per muri di sostegno e fondazioni. plinti per appoggio strutture poste in copertura 7*4*0,20*4 | mq | 22,40 | | | | | | |
| | | per rampa di accesso 0,40*(3,25+1,20) | mq | 1,78 | | | | | | |
| | | per basamento serbatoio SA-06 0,20*((2,10*5,20)*2) | mq | 4,37 | | | | | | |
| | | per selle serbatoio SA-06 (((0,15*0,80)*2+(1,45*0,40)*2+((0,75*0,40)/2)*4+((1,20*3,14)/2)*0,15)*2 | mq | 4,57 | | | | | | |
| | | totale | mq | 33,11 | 27,14 | 898,69 | 0,83 | 27,48 | 70,12% | 630,16 |
| A.5.7 | ED.5.7 | Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2. Come da specifica tecnica AS1005 | | | | | | | | |
| A.5.7.a | ED.5.7.a | Collante sintetico epossidico bicomponente, per effettuare riprese di getto con garanzia di adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità plinti per appoggio strutture poste in copertura (1,2 kg*0,3*0,3*4 mm)* n. 28 | | | | | | | | |
| | | | kg | 12,10 | | | | | | |
| | | totale | kg | 12,10 | 25,80 | 312,18 | 0,79 | 9,56 | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.5.8 | ED.5.8 | Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiaccature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi. Come da specifica tecnica AS1008 | | | | | | | | |
| A.5.8.a | ED.5.8.a | - In acciaio S 275 | | | | | | | | |
| | | piastre e tirafondi per ancoraggi strutture metalliche in copertura n° 7*4*12 kg/cad | | | | | | | | |
| | | | kg | 336,00 | | | | | | |
| | | totale | kg | 336,00 | 4,38 | 1.471,68 | 0,18 | 60,48 | 40,87% | 601,48 |
| A.5.9 | ED.5.9 | Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. Come da specifica tecnica AS1008 | | | | | | | | |
| A.5.9.a | ED.5.9.a | - Grigliato pedonabile industriale | | | | | | | | |
| | | grigliato elettrosaldato p= 35 kg/mq ex locale 2 mq 63,02*35 | | | | | | | | |
| | | | kg | 2205,70 | | | | | | |
| | | totale | kg | 2.205,70 | 3,38 | 7.455,27 | 0,14 | 308,80 | 14,20% | 1.058,65 |
| A.5.10 | ED.5.10 | Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiaccature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi. Come da specifica tecnica AS1008 | | | | | | | | |
| A.5.10.a | ED.5.10.a | - In acciaio S 235 | | | | | | | | |
| | | struttura di sostegno per scala di collegamento tra copertura locale tecnico e solaio pedonabile formata da pedate in grigliato elettrofuso angolari metalli per formazione telaio finestre tra zona locale 2 e la soletta di copertura altri locali n° 2 finestre 2,10x0,80 L 50x50x4 peso 3,06 kg/m 2*(2,10+0,80)*2 | kg | 120,00 | | | | | | |
| | | | kg | 35,50 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------|------|------|--------|-------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|----------|---|--|--|--|--|--|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.5.11 | ED.5.11 | Scala di collegamento alla marinara per accesso ai vani tecnici h= 3,50 *25 kg /m | kg | 122,50 | 4,25 | 1.181,48 | 0,18 | 50,04 | 42,12% | 497,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | totale | kg | | | | | | | 278,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte. Come da specifica tecnica AS1008 | | | | | | | | | 4,19 | 135,76 | 0,17 | 5,51 | 11,46% | 15,56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A.5.11.a | ED.5.11.a | | | | | | | | | | | | | - Gradini in grigliato elettroforgiato | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acciaio zincato a caldo. Scala di collegamento tra copertura locale tecnico e solaio pedonabile n° 6 pedate 0,60 x0,30x35 kg/mq | kg | 32,40 | | | | | | | | | | | | | 0,76 | 466,64 | 0,03 | 18,42 | 7,89% | 36,82 | | | | | | | | | | |
| | | | totale | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,40 | | | | | | | | | |
| | | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg. Come da specifica tecnica AS1008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.218,83 | 548,26 | 21,32% | 3.032,12 | | | | | | |
| | | | A.5.12 | ED.5.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza | | | | | |
| | | trattamenti protettivi quantità voce relativa alla realizzazione scala di accesso al vano tecnico e telai quantità voce piastre e tirafondi per ancoraggi strutture metalliche. | kg | 278,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | totale | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kg | 614,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale A.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.6 | ED.6 | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|---------|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| A.6.1 | ED.6.1 | Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Come da specifica tecnica AS1012 | | | | | | | | |
| A.6.1.a | ED.6.1.a | - Spessore 30 mm | | | | | | | | |
| | | totale mq voce lisciatura | | | | | | | | |
| | | | mq | 331,32 | | | | | | |
| | | totale | mq | 331,32 | 11,02 | 3.651,15 | 0,32 | 106,02 | 18,97% | 692,62 |
| A.6.2 | ED.6.2 | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m². Come da specifica tecnica AS1021 | | | | | | | | |
| A.6.2.a | ED.6.2.a | - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili | | | | | | | | |
| | | Primer | | | | | | | | |
| | | totale mq voce lisciatura | mq | 331,32 | | | | | | |
| | | perimetro tutti i locali x risvolti h cm 30 | | | | | | | | |
| | | 0,30*(30,70+55,96+1,60+26,82+32,69) | mq | 44,33 | | | | | | |
| | | per ripristini impermeabilizzazione copertura | | | | | | | | |
| | | quantità stimata | mq | 30,00 | | | | | | |
| | | totale | mq | 405,65 | 1,17 | 474,61 | 0,03 | 12,17 | 47,86% | 227,15 |
| A.6.3 | ED.6.3 | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ≥ 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Come da specifica tecnica AS1021 | | | | | | | | |
| A.6.3.a | ED.6.3.a | - Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm | | | | | | | | |
| | | Spessore mm 4 | | | | | | | | |
| | | totale mq voce lisciatura | mq | 331,32 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.6.4 | ED.6.4 | perimetro tutti i locali x risvolti h cm 30 | mq | 44,33 | | | | | | |
| | | 0,30*(30,70+55,96+1,60+26,82+32,69) | mq | 30,00 | | | | | | |
| | | per ripristini impermeabilizzazione copertura | | | | | | | | |
| | | quantità ipotizzata | | | | | | | | |
| | | totale | mq | 405,65 | 11,54 | 4.681,21 | 0,33 | 133,86 | 47,66% | 2.231,07 |
| | | Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm | | | | | | | | |
| | | Foglio di polietilene | | | | | | | | |
| | | NOTA: in analogia a funzione di separazione | | | | | | | | |
| | | Del peso di 0,300 kg/mq | | | | | | | | |
| | | totale mq voce precedente- ripristini impermeabilizzazione copertura | | | | | | | | |
| A.6.4.a | ED.6.4.a | | mq | 375,65 | | | | | | |
| | | totale | mq | 375,65 | 1,36 | 510,89 | 0,03 | 11,27 | 22,06% | 112,70 |
| | | Totale A.6 | | | | 9.317,86 | | 263,33 | 35,02 % | 3.263,54 |
| | | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI | | | | | | | | |
| A.7 | ED.7 | MURATURE, INTONACI, RASATURE | | | | | | | | |
| A.7.1 | ED.7.1 | Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello spessore superiore a due o più teste con malta idonea. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| A.7.1.a | ED.7.1.a | - Muratura di mattoni semipieni | | | | | | | | |
| | | ricostruzioni murarie | | | | | | | | |
| | | su facciata Nord, locale B06 | mc | 0,31 | | | | | | |
| | | ricostruzione porzione spallette | | | | | | | | |
| | | 0,40*(0,75+0,35)*0,70 | | | | | | | | |
| | | chiusura varco superiore serramento demolito | mc | 1,51 | | | | | | |
| | | 0,40*2,10*1,80 | | | | | | | | |
| | | su facciata Ovest, locale B09 | | | | | | | | |
| | | ricostruzione spallette | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.7.2 | ED.7.2 | 0,20*(0,70+1,00)*4,00 ricostruzione sotto nuovo serramento F1 | mc | 1,36 | | | | | | |
| | | 2*0,40*2,10*1,75 su facciata Sud, locale B10 ricostruzione spallette | mc | 2,94 | | | | | | |
| | | 2*0,55*0,30*3,20 | mc | 1,06 | | | | | | |
| | | totale | mc | 7,18 | | 356,62 | 2.559,11 | 9,17 | 65,80 | 45,61% |
| A.7.2.a | ED.7.2.a | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali. Come da specifica tecnica AS1010. - Con malta bastarda | | | | | | | | |
| A.7.3 | ED.7.3 | Eseguito all'esterno. ricostruzioni murarie su facciata Nord, locale B06 ricostruzione porzione spallette | | | | | | | | |
| | | 2*(0,75+0,35)*0,70 | mq | 1,54 | | | | | | |
| | | chiusura varco superiore serramento demolito | | | | | | | | |
| | | 2*2,10*1,80 su facciata Ovest, locale B09 ricostruzione spallette | mq | 7,56 | | | | | | |
| | | 2*(0,70+1,00)*4,00 ricostruzione sotto nuovo serramento F1 | mq | 13,6 | | | | | | |
| | | 2*2*2,10*1,75 su facciata Sud, locale B10 ricostruzione spallette | mq | 14,7 | | | | | | |
| | | 2*0,55*0,30*3,20 | mq | 7,04 | | | | | | |
| | | totale | mq | 44,44 | | 23,35 | 1.037,67 | 0,60 | 26,66 | 72,24% |
| A.7.3 | ED.7.3 | Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali. Come da specifica tecnica AS1010 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.7.3.a | ED.7.3.a | - Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi a base di cemento tot. q.tà voce rimozioni rivestimenti in i piastrelle | | | | | | | | |
| | | | mq | 189,91 | | | | | | |
| | | totale | mq | 189,91 | 8,75 | 1.661,75 | 0,22 | 41,78 | 69,14% | 1.148,93 |
| | | Totale A.7 | | | | 5.258,53 | | 134,25 | 58,30% | 3.065,76 |
| | | MURATURE, INTONACI, RASATURE | | | | | | | | |
| A.8 | ED.8 | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO | | | | | | | | |
| A.8.1 | ED.8.1 | Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. Come da specifica tecnica AS1004 e per analogia a parete da 12,5 mm con montante da 100x75x100 | | | | | | | | |
| A.8.1.a | ED.8.1.a | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete (tipo M3) locale 1 (1,46+4,78+1,31+1,71+5,61+5,76+2,06+2,08+0,35)*3,90 locale B10/B08 veletta in cartongesso (3,63+1,20)*2,50 chiusura vano con doppia parete locale 4/locale 5 | mq | 97,97 | | | | | | |
| | | | mq | 12,08 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.8.2 | ED.8.2 | 1,37*3,90 | mq | 5,34 | | | | | | |
| | | chiusura vano con doppia parete locale 1/locale 5 | | | | | | | | |
| | | 1,20*2,20 | mq | 2,64 | | | | | | |
| | | PTB14 | | | | | | | | |
| | | 3,73*2,50 | mq | 9,33 | | | | | | |
| | | B08 | | | | | | | | |
| | | 2*0,15*0,15*4,00 | mq | 0,18 | | | | | | |
| | | totale | mq | 127,53 | | | | | | |
| | | Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa. Come da specifica tecnica AS1004 | | | | | | | | |
| | | - Prezzo per analogia a voce 1C.06.560.0050.a per aggiunta di doppia lastra. (tipo M2) | | | | | | | | |
| A.8.3 | ED.8.3 | lastre in cartongesso | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | (6,27+0,55+0,15+2,60+3,88+1,08+2,00)*3,90 | mq | 64,47 | | | | | | |
| | | locale 4 | | | | | | | | |
| A.8.3.a | ED.8.3.a | 4,90*3,90 | mq | 19,11 | | | | | | |
| | | totale | mq | 83,58 | | | | | | |
| | | Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: | | | | | | | | |
| | | - 40 mm | | | | | | | | |
| A.8.3.a | ED.8.3.a | (tipo M2) | | | | | | | | |
| | | isolamento | | | | | | | | |
| A.8.3.a | ED.8.3.a | locale 1 | | | | | | | | |
| | | (6,27+0,55+0,15+2,60+3,88+1,08+2,00)*3,90 | mq | 64,47 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.8.4 | ED.8.4 | locale 4 4,90*3,90 | mq | 19,11 | | | | | | |
| | | totale | mq | 83,58 | 9,48 | 792,31 | 0,08 | 6,69 | 26,89% | 213,05 |
| | | Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa. Come da specifica tecnica AS1004 | | | | | | | | |
| | | - Prezzo per analogia a voce 1C.06.560.0050.a per aggiunta di doppia lastra. (tipo M4) | | | | | | | | |
| | | contropareti senza isolamento | | | | | | | | |
| | | locale 1 | | | | | | | | |
| | | (6,27+3,78+3,75)*3,90 | mq | 53,82 | | | | | | |
| | | 2*0,30*3,50 | mq | 2,10 | | | | | | |
| | | per canalizzazioni verticali | | | | | | | | |
| | | 2*1,00*3,10 | mq | 6,20 | | | | | | |
| A.8.5 | ED.8.5 | 0,50*3,10 | mq | 1,55 | | | | | | |
| | | locale 3 | | | | | | | | |
| | | (4,13+4,95+3,31+3,59+3,74)*3,90 | mq | 76,91 | | | | | | |
| | | locale 4 | | | | | | | | |
| | | 13,97*3,90 | mq | 54,48 | | | | | | |
| | | locale 5 | | | | | | | | |
| | | 18,04*3,90 | mq | 70,36 | | | | | | |
| | | totale | mq | 265,42 | 39,20 | 10.404,35 | 0,63 | 167,21 | 52,05% | 5.415,46 |
| | | Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³. Come da specifica tecnica AS1004 | | | | | | | | |
| | | - Spessore 30 mm | | | | | | | | |
| A.8.5.a | ED.8.5.a | | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|--------------|---------------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Controplaccaggio in cartongesso con isolamento in lana di roccia sp . cm 4 aderente all'intradosso soletta di copertura nota: differenza di spessore compensata con altra voce;costo della doppia lastra computato con altra voce (tipo M5) totale mq voce lisciatura dei seguenti locali locale 1 zona ex servizi igienici locale 3 locale 4 | | | | | | | | |
| | | | mq | 57,15 | | | | | | |
| | | | mq | 12,32 | | | | | | |
| | | | mq | 29,25 | | | | | | |
| | | | mq | 31,72 | | | | | | |
| | | totale | mq | 130,44 | 30,21 | 3.940,59 | 0,88 | 114,79 | 18,93% | 745,95 |
| | | Totale A.8 | | | | 26.609,88 | | 551,77 | 38,27 % | 10.182,93 |
| | | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO | | | | | | | | |
| A.9 | ED.9 | PARETI, CONTROSOFFITTI E FINITURE FARMACEUTICHE | | | | | | | | |
| A.9.1 | ED.9.1 | Pareti | | | | | | | | |
| A.9.1.1 | ED.9.1.1 | Fornitura e posa in opera di pareti farmaceutiche realizzate con pannelli autoportanti rivestiti in laminato plastico con spessore pari a 4 mm in classe uno di reazione al fuoco - Telaio interno in profilati incrociati di alluminio . - La coibentazione é costituita da polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - Lo spessore complessivo del pannello é di circa 45 mm - Per i raccordi di sequenza a scomparsa viene impiegata una nodale in alluminio - La sigillatura verticale, massimo 4 mm di larghezza, é complanare al pannello e viene eseguita con mastice al silicone - Colore a scelta della D.L. - Altezza 3100 mm (tipo M6) (5,80+4,54+6,74+1,98+0,90+2,35+3,10+1,40+1,70+2,46+(3,23*3)+(0,26*2)+1,04+0,67+2,86+5,76)*3,10 per canalizzazioni verticali 1,00*4*3,10 | mq | 159,68 | | | | | | |
| | | | mq | 12,40 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.1.2 | ED.9.1.2 | 2*0,40*2*3,10 | mq | 4,96 | | | | | | |
| | | 0,70*3,10 | mq | 2,17 | | | | | | |
| | | locale B19 | | | | | | | | |
| | | ((2*2,68)+4,23)*2,30 | mq | 22,06 | | | | | | |
| | | velette | | | | | | | | |
| | | locale B18/locale B07 | | | | | | | | |
| | | (2,00+1,00+1,00)*0,80 | mq | 3,20 | | | | | | |
| | | locale B03/locale B04 | | | | | | | | |
| | | 2,20*0,80 | mq | 1,76 | | | | | | |
| | | 0,80*0,60 | mq | 0,48 | | | | | | |
| A.9.1.2 | ED.9.1.2 | Contropareti | | | | | | | | |
| | | tipo M-6 | | | | | | | | |
| | | locale 2 | | | | | | | | |
| | | (8,37+11,31+7,23+6,73+4,70+4,70+6,57)*3,10 | mq | 153,79 | | | | | | |
| | | locale B19 | | | | | | | | |
| | | 4,23*2,30 | mq | 9,73 | | | | | | |
| | | totale | mq | 370,23 | 155,76 | 57.666,71 | 2,83 | 1.047,75 | 19,82% | 11.428,49 |
| | | Rivestimento pilastri e canali realizzato in parete mobile in classe uno di reazione al fuoco | | | | | | | | |
| | | - Completo di profili curvi in alluminio anodizzato naturale o verniciato per verticali | | | | | | | | |
| | | - Colore a scelta della D.L. | | | | | | | | |
| A.9.1.3 | ED.9.1.3 | - Dim. 600 x prof. 600 x h 3100 mm a "L" | | | | | | | | |
| | | - Misurazione vuoto x pieno inclusi i profili. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | locale B07-B03 | mq | 8,00 | | | | | | |
| | | totale | mq | 8,00 | 150,34 | 1.202,72 | 2,73 | 21,84 | 19,84% | 238,58 |
| | | Fornitura e posa di conduit nelle pareti mobili - compreso foro e scatoletta Bticino | | | | | | | | |
| | | 503 per prese elettriche. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | | n | 20,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 20,00 | 41,30 | 826,00 | 0,75 | 15,00 | 20,27% | 167,42 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.1.4 | ED.9.1.4 | Fornitura e posa di sportelli a filo parete, apribili per accesso ai cavedii impianti, realizzati in bilaminato Dim. 600x1200 circa. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | | n | 7,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 7,00 | 102,59 | 718,13 | 1,86 | 13,02 | 19,89% | 142,83 |
| A.9.1.5 | ED.9.1.5 | Fornitura di visiva con vetrocamera, antinfortunistico e anticondensa, posata su parete mobile. - Realizzato con lastre di cristallo stratificato (3 mm - pellicola da 0.38 mm - 3 mm), intercapedine spessore 32 mm, lastre di cristallo stratificato (3 mm - pellicola da 0.38 mm - 3 mm); - Angoli arrotondati con raggio di 100 mm - Assemblaggio su supporto interno d'alluminio contenente sali anticondensa montato su telaio in alluminio, fisso sigillato a filo parete. - il tutto sigillato complanare al pannello per mezzo di silicone Dim. 1400 x 1300 circa .Come da specifica tecnica AS1009 Tipo V-1 Con telaio D3 fisso | | | | | | | | |
| | | | n | 4,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 4,00 | 887,18 | 3.548,72 | 16,10 | 64,40 | 19,76% | 701,09 |
| A.9.1.6 | ED.9.1.6 | Fornitura di visiva con vetrocamera, antinfortunistico e anticondensa, posata su parete mobile. - Realizzato con lastre di cristallo stratificato (3 mm - pellicola da 0.38 mm - 3 mm), intercapedine spessore 32 mm, lastre di cristallo stratificato (3 mm - pellicola da 0.38 mm - 3 mm); - Angoli arrotondati con raggio di 100 mm - Assemblaggio su supporto interno d'alluminio contenente sali anticondensa - La sigillatura, complanare al pannello, avviene per mezzo di silicone Dim. 500x1000. Come da specifica tecnica AS1009 Tipo V-2 Dim. 500 x 1000 mm | | | | | | | | |
| | | | n | 1,00 | | | | | | |
| | | totale | mq | 1,00 | 272,93 | 272,93 | 4,95 | 4,95 | 19,74% | 53,89 |
| A.9.1.7 | ED.9.1.7 | Fornitura e posa di gusce verticali in alluminio anodizzato o verniciato su pareti mobili. Come da specifica tecnica AS1009 locale B03 spigoli pareti | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | 3,00*4 locale B04 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B05 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B06 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B07 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B16 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B17 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B18 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B19 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B20 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 locale B21 spigoli pareti | m | 12,00 | | | | | | |
| | | 3,00*4 totale | m | 12,00 | | | | | | |
| | | | m | 132,00 | 24,39 | 3.219,48 | 0,44 | 58,08 | 19,31% | 621,56 |
| A.9.1.8 | ED.9.1.8 | Fornitura e posa di gusce orizzontali in profilati di alluminio anodizzato o verniciato su pareti mobili. Come da specifica tecnica AS1009 a soffitto | | | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | locale B03 a soffitto 21,58*1 | m | 21,58 | | | | | | |
| | | locale B04 a soffitto 19,18*1 | m | 19,18 | | | | | | |
| | | 16,62*1 | m | 16,62 | | | | | | |
| | | locale B05 a soffitto 12,06*1 | m | 12,06 | | | | | | |
| | | locale B06 a soffitto 5,2*1 | m | 5,20 | | | | | | |
| | | locale B07 a soffitto 30,11*1 | m | 30,11 | | | | | | |
| | | 16,67*1 | m | 16,67 | | | | | | |
| | | 6,96*1 | m | 6,96 | | | | | | |
| | | locale B16 a soffitto 5,51*1 | m | 5,51 | | | | | | |
| | | locale B17 a soffitto 8,99*1 | m | 8,99 | | | | | | |
| | | locale B18 a soffitto 26,41*1 | m | 26,41 | | | | | | |
| | | locale B19 a soffitto 13,76*1 | m | 13,76 | | | | | | |
| | | locale B20 a soffitto 7,20*1 | m | 7,20 | | | | | | |
| | | locale B21 a soffitto 7,57*1 | m | 7,57 | | | | | | |

SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|---------|---------------------------|---|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | totale | m | 197,82 | 24,39 | 4.824,83 | 0,44 | 87,04 | 19,31% | 931,49 |
| A.9.1.9 | ED.9.1.9 | Fornitura e posa di sottogusce orizzontali in PVC preformato su pareti mobili. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | locale B03 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 21,58*1 | m | 21,58 | | | | | | |
| | | locale B04 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 19,18*1 | m | 19,18 | | | | | | |
| | | 16,62*1 | m | 16,62 | | | | | | |
| | | locale B05 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 12,06*1 | m | 12,06 | | | | | | |
| | | locale B06 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 5,2*1 | m | 5,20 | | | | | | |
| | | locale B07 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 30,11*1 | m | 30,11 | | | | | | |
| | | 16,67*1 | m | 16,67 | | | | | | |
| | | 6,96*1 | m | 6,96 | | | | | | |
| | | locale B16 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 5,51*1 | m | 5,51 | | | | | | |
| | | locale B17 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 8,99*1 | m | 8,99 | | | | | | |
| | | locale B18 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 26,41*1 | m | 26,41 | | | | | | |
| | | locale B19 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 13,76*1 | m | 13,76 | | | | | | |
| | | locale B20 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.1.10 | ED.9.1.10 | a pavimento 7,20*1 | m | 7,20 | | | | | | |
| | | locale B21 | | | | | | | | |
| | | a pavimento 7,57*1 | m | 7,57 | | | | | | |
| | | a detrarre vani porta 20,00 | m | -20,00 | | | | | | |
| | | totale | m | 177,82 | 11,49 | 2.043,15 | 0,21 | 37,34 | 22,77% | 465,18 |
| | | Fornitura e posa in opera di ottavi e quarti di sfera in alluminio anodizzato (in vista) o grezzo da ricoprire. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 136,00 | 7,10 | 965,60 | 0,13 | 17,68 | 22,11% | 213,47 |
| | | Fornitura e posa in opera di terminali in alluminio per porte grezzo da ricoprire. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 52,00 | 7,10 | 369,20 | 0,13 | 6,76 | 22,11% | 81,62 |
| | | totale | n | 52,00 | | | | | | |
| A.9.1.12 | ED.9.1.12 | Fornitura e posa in opera di gusce in alluminio grezzo da applicarsi a soffitto per pareti in cartongesso. Come da specifica tecnica AS1009 | | | | | | | | |
| | | a soffitto locale B01 a | | | | | | | | |
| | | a soffitto 12,60 | m | 25,20 | | | | | | |
| | | locale B01 b | | | | | | | | |
| | | a soffitto 9,61 | m | 19,22 | | | | | | |
| | | locale B01 c | | | | | | | | |
| | | a soffitto 5,68 | m | 11,36 | | | | | | |
| | | locale B01 d | | | | | | | | |
| | | a soffitto 8,54 | m | 17,08 | | | | | | |
| | | locale B02 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera | |
| | | a soffitto 18,30 locale B08 | m | 36,60 | | | | | | | |
| | | a soffitto 26,00 locale B09 | m | 26,00 | | | | | | | |
| | | a soffitto 7,35 locale B10 | m | 7,35 | | | | | | | |
| | | a soffitto 13,54 locale B11 | m | 13,54 | | | | | | | |
| | | a soffitto 19,30 locale B12 | m | 19,30 | | | | | | | |
| | | a soffitto 20,24 locale B14 | m | 20,24 | | | | | | | |
| | | a soffitto 12,96 locale B15 | m | 25,92 | | | | | | | |
| | | a soffitto 8,12 | m | 8,12 | | | | | | | |
| | | totale | m | 229,93 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A.9.1.13 | ED.9.1.13 | Fornitura e posa di pannelli di tamponamento delle finestre esistenti e da mantenere, rivestiti in acciaio inox, verso l'esterno. Come da specifica tecnica AS1009 tamponamento delle finestre esistenti, stesso prezzo voce precedente NPS-13 "veletta in acciaio inox". n° 3 serramenti da 180x140 | | | | | | | | | |
| | | | mq | 7,56 | | | | | | | |
| | | totale | mq | 7,56 | 214,33 | 1.620,33 | 3,89 | 29,41 | 19,77% | 320,39 | |
| | | Totale ED.9.1 Pareti | Euro | | | 82.409,85 | | 1.497,54 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.2 | ED.9.2 | Controsoffitti | | | | | | | | |
| A.9.2.1 | ED.9.2.1 | Fornitura e posa in opera di veletta a controsoffitto - Realizzata in pannelli acciaio inox Altezza 1000 mm. Come da specifica tecnica AS1013 h fino 100 cm locale B07 2,00 locale B04 2,90 (1,80+2,10) locale B19/B18 2,0 | m | 2,00 | | | | | | |
| | | | m | 2,9 | | | | | | |
| | | | m | 3,9 | | | | | | |
| | | | m | 2,00 | | | | | | |
| | | totale | m | 10,80 | 170,57 | 1.842,16 | 3,10 | 33,48 | 25,77% | 474,65 |
| A.9.2.2 | ED.9.2.2 | Fornitura e posa in opera di veletta a controsoffitto - Realizzata in laminato plastico Altezza 700 mm. Come da specifica tecnica AS1013 tipo 2 h= 70 cm locale B19/B18 | m | 5,00 | | | | | | |
| | | totale | m | 5,00 | 96,75 | 483,75 | 1,76 | 8,80 | 25,96% | 125,57 |
| A.9.2.3 | ED.9.2.3 | Fornitura e posa di controsoffitto in pannelli metallici - La struttura portante modulare é in alluminio anodizzato naturale o verniciato e le sue dimensioni sono di circa 60 e 50 mm, rispettivamente per la base e per l'altezza - I pannelli sono in alluminio preverniciato piegato sui quattro lati con lastra superiore di cartongesso per coibentazione e sigillati in appoggio alla struttura. - La pendinatura avviene per mezzo di tiranti regolabili - Gli incroci della struttura portante vengono ancorati con squadrette in acciaio zincato - Modulo nominale dim. 600 x 600 mm. - Colore da definirsi - Misurazione vuoto x pieno. tipo 3 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.2.4 | ED.9.2.4 | locale B10 | mq | 9,45 | 141,31 | 1.335,38 | 2,56 | 24,19 | 25,92% | 346,10 |
| | | totale | mq | 9,45 | | | | | | |
| | | Fornitura e posa di controsoffitto in pannelli di laminato plastico - La struttura | | | 141,31 | 14.314,70 | 2,56 | 259,33 | 25,92% | 3.710,01 |
| | | portante modulare é in alluminio | | | | | | | | |
| | | anodizzato naturale o verniciato e le sue dimensioni sono di circa 60 e 50 mm, | | | | | | | | |
| | | rispettivamente per la base e per l'altezza | | | | | | | | |
| | | - I pannelli sono in laminato plastico con spessore pari a circa 20 mm, in classe uno | | | | | | | | |
| | | di reazione al fuoco, fresati sui bordi e sigillati in appoggio a raso alla struttura - La | | | | | | | | |
| | | pendinatura avviene per mezzo di tiranti regolabili. | | | | | | | | |
| | | - Gli incroci della struttura portante vengono | | | | | | | | |
| | | ancorati con squadrette in acciaio zincato | | | | | | | | |
| | | - Modulo nominale dim. 600 x 600 mm | | | | | | | | |
| | | - Colore da definirsi | | | | | | | | |
| | | Misurazione vuoto x pieno. Come da specifica tecnica AS1013 | | | | | | | | |
| | | tipo 2 | | | | | | | | |
| | | locale B01 a | mq | 7,68 | | | | | | |
| | | locale B01 b | mq | 5,29 | | | | | | |
| | | locale B01 c | mq | 1,95 | | | | | | |
| | | locale B01 d | mq | 3,88 | | | | | | |
| | | locale B15 | mq | 4,12 | | | | | | |
| | | locale B08 | mq | 23,27 | | | | | | |
| | | locale B07 | mq | 27,32 | | | | | | |
| | | locale B09 | mq | 3,32 | | | | | | |
| | | locale B15 | mq | 4,12 | | | | | | |
| | | B02 | mq | 20,35 | | | | | | |
| | | totale | mq | 101,30 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.2.5 | ED.9.2.5 | Fornitura in opera di controsoffitto farmaceutico pedonabile realizzato in pannelli con telaio perimetrale e trasversali interni in alluminio, rivestiti superiormente e inferiormente con un foglio di laminato plastico da 4 mm, o con lamiera di acciaio 6/10 rivestita, con struttura portante in alluminio a scomparsa, per un carico accidentale non inferiore a 150kg/mq. - La coibentazione è realizzata con polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - La pendinatura alla struttura portante avviene per mezzo di barre filettate e tiranti regolabili. - La sigillatura, per mezzo di silicone, viene effettuata sia inferiormente sia superiormente - Moduli dei pannelli 1200x2400 o 1280x3000 mm o secondo standard del produttore da approvare da parte della D.L - Fori con telaio di rinforzo conteggiati a parte. - Colore da definirsi - Misurazione vuoto per pieno. Come da specifica tecnica AS1013 tipo 5 locale 2 locale B19 | mq mq totale mq | 156,51 11,07 167,58 | 200,50 | 33.599,79 | 3,64 | 609,99 | 25,83% | 8.680,11 |
| A.9.2.6 | ED.9.2.6 | Formazione di fori nel controsoffitto per filtri e lampade da 600 x 600 mm circa, con rinforzi in alluminio sul perimetro | n totale n | 61,00 61,00 | 58,98 | 3.597,78 | 1,07 | 65,27 | 31,05% | 1.117,03 |
| A.9.2.7 | ED.9.2.7 | Formazione di fori per passaggio tubazioni | n totale n | 50,00 50,00 | 12,92 | 646,00 | 0,23 | 11,50 | 60,74% | 392,40 |
| A.9.2.8 | ED.9.2.8 | Formazione di fori per passaggio canali ventilazione cappe | n totale n | 8,00 8,00 | 29,66 | 237,28 | 0,54 | 4,32 | 37,04% | 87,90 |
| | | Totale ED.9.2 Controsoffitti | Euro | | | 56.056,84 | | 1.016,88 | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.3 | ED.9.3 | Serramenti su pareti in cartongesso e murature | | | | | | | | |
| A.9.3.1 | ED.9.3.1 | Fornitura e posa di porte interne in alluminio e laminato plastico perfettamente sigillate a raso con il filo finito delle pareti - Realizzate con pannello rivestito in laminato plastico con spessore pari a 4 mm in classe uno di reazione al fuoco, colore avorio, bianco o bianco ghiaccio. - Lo stipite é in alluminio anodizzato naturale - La coibentazione é costituita da polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - Lo spessore complessivo della porta é 45 mm - Come da specifica tecnica AS1017 | | | | | | | | |
| A.9.3.1.a | ED.9.3.1.a | tipo P-2 - ad una anta battente Sono inclusi i seguenti accessori: - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in lamiera zincata - Griglia di transito 30 x 60 cm - Elettrocatenaccio - Contatto magnetico per stato porta - Interblocco a due vie - Semaforo di segnalazione 85x210 | n | 2,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 2,00 | 2.408,41 | 4.816,82 | 43,71 | 87,42 | 11,27% | 543,08 |
| A.9.3.1.b | ED.9.3.1.b | tipo P-3 - ad una anta battente Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in lamiera zincata - Griglia di transito 30 x 60 cm 90x210 | n | 1,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 1.344,80 | 1.344,80 | 24,41 | 24,41 | 11,28% | 151,73 |
| A.9.3.1.c | ED.9.3.1.c | tipo P-5 - ad una anta battente | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| ED.9.3.1.d | ED.9.3.1.d | Sono inclusi i seguenti accessori: - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in lamiera zincata 75x210 | n | 4,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 4,00 | 1.039,81 | 4.159,24 | 18,87 | 75,48 | 11,27% | 468,79 |
| | | tipo P-8 - a doppio battente asimmetrico Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Controtelaio in lamiera zincata - Fascia paracolpi inox da ambo le parti - Maniglione antipanico - Segnala di segnalazione porta aperta 90+50x230 | n | 2,00 | | | | | | |
| A.9.3.1.e | ED.9.3.1.e | totale | n | 2,00 | 2.296,16 | 4.592,32 | 41,67 | 83,34 | 11,28% | 517,97 |
| | | tipo P-10 a due ante battenti asimmetriche Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in alluminio anodizzato - Griglia di transito 30 x 60 cm - Fascia paracolpi inox su ciascuna anta 85+55x230 | n | 1,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 2.013,98 | 2.013,98 | 36,55 | 36,55 | 11,27% | 227,07 |
| A.9.3.2 | ED.9.3.2 | Fornitura e posa di porta esterna in acciaio inox e laminato plastico su muratura - Realizzata con pannelli in laminato plastico rivestiti in acciaio inox - Lo stipite é in alluminio anodizzato naturale - Il telaio é realizzato in alluminio - Completo di fascia inferiore in alluminio - La coibentazione é costituita da polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - Lo spessore complessivo della porta é 45 mm - Come da specifica tecnica AS1017 | | | | | | | | |
| A.9.3.2.a | ED.9.3.2.a | tipo P-4 a doppio battente asimmetrico | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.3.2.b | ED.9.3.2.b | Sono inclusi i seguenti accessori: - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e lateral in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in acciaio - Fascia paracolpi inox - Maniglione antipánico - elettrocatenaccio - Contatto magnetico per stato porta - Badge reader - Imbotte esterno in acciaio 90+50x230 | n | 1,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 3.280,93 | 3.280,93 | 59,55 | 59,55 | 11,27% | 369,90 |
| | | tipo P-11 - a doppio battente asimmetrico | | | | | | | | |
| | | Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente Controtelaio in alluminio anodizzato Controtelaio in acciaio - Griglia di transito 30 x 60 cm - Griglia di transito 30 x 100 cm - Fascia paracolpi inox - Fascia paracolpi inox da ambo le parti - Maniglione antipánico Elettrocatenaccio - Contatto magnetico per stato porta - Interblocco a due vie - Interblocco a tre vie - Semaforo di segnalazione 85+55x230 | n | 1,00 | | | | | | |
| A.9.3.2.c | ED.9.3.2.c | totale | n | 1,00 | 3.149,67 | 3.149,67 | 57,16 | 57,16 | 11,28% | 355,25 |
| | | tipo P-13 ad un'anta battente | | | | | | | | |
| | | Sono inclusi i seguenti accessori: - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in acciaio - Griglia di transito 30 x 100 cm - Fascia paracolpi inox da ambo le parti - Contatto magnetico per stato porta - Imbotte esterno in acciaio 130x230 | n | 1,00 | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 2.724,98 | 2.724,98 | 49,46 | 49,46 | 11,27% | 307,12 |
| A.9.3.2.d | ED.9.3.2.d | tipo P-12 -ad un'anta battente | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.3.3 | ED.9.3.3 | Sono inclusi i seguenti accessori: - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in acciaio - Fascia paracolpi inox - Maniglione antipánico - Elettrocatenaccio - Contatto magnetico per stato porta - Semaforo di segnalazione - Imbotte esterno in acciaio 85x200 | n | 1,00 | 3.041,56 | 3.041,56 | 55,20 | 55,20 | 11,27% | 342,70 |
| | | totale | n | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A.9.3.3.a | ED.9.3.3.a | Fornitura e posa di porta esterna in acciaio verniciato o alluminio preverniciato - Realizzata con pannelli in acciaio preverniciato spessore 6/10 o alluminio preverniciato spessore 10/10 - Lo stipite é in alluminio anodizzato naturale, sigillato alla parete per mezzo di mastice al silicone - Il telaio é realizzato in acciaio - La coibentazione é costituita da polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - Lo spessore complessivo della porta é 40 mm minimo - Come da specifica tecnica AS1017 | n | 1,00 | 1.046,26 | 1.046,26 | 18,99 | 18,99 | 11,30% | 118,24 |
| | | totale | n | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A.9.3.3.b | ED.9.3.3.b | tipo P-7 - ad un'anta battente Sono inclusi i seguenti accessori: - Maniglia in resina con anima in acciaio - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Griglia di transito 30 x 60 cm 90x210 | n | 1,00 | 776,64 | 776,64 | 14,09 | 14,09 | 11,25% | 87,37 |
| | | totale | n | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Totale ED.9.3 | | | Euro | | | 30.947,20 | | 561,65 | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | Serramenti su pareti in cartongesso e murature | | | | | | | | |
| A.9.4 | ED.9.4 | Serramenti su pareti farmaceutiche | | | | | | | | |
| A.9.4.1 | ED.9.4.1 | Fornitura e posa di porte interne in alluminio e laminato plastico perfettamente sigillate a raso con il filo finito delle pareti - Realizzate con pannello rivestito in laminato plastico con spessore pari a 4 mm in classe uno di reazione al fuoco, colore avorio, bianco o bianco ghiaccio, - Lo stipite é in alluminio anodizzato naturale - La coibentazione é costituita da polistirene autoestinguente di densità pari a 30 Kg/m3 in classe uno di reazione al fuoco - Lo spessore complessivo della porta é 45 mm - Come da specifica tecnica AS1017 | | | | | | | | |
| A.9.4.1.a | ED.9.4.1.a | tipo P-1 a due ante battenti asimmetriche Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento -Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente maggiore - Controtelaio in alluminio anodizzato - Griglia di transito 30 x 60 cm - Fascia paracolpi inox da ambo le parti 120x229 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 5,00 | 1.900,74 | 9.503,70 | 34,50 | 172,50 | 11,29% | 1.072,56 |
| A.9.4.1.b | ED.9.4.1.b | tipo P-2 ad un'anta battente Sono inclusi i seguenti accessori: -Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida -Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in alluminio - Griglia di transito 30 x 60 cm - Elettrocatenaccio - Contatto magnetico per stato porta - Interblocco a due vie - Semaforo di segnalazione 85x210 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 2,00 | 2.288,74 | 4.577,48 | 41,54 | 83,08 | 11,27% | 515,88 |
| ED.9.4.1.c | ED.9.4.1.c | tipo P-3 ad un'anta battente | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.9.4.1.d | ED.9.4.1.d | Sono inclusi i seguenti accessori: -Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida -Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in alluminio - Griglia di transito 30 x 60 cm 90x210 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 1.344,80 | 1.344,80 | 24,41 | 24,41 | 11,28% | 151,73 |
| | | tipo P-9 a due ante battenti simmetriche | | | | | | | | |
| | | Sono inclusi i seguenti accessori: - Maniglia a leva in acciaio inox -Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Controtelaio in acciaio - Fascia paracolpi inox da ambo le parti 90+90x220 | | | | | | | | |
| A.9.4.1.e | ED.9.4.1.e | totale | n | 1,00 | 1.846,68 | 1.846,68 | 33,52 | 33,52 | 11,28% | 208,23 |
| | | tipo P-10 a due ante battenti asimmetriche | | | | | | | | |
| | | Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - Maniglia a pomolo in acciaio inox - Serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Guarnizioni superiore e laterali in plastica morbida - Chiudiporta regolabile a scomparsa nel traverso superiore del battente - Controtelaio in alluminio anodizzato - Griglia di transito 30 x 60 cm - Fascia paracolpi inox su ciascuna anta 85+55x230 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 2.013,98 | 2.013,98 | 36,55 | 36,55 | 11,27% | 227,07 |
| A.9.4.1.f | ED.9.4.1.f | tipo P-3a ad un'anta battente | | | | | | | | |
| | | Sono inclusi i seguenti accessori: - Visiva da cm 60 x 80, complanare in doppio vetro stratificato antisfondamento - serratura a cilindro passante tipo Yale - 3 cerniere interne inox per ogni anta per apertura a 180° - Controtelaio in lamiera zincata - Fascia paracolpi inox da ambo le parti - Maniglione antipanico - Segnala di segnalazione porta aperta - Griglia di transito 30 x 60 cm 90x210 | | | | | | | | |
| | | totale | n | 1,00 | 1.813,83 | 1.813,83 | 32,92 | 32,92 | 11,28% | 204,57 |
| | | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | Totale ED.9.4 Serramenti su pareti farmaceutiche | Euro | | | 21.100,47 | | 382,98 | | |
| A.9.5 | ED.9.5 | Spese tecniche | | | | | | | | |
| A.9.5.1 | ED.9.5.1 | Concorso spese per elaborazione di rilievi in cantiere, disegni di dettaglio incluse n. 2 sottomissioni per approvazione della D.L. ed elaborazione finale, disegni as-built, certificazioni e documenti | | | | | | | | |
| | | totale a corpo | | 1,00 | 7.565,78 | 7.565,78 | - | - | - | - |
| | | Totale A.9.5 Spese tecniche | Euro | | | 7.565,78 | | | | |
| | | TOTALE SEZ. A.9 PARETI, CONTROSOFFITTI E FINITURE FARMACEUTICHE | Euro | | | 198.080,14 | | 3.459,05 | 18,81 % | 37.251,73 |
| A.10 | ED.10 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC | | | | | | | | |
| A.10.1 | ED.10.1 | Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore medio 4 mm. Come da specifica tecnica AS1015. | | | | | | | | |
| A.10.1.a | ED.10.1.a | - Con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² | | | | | | | | |
| | | locale B01 a | mq | 7,68 | | | | | | |
| | | locale B01 b | mq | 5,29 | | | | | | |
| | | locale B01 c | mq | 1,95 | | | | | | |
| | | locale B01 d | mq | 3,88 | | | | | | |
| | | locale B02 | mq | 20,35 | | | | | | |
| | | locale B03 | mq | 27,92 | | | | | | |
| | | locale B04 | mq | 20,98 | | | | | | |
| | | | mq | 12,01 | | | | | | |
| | | locale B05 | mq | 9,08 | | | | | | |
| | | locale B06 | mq | 1,53 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.10.2 | ED.10.2 | locale B07 | mq | 27,32 | | | | | | |
| | | | mq | 15,27 | | | | | | |
| | | | mq | 2,97 | | | | | | |
| | | locale B08 | mq | 23,27 | | | | | | |
| | | locale B09 | mq | 3,32 | | | | | | |
| | | locale B10 | mq | 9,45 | | | | | | |
| | | locale B11 | mq | 20,15 | | | | | | |
| | | locale B12 | mq | 33,43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | locale B14 | mq | 10,25 | | | | | | |
| | | locale B15 | mq | 4,12 | | | | | | |
| | | locale B16 | mq | 1,86 | | | | | | |
| | | locale B17 | mq | 4,35 | | | | | | |
| | | locale B18 | mq | 34,43 | | | | | | |
| | | locale B19 | mq | 11,07 | | | | | | |
| | | locale B20 | mq | 3,08 | | | | | | |
| | | locale B21 | mq | 3,57 | | | | | | |
| | | totale | mq | 318,58 | 5,19 | 1.653,43 | 0,12 | 38,23 | 42,20% | 697,75 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Rasature di preparazione per la applicazione della pavimentazione in teli di PVC consistente in : carteggiatura , stesura di ancorante al massetto, rasatura incrociata a due mani .Come da specifica tecnica AS1015 | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce relativa a preparazione del supporto per applicazione del pavimento in PVC | mq | 318,58 | | | | | | |
| | | totale | mq | 318,58 | 13,10 | 4.173,40 | 0,24 | 76,46 | 15,98% | 666,72 |
| | | | | | | | | | | |
| A.10.3 | ED.10.3 | Fornitura di pavimento in PVC compatto sp. 2 mm in teli da 2 x 20 m conduttivo inclusa posa con collante acrilico conduttivo e fresatura e saldatura dei teli con apposito cordoncino in PVC. Come da specifica tecnica AS1015 | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce precedente | mq | 318,58 | | | | | | |
| | | totale | mq | 318,58 | 49,44 | 15.750,60 | 0,90 | 286,72 | 14,82% | 2.333,53 |
| | | | | | | | | | | |
| A.10.4 | ED.10.4 | Applicazione di rasatura di raccordo e formazione gusce verticali su pareti in cartongesso in preparazione della posa del rivestimento in PVC. Come da specifica tecnica AS1015 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | a pavimento e/o soffitto perimetro stanze * n 1 o 2 volte n° spigoli stanza per h stanza locale B01 a spigoli pareti 6*2,40 | m | 14,40 | | | | | | |
| | | locale B01 b spigoli pareti 4*2,40 | m | 9,60 | | | | | | |
| | | locale B01 c spigoli pareti 4*2,40 | m | 9,60 | | | | | | |
| | | locale B01 d spigoli pareti 4*2,40 | m | 9,60 | | | | | | |
| | | locale B02 spigoli pareti 6*3,00 | m | 18,00 | | | | | | |
| | | locale B08 spigoli pareti 9*2,40 | m | 21,60 | | | | | | |
| | | locale B09 spigoli pareti 4*2,40 | m | 9,60 | | | | | | |
| | | locale B10 spigoli pareti 6*2,40 | m | 14,40 | | | | | | |
| | | locale B11 spigoli pareti 6*3,80 | m | 22,80 | | | | | | |
| | | locale B12 20,24*2 spigoli pareti 6*3,80 | m | 40,48 | | | | | | |
| | | locale B14 spigoli pareti | m | 22,80 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.10.5 | ED.10.5 | 4*2,30 | m | 9,20 | | | | | | |
| | | locale B15 | | | | | | | | |
| | | spigoli pareti | | | | | | | | |
| | | 4*2,40 | m | 9,60 | | | | | | |
| | | totale | m | 211,68 | 10,49 | 2.220,52 | 0,19 | 40,22 | 29,93% | 664,51 |
| A.10.5 | ED.10.5 | Ulteriore esecuzione di rasatura di supporto e rinforzo sul cartongesso per applicazione del rivestimento murale in teli di PVC compatto. Come da specifica tecnica AS1016 | | | | | | | | |
| | | Stessa q.tà voce successiva | | | | | | | | |
| | | | mq | 454,42 | | | | | | |
| | | totale | mq | 454,42 | 10,49 | 4.766,82 | 0,19 | 86,34 | 29,93% | 1.426,50 |
| A.10.6 | ED.10.6 | Fornitura rivestimento in teli di PVC compatto statico dissipativo sp. 1 mm inclusa posa in opera con collante conduttivo. Come da specifica tecnica AS1016 | | | | | | | | |
| | | pareti stanze | | | | | | | | |
| | | perimetro stanze per h rivestimento prevista | | | | | | | | |
| | | locale B01 a | | | | | | | | |
| | | 12,60*2,40 | mq | 30,24 | | | | | | |
| | | locale B01b | | | | | | | | |
| | | 9,61*2,40 | mq | 23,06 | | | | | | |
| | | locale B01 c | | | | | | | | |
| | | 5,68*2,40 | mq | 13,63 | | | | | | |
| | | locale B01 d | | | | | | | | |
| | | 8,54*2,40 | mq | 20,50 | | | | | | |
| | | locale B02 | | | | | | | | |
| | | 18,3*3,00 | mq | 54,90 | | | | | | |
| | | locale B08 | | | | | | | | |
| | | 26,00*2,40 | mq | 62,40 | | | | | | |
| | | locale B09 | | | | | | | | |
| | | 7,35*2,40 | mq | 17,64 | | | | | | |
| | | locale B10 | | | | | | | | |
| | | 13,54*2,40 | mq | 32,50 | | | | | | |
| | | locale B11 | | | | | | | | |
| | | 19,30*3,80 | mq | 73,34 | | | | | | |
| | | locale B12 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.10.7 | ED.10.7 | 20,24*3,80 | mq | 76,91 | | | | | | |
| | | locale B14 | | | | | | | | |
| | | 12,96*2,30 | mq | 29,81 | | | | | | |
| | | B15 | | | | | | | | |
| A.10.7 | ED.10.7 | 8,12*2,40 | mq | 19,49 | | | | | | |
| | | totale | mq | 454,42 | 45,50 | 20.675,93 | 0,83 | 377,17 | 14,95% | 3.090,76 |
| | | Fresatura e termo-saldatura dei teli di rivestimento in PVC. Come da specifica tecnica AS1016 | | | | | | | | |
| | | Stessa q.tà voce precedente / circa 2m. | m | 230,00 | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | totale | m | 230,00 | 3,56 | 818,80 | 0,06 | 13,80 | 14,70% | 120,34 |
| | | Fornitura e posa di gusce a pavimento in teli di PVC, come la pavimentazione, su sottogusce in alluminio grezzo, già contabilizzate, incluse le saldature. Come da specifica tecnica AS1016 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | locale B03 | | | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 21,58*1 | m | 21,58 | | | | | | |
| | | locale B04 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | 19,18*1 | m | 19,18 | | | | | | |
| | | 16,62*1 | m | 16,62 | | | | | | |
| | | locale B05 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | 12,06*1 | m | 12,06 | | | | | | |
| | | locale B06 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 5,2*1 | m | 5,20 | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | locale B07 | | | | | | | | |
| | | a pavimento | | | | | | | | |
| | | 30,11*1 | m | 30,11 | | | | | | |
| | | 16,67*1 | m | 16,67 | | | | | | |
| A.10.8 | ED.10.8 | 6,96*1 | m | 6,96 | | | | | | |
| | | locale B16 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.10.9 | ED.10.9 | a pavimento 5,51*1 locale B17 | m | 5,51 | | | | | | |
| | | a pavimento 8,99*1 locale B18 | m | 8,99 | | | | | | |
| | | a pavimento 26,41*1 locale B19 | m | 26,41 | | | | | | |
| | | a pavimento 13,76*1 locale B20 | m | 13,76 | | | | | | |
| | | a pavimento 7,20*1 locale B21 | m | 7,20 | | | | | | |
| | | a pavimento 7,57*1 | m | 7,57 | | | | | | |
| | | a detrarre vani porta 20,00 | m | -20,00 | | | | | | |
| | | totale | m | 177,82 | 20,36 | 3.620,42 | 0,37 | 65,79 | 25,70% | 930,35 |
| | | Fornitura e posa di gusce a pavimento in teli di PVC, comprese sottogusce in PVC, incluse le saldature. Come da specifica tecnica AS1016 | | | | | | | | |
| | | locale B01 a a pavimento 12,60 | m | 25,20 | | | | | | |
| | | locale B01 b a pavimento 9,61 | m | 19,22 | | | | | | |
| | | locale B01 c a pavimento 5,68 | m | 11,36 | | | | | | |
| | | locale B01 d a pavimento 8,54 | m | 17,08 | | | | | | |
| | | locale B02 | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | a pavimento 18,30 locale B08 | m | 36,60 | | | | | | |
| | | a pavimento 26,00 locale B09 | m | 26,00 | | | | | | |
| | | a pavimento 7,35 locale B10 | m | 7,35 | | | | | | |
| | | a pavimento 13,54 locale B11 | m | 13,54 | | | | | | |
| | | a pavimento 19,30 locale B12 | m | 19,30 | | | | | | |
| | | a pavimento 20,24 locale B14 | m | 20,24 | | | | | | |
| | | a pavimento 12,96 locale B15 | m | 25,92 | | | | | | |
| | | a pavimento 8,12 a detrarre vani porta | m | 8,12 | | | | | | |
| | | 20,00 | m | -20,00 | | | | | | |
| | | totale | m | 209,93 | 28,23 | 5.926,32 | 0,51 | 107,06 | 25,95% | 1.537,70 |
| A.10.10 | ED.10.10 | Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello | | | | | | | | |
| A.10.10.a | ED.10.10.a | Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio | | | | | | | | |
| | | soffitti | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce relativa al contro placcaggio soffitti + aumento del 15% per risvolti | | | | | | | | |
| | | travi ribassate | mq | 150,01 | | | | | | |
| | | pareti | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | perimetro stanze * h da trattare | | | | | | | | |
| | | locale B01 a | | | | | | | | |
| | | 12,60*1,30 | mq | 16,38 | | | | | | |
| | | locale B01 b | | | | | | | | |
| | | 9,61*1,30 | mq | 12,49 | | | | | | |
| | | locale B01 c | | | | | | | | |
| | | 5,68*1,30 | mq | 7,38 | | | | | | |
| | | locale B01 d | | | | | | | | |
| | | 8,54*1,30 | mq | 11,10 | | | | | | |
| | | locale B02 | | | | | | | | |
| | | 18,3*0,70 | mq | 12,81 | | | | | | |
| | | soffitti struttura esistente nella zona farmaceutica | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce relativa alla superficie locale 2 + aumento del 20% per risvolti travi | | | | | | | | |
| | | ribassate | | | | | | | | |
| | | locale 2 | | 227,77 | | | | | | |
| | | pareti | | | | | | | | |
| | | perimetro del locale 2 per h trattamento(sopra controsoffitti) | | | | | | | | |
| | | 55,96*3,30 | mq | 184,67 | | | | | | |
| | | totale | mq | 622,62 | | 3,99 | 2.484,23 | 0,10 | 62,26 | 60,40% |
| | | | | | | | | | | 1.500,48 |
| A.10.11 | ED.10.11 | Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 8558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metro quadro su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa | | | | | | | | |
| A.10.11.a | ED.10.11.a | Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani | | | | | | | | |
| | | soffitti | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce relativa al contro placcaggio soffitti + aumento del 15% per risvolti travi ribassate | | | | | | | | |
| | | pareti | | | | | | | | |
| | | perimetro stanze * h da trattare | | | | | | | | |
| | | locale B01 a | | | | | | | | |
| | | 12,60*1,30 | mq | 16,38 | | | | | | |
| | | locale B01 b | | | | | | | | |
| | | 9,61*1,30 | mq | 12,49 | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | locale B01 c 5,68*1,30 | mq | 7,38 | | | | | | |
| | | locale B01 d 8,54*1,30 | mq | 11,10 | | | | | | |
| | | locale B02 18,3*0,70 | mq | 12,81 | | | | | | |
| | | soffitti struttura esistente nella zona farmaceutica | | | | | | | | |
| | | tot. Q.tà voce relativa alla superficie locale 2 + aumento del 20% per risvolti travi | | | | | | | | |
| | | ribassate | | | | | | | | |
| | | 3,86kg/ 3,00*2,00=0,65kg/mq | | 227,77 | | | | | | |
| | | pareti | | | | | | | | |
| | | perimetro del locale 2 per h trattamento(sopra controsoffitti) | | | | | | | | |
| | | 55,96*3,30 | mq | 184,67 | | | | | | |
| | | totale | mq | 622,62 | 17,96 | 11.182,17 | 0,46 | 286,40 | 63,86% | 7.140,93 |
| | | Totale A.10 | | | | 73.272,64 | | 1.440,46 | 27,44% | 20.109,57 |
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC | | | | | | | | |
| A.11 | ED.11 | VARIE | | | | | | | | |
| A.11.1 | ED.11.1 | Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - Verifica, ripristino e riverniciatura serramenti esterni esistenti | | | | | | | | |
| | | serramento esterno in ferro e vetro esistente | | | | | | | | |
| | | n° 4 serramenti da 210x240 + 210*80 | mq | 20,16 | | | | | | |
| | | n° 3 serramenti da 180x140 | mq | 7,56 | | | | | | |
| | | n° 7 serramenti da 210x80 | mq | 11,76 | | | | | | |
| | | totale | mq | 39,48 | 5,36 | 211,61 | 0,04 | 1,58 | 62,37% | 131,98 |
| A.11.2 | ED.11.2 | Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: | | | | | | | | |
| A.11.2.a | ED.11.2.a | - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.11.3 | ED.11.3 | - Verifica, ripristino e riverniciatura serramenti esterni esistenti serramento esterno in ferro e vetro esistente n° 4 serramenti da 210x240 + 210*80 | mq | 20,16 | | | | | | |
| | | n° 3 serramenti da 180x140 | mq | 7,56 | | | | | | |
| | | n° 7 serramenti da 210x80 | mq | 11,76 | | | | | | |
| | | totale | mq | 39,48 | | 5,36 | 211,61 | 0,04 | 1,58 | 62,74% |
| A.11.3.a | ED.11.3.a | Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano) - Verifica, ripristino e riverniciatura serramenti esterni esistenti serramento esterno in ferro e vetro esistente n° 4 serramenti da 210x240 + 210*80 | mq | 20,16 | | | | | | |
| A.11.4 | ED.11.4 | n° 3 serramenti da 180x140 | mq | 7,56 | | | | | | |
| | | n° 7 serramenti da 210x80 | mq | 11,76 | | | | | | |
| | | totale | mq | 39,48 | | 13,05 | 515,21 | 0,10 | 3,95 | 62,65% |
| | | Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Minimo contabilizzabile mq 1.50. Come da specifica tecnica AS1017. | | | | | | | | |
| A.11.4.a | ED.11.4.a | - Realizzati in lamiera 15/10 serramento esterno in ferro e vetro come esistenti tipo F-1 210x240 | mq | 5,04 | | | | | | |
| A.11.5 | ED.11.5 | totale | mq | 5,04 | | 115,59 | 582,57 | 2,83 | 14,26 | 16,00% |
| | | Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5. | | | | | | | | |

| SEZ. A - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ A | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| A.11.5.a | ED.11.5.a | - Incolore Serramenti esterni + sopraluci 6*(2,10*2,40) + 3*(1,80*1,40) + 7*(2,10*0,80) | | | | | | | | |
| | | | | mq | 49,56 | | | | | |
| | | | totale | mq | 49,56 | 27,32 | 1.353,98 | 0,61 | 30,23 | 12,08% |
| | | | | | | | | | | |
| | | Totale A.11 | | | | 2.874,99 | | 51,60 | 29,37% | 844,30 |
| | | VARIE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.1 | M.1 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE DELL'ARIA PER USO TECNOLOGICO | | | | | | | | |
| B.1.1 | M.1.1 | Complesso di trattamento e filtrazione aria per impianti di condizionamento ed espulsione | | | | | | | | |
| B.1.1.1 | M.1.1.1 | Unità di trattamento aria silenziata di tipo a sezioni modulari componibili per esterno, struttura autoportante in alluminio e pannelli isolati in lamiera zincata, come da specifica tecnica MS 26 03 02 (rif. CDZ-01) ed el. grafico 2806D-M002, con le seguenti caratteristiche prestazionali: - batteria di recupero calore: 22 kW _T - batteria di riscaldamento: resa calorifera: 41 kW _T , con acqua da 45° a 40°C; - batteria di raffreddamento: resa frigorifera: 200 kW _T , con acqua refrigerata da 7° a 12°C; - N° 1 ventilatore centrifugo a pale rovesce con le seguenti caratteristiche prestazionali: . portata aria: 20.000 m3/h, prevalenza statica utile: 850 Pa . motore alta efficienza IE2 trifase, potenza installata 22 kW, adatto per regolazione velocità - supporti antivibranti con limitatori sismici angolari come da elaborati grafici 2806D M002, A003 | n. | 1 | 22.424,68 | 22.424,68 | 406,98 | 406,98 | 2,33% | 523,20 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.1.1.2 | M.1.1.2 | Unità di ripresa ed espulsione aria di tipo a sezioni modulari componibili per esterno, struttura autoportante in alluminio e pannelli isolati in lamiera zincata, come da specifica tecnica MS 26 03 06 (rif. RIC-01) e da elaborato grafico 2806D-M002 con le seguenti caratteristiche prestazionali: - bateeria di recupero calore - N° 1 ventilatore: . portata aria 16.150 m3/h, prevalenza statica utile 1700 Pa all'aspirazione . motore alta efficienza IE2 trifase, potenza installata 18,5 kW, adatto per regolazione velocità - supporti antivibranti con limitatori sismici angolari come da elaborato grafico 2806D-M003,A003 | n. | 1 | 10.090,84 | 10.090,84 | 183,14 | 183,14 | 2,07% | 209,28 |
| B.1.1.3 | M.1.1.3 | Contenitore filtrante di sicurezza, per ricircolo/espulsione aria dal reparto di produzione, del tipo bag in-bag out combinato con prefiltri e filtri assoluti sovrapposti in esecuzione multipla come da specifica tecnica MS 26 05 01 (rif. FA-1/2) con le seguenti caratteristiche prestazionali: - prefiltro F-5 - filtro assoluto H-13 - portata aria 7.475 m3/h - supporti antivibranti con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 | n. | 2 | 7.181,09 | 14.362,18 | 130,33 | 260,66 | 2,91% | 418,56 |
| B.1.1.4 | M.1.1.4 | Unità split system di tipo mono-split , completa di tubazioni in rame preisolate e carica, nonchè accessori di montaggio, sostegni e staffaggio di tipo standard, come da specifica tecnica MS 26 04 17; (rif. MC-01) modello pensile solo freddo con le seguenti caratteristiche prestazionali: - n. 1 unità motocondensante esterna a parete: Pot. Frig. Sens 16 kW - n. 1 unità ventilante interna a parete: Pot. Frig. Sens 16 kW - potenza elettrica: 6 kW | n. | 1 | 7.232,78 | 7.232,78 | 185,16 | 185,16 | 8,53% | 616,96 |
| B.1.1.5 | M.1.1.5 | Elettropompa centrifuga singola in linea ad asse verticale per circuito recupero calore a portata costante, come da specifica tecnica MS 27 01 08, completa di controflange, bulloni e guarnizioni (Rif. P-9a) e dalle seguenti caratteristiche: - portata 6600 l/h - prevalenza 80 kPa, PN 16 - potenza motore 0.37 kW, 4 poli, IP 55 - installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici | n. | 1 | 1.078,91 | 1.078,91 | 27,62 | 27,62 | 8,25% | 89,01 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | Totale B.1.1 | | | | 55.189,39 | | 1.063,56 | | |
| | | Complesso di trattamento e filtrazione aria per impianti di condizionamento ed espulsione | | | | | | | | |
| B.1.2 | M.1.2 | Unità di estrazione aria servizi igienici | | | | | | | | |
| B.1.2.1 | M.1.2.1 | Estrattore d'aria centrifugo a cassonetto (rif. EXP-01) realizzato come da specifica tecnica MS 260102 , con le seguenti caratteristiche prestazionali: - portata aria 1.000 m3/h, prevalenza utile 250 Pa - potenza elettrica installata motore 0,18 kW | n. | 1 | 975,71 | 975,71 | 7,84 | 7,84 | 15,32% | 149,48 |
| | | Totale B.1.2 | | | | 975,71 | | 7,84 | | |
| | | Unità di estrazione aria servizi igienici | | | | | | | | |
| B.1.3 | M.1.3 | Canalizzazioni ed isolamenti | | | | | | | | |
| B.1.3.1 | M.1.3.1 | Isolamento termico canali interni all'edificio ESECUZIONE 1 con caratteristiche come da specifica tecnica MS 24 01 09 compreso materiale vario di uso e consumo: - spessore 25 mm | m² | 270 | 17,13 | 4.625,10 | 0,44 | 118,80 | 8,20% | 379,26 |
| B.1.3.2 | M.1.3.2 | Isolamento termico canali esterni all'edificio ESECUZIONE 3 con caratteristiche come da specifica tecnica MS 24 01 09 compreso materiale vario di uso e consumo: - spessore 50 mm | m² | 70 | 18,37 | 1.285,90 | 0,47 | 32,90 | 8,16% | 104,93 |
| B.1.3.2.a | M.1.3.2.a | - spessore 50 mm | m² | 70 | 18,37 | 1.285,90 | 0,47 | 32,90 | 8,16% | 104,93 |
| B.1.3.2.b | M.1.3.2.b | - rivestimento con lamierino d'alluminio | m² | 70 | 39,95 | 2.796,50 | 1,02 | 71,40 | 8,44% | 236,02 |
| B.1.3.3 | M.1.3.3 | Canale rettangolare in lamiera di acciaio zincata in classe di tenuta B (secondo UNI) con caratteristiche costruttive come da specifica tecnica MS 24 01 01, compreso di pannello accesso canale, pezzi speciali di attacco, derivazione e sostegni, staffaggio standard, raccordi alle eventuali apparecchiature canalizzate, compresi di materiali vari di uso e consumo (siliconatura giunzioni, guarnizioni di tenuta sulle flange, rivetti, ecc.), con le seguenti caratteristiche tecniche: | | | | | | | | |
| B.1.3.3.a | M.1.3.3.a | - per quantitativi fino ai primi 1000 kg | kg | 1000 | 8,49 | 8.490,00 | 0,22 | 220,00 | 7,72% | 655,43 |
| B.1.3.3.b | M.1.3.3.b | - per quantitativi oltre i primi 1000 kg | kg | 2900 | 6,36 | 18.444,00 | 0,16 | 464,00 | 7,36% | 1.357,48 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.1.3.4 | M.1.3.4 | Canale flessibile isolato per collegamento cassette di regolazione e plenum, diffusori di mandata aria con caratteristiche come da specifica tecnica MS 24 01 04, completo di fascette stringitubo, compreso sfridi e materiale di uso e consumo: | | | | | | | | |
| B.1.3.4.a | M.1.3.4.a | - diam. 200 mm | m | 60 | 32,25 | 1.935,00 | 0,83 | 49,80 | 8,42% | 162,93 |
| B.1.3.5 | M.1.3.5 | Canale flessibile non isolato per collegamento a plenum di ripresa d'aria, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 24 01 04, completo di fascette stringitubo, compreso sfridi e materiale d'uso e consumo: | | | | | | | | |
| B.1.3.5.a | M.1.3.5.a | - diam. 200 mm | m | 50 | 14,86 | 743,00 | 0,38 | 19,00 | 8,19% | 60,85 |
| B.1.3.6 | M.1.3.6 | Canale spiroidale in acciaio zincato spessore 0,6 mm in classe di tenuta B come da specifica tecnica MS 24 01 02, completo di pezzi speciali di attacco, derivazioni e sostegni, staffaggio standard, raccordi alle eventuali apparecchiature canalizzate, compresi di materiali vari di uso e consumo (guarnizioni di tenuta sulle flange, ecc.) e nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.1.3.6.a | M.1.3.6.a | - diam. 200 mm | m | 7 | 17,60 | 123,20 | 0,45 | 3,15 | 8,51% | 10,48 |
| B.1.3.6.b | M.1.3.6.b | - diam. 300 mm | m | 7 | 26,21 | 183,47 | 0,67 | 4,69 | 8,22% | 15,08 |
| B.1.3.6.c | M.1.3.6.c | - diam. 400 mm | m | 6 | 35,20 | 211,20 | 0,90 | 5,40 | 8,51% | 17,97 |
| B.1.3.7 | M.1.3.7 | Isolamento acustico multistrato spessore 21 mm per canalizzazione esterna ricircolo aria come da specifica tecnica MS 24 01 11 ed elaborato grafico 2806D-M002 | m² | 36 | 59,94 | 2.157,84 | 0,48 | 17,28 | 27,26% | 588,23 |
| | | Totale B.1.3 Canalizzazioni ed isolamenti | Euro | | | 40.995,21 | | 1.006,42 | | |
| B.1.4 | M.1.4 | Componenti terminali per la diffusione dell'aria | | | | | | | | |
| B.1.4.1 | M.1.4.1 | Griglia di transito dell'aria, come specifica tecnica MS 25 01 16, in profilati di alluminio per installazione sulle porte (rif. GT) e in profilati di acciaio inox AISI 304 a parete (rif. CD-3) come da dettaglio di progetto, completa di controtelaio, materiali di uso e consumo e nelle seguenti grandezze: | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.1.4.1.a | M.1.4.1.a | - GT-1 - dim 600 x 150 mm (9 dm²) | n | 5 | 75,06 | 375,30 | 1,80 | 9,00 | 8,34% | 31,30 |
| B.1.4.1.b | M.1.4.1.b | - GT-2 - dim 600 x 300 mm (18 dm²) | n | 11 | 142,20 | 1.564,20 | 3,24 | 35,64 | 7,90% | 123,57 |
| B.1.4.1.c | M.1.4.1.c | - GT-3 - dim 1000 x 300 mm (30 dm²) | n | 1 | 237,00 | 237,00 | 5,40 | 5,40 | 7,90% | 18,72 |
| B.1.4.1.d | M.1.4.1.d | - CD-3 - dim 600 x 300 mm (18 dm²) | n | 4 | 142,20 | 568,80 | 3,24 | 12,96 | 7,90% | 44,94 |
| B.1.4.2 | M.1.4.2 | Cassoncino terminale filtrante per mandata aria per installazione su controsoffitto/soffitto pedonabile, portafiltro assoluto H14 con pannello diffusore elicoidale in acciaio inox AISI 304, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 25 01 32; (rif. MF) nelle grandezze seguenti: | | | | | | | | |
| B.1.4.2.a | M.1.4.2.a | - MF-1 = 300 x 600 mm | n | 5 | 517,35 | 2.586,75 | 13,24 | 66,20 | 8,53% | 220,65 |
| B.1.4.2.b | M.1.4.2.b | - MF-2 = 600 x 600 mm | n | 39 | 623,96 | 24.334,44 | 15,97 | 622,83 | 8,52% | 2.073,29 |
| B.1.4.3 | M.1.4.3 | Cassoncino terminale di ripresa aria per installazione su controsoffitto/soffitto pedonabile, portafiltro assoluto H-13 con pannello forellinato in acciaio inox AISI 304, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 25 01 32; (rif. RF) nelle grandezze nominali: | | | | | | | | |
| B.1.4.3.a | M.1.4.3.a | - RF-1 = 300 x 600 mm | n | 2 | 517,35 | 1.034,70 | 13,24 | 26,48 | 8,53% | 88,26 |
| B.1.4.3.b | M.1.4.3.b | - RF-2 = 600 x 600 mm | n | 22 | 623,96 | 13.727,12 | 15,97 | 351,34 | 8,52% | 1.169,55 |
| B.1.4.3.c | M.1.4.3.c | - RF-3 = 100 x 100 mm | n | 1 | 517,35 | 517,35 | 13,24 | 13,24 | 8,53% | 44,13 |
| B.1.4.4 | M.1.4.4 | Cassoncino di ripresa aria per installazione su plenum verticale di ripresa, portafiltri multiplo G4+H13 con pannello forellinato in acciaio inox AISI 304, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 25 01 40 e dettaglio progettuale, (rif. CD-1, CD-2) nelle grandezze nominali: | | | | | | | | |
| B.1.4.4.a | M.1.4.4.a | CD-1 = 300 x 600 mm | n | 12 | 399,17 | 4.790,04 | 7,24 | 86,88 | 4,59% | 219,74 |
| B.1.4.4.b | M.1.4.4.b | CD-2 = 300 x 600 mm | n | 8 | 399,17 | 3.193,36 | 7,24 | 57,92 | 4,59% | 146,50 |
| | | Totale B.1.4 | Euro | | | 52.929,06 | | 1.287,89 | | |
| | | Componenti terminali per la diffusione dell'aria | | | | | | | | |
| B.1.5 | M.1.5 | Componenti terminali per regolazione portata dell'aria | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.1.5.1 | M.1.5.1 | Cassetta monocondotto (rif. CVC) del tipo VAV per mandata aria, regolata a portata costante, completa di servomotore elettrico e di batteria di post-riscaldamento aria da +16° a + 27°C e di sezione fonoassorbente, come da specifica tecnica MS 260416, lunghezza standard, staffaggio standard, rumorosità in ambiente max 50 DB, completa di componenti per la regolazione della pressione ambiente dei locali di pertinenza mediante trasduttori di portate mandata e di pressione differenziale (come da relazione tecnica Vo. 2806D-02 Cap. 4.4), nelle seguenti grandezze: | | | | | | | | |
| B.1.5.1.a | M.1.5.1.a | - CVC-1 (da 150 a 1400 m3/h) | n | 6 | 863,12 | 5.178,72 | 15,66 | 93,96 | 12,12% | 627,84 |
| B.1.5.1.b | M.1.5.1.b | - CVC-2 (da 250 a 2000 m3/h) | n | 1 | 1.012,03 | 1.012,03 | 18,37 | 18,37 | 10,34% | 104,64 |
| B.1.5.1.c | M.1.5.1.c | - CVC-3 (da 400 a 3500 m3/h) | n | 3 | 1.189,38 | 3.568,14 | 21,59 | 64,77 | 11,00% | 392,40 |
| B.1.5.1.d | M.1.5.1.d | - CVC-4 (da 600 a 6000 m3/h) | n | 1 | 1.445,19 | 1.445,19 | 26,23 | 26,23 | 9,05% | 130,80 |
| B.1.5.2 | M.1.5.2 | Regolatore di ripresa aria (rif. VR) regolata a portata costante a sezione circolare completa di servomotore elettrico e di silenziatore (L=500 mm) come da specifica tecnica MS 26 04 13, rumorosità in ambiente max 50 DB; completa di componenti per la regolazione della pressione ambiente dei locali di pertinenza mediante trasduttori di portate di ripresa aria e di pressione differenziale, (come da relazione tecnica Vol. 2806D-02 Cap. 4.4), nelle seguenti caratteristiche tecniche: | | | | | | | | |
| B.1.5.2.a | M.1.5.2.a | - VR-1 (da 150 a 1400 m3/h); diam: 200 mm | n | 5 | 595,69 | 2.978,45 | 10,81 | 54,05 | 13,17% | 392,40 |
| B.1.5.2.b | M.1.5.2.b | - VR-3 (da 400 a 3500 m3/h); diam: 315 mm | n | 3 | 911,56 | 2.734,68 | 16,54 | 49,62 | 8,61% | 235,44 |
| B.1.5.2.c | M.1.5.2.c | - VR-4 (da 600 a 6000 m3/h); diam: 400 mm | n | 1 | 941,58 | 941,58 | 17,09 | 17,09 | 8,33% | 78,48 |
| B.1.5.3 | M.1.5.3 | Serranda ad alette multiple contrapposte di taratura ed intercettazione a sezione rettangolare ad azionamento manuale, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 25 01 18, nelle seguenti grandezze: | | | | | | | | |
| B.1.5.3.a | M.1.5.3.a | - 500 x 410 mm (20,50 dm²) | n | 2,00 | 5,17 | 10,34 | 0,13 | 0,26 | 7,25% | 0,75 |
| B.1.5.3.b | M.1.5.3.b | - 1.000 x 610 mm (61,00 dm²) | n | 1,00 | 3,58 | 3,58 | 0,09 | 0,09 | 7,85% | 0,28 |
| B.1.5.4 | M.1.5.4 | Staffaggio sismico per canalizzazioni ed apparecchiature, come da specifica tecnica MS 28 e dettagli grafici di progetto 2806D-M03, sovrapprezzo rispetto allo staffaggio standard | a corpo | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | 169,50 | 169,50 | 56,06% | 784,80 |
| Totale B.1.5 | | | | | | 19.272,71 | | 493,94 | | |
| Componenti terminali per regolazione portata dell'aria | | | | | Euro | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| TOTALE SEZ. B.1 | | | | | | 169.362,08 | | 3.859,65 | 7,39% | 12.523,63 |
| IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE DELL'ARIA PER USO TECNOLOGICO | | | | | | | | | | |
| B.2 | M.2 | CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E RETI DISTRIBUZIONE FLUIDI PER USO TECNOLOGICO | | | | | | | | |
| B.2.1 | M.2.1 | Centrale termo-frigorifera | | | | | | | | |
| B.2.1.1 | M.2.1.1 | <p>Gruppo termo refrigeratore d'acqua polivalente, a pompa di calore e recuperatore di calore, condensato ad aria e super silenzioso, come da specifica tecnica MS 27 02 06; (rif. GF-1) con possibilità di segnalazione di stato al sistema di controllo automatico al reparto con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:</p> <p>- <i>Caratteristiche prestazionali (estate):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . potenza frigorifera: 200 kWf . potenza termica: >200 kWt . potenza elettrica: 74 kWel <p>- <i>Caratteristiche prestazionali (inverno):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . potenza frigorifera: 40 kWf . potenza termica: >200 kWt . potenza elettrica: 74 kWel <p>- <i>Caratteristiche tecniche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . evaporatore, temperatura ingresso acqua: 12°C; . evaporatore, temperatura uscita acqua: 7°C; . desurriscaldatore, temperatura entrata acqua: 40°C; . desurriscaldatore, temperatura uscita acqua: 45°C; . condensatore, temperatura ingresso aria: 35°C; . gas frigorifero HFCR 134a . livello pressione sonora a pieno carico a 10 m 56 dBA secondo UNI-ISO 3744:2009 . supporti antivibranti con limitatori sismici angolari, come da elaborato grafico 2806D-A003, M003 e secondo specifica MS 28 01 | n | 1 | 84.294,12 | 84.294,12 | 1.529,84 | 1.529,84 | 0,37% | 313,92 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.1.2 | M.2.1.2 | Serbatoio inerziale per acqua refrigerata completo di coibentazione come da specifica tecnica MS 27 05 11; (rif. SA-05) completo di collegamenti idraulici ed opere di fissaggio e dalle seguenti caratteristiche tecniche: - Capacità: 250 l - Pressione prova: 5 PN - Supporti con limitatori sismici, come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica tecnica MS 28 01 | n | 1 | 1.117,27 | 1.117,27 | 28,60 | 28,60 | 6,29% | 70,28 |
| | | Totale B.2.1 Centrale termo-frigorifera | Euro | | | 85.411,39 | | 1.558,44 | | |
| B.2.2 | M.2.2 | Rete di distribuzione acqua refrigerata | | | | | | | | |
| B.2.2.1 | M.2.2.1 | Vaso di espansione per circuito acqua refrigerata chiuso a membrana autopressurizzato PN4 collaudato ISPESL, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 27 05 02 completo di accessori nelle seguenti grandezze: | | | | | | | | |
| B.2.2.1.a | M.2.2.1.a | - VE-2 (18 litri) - Supporti con limitatori sismici, come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica tecnica MS 28 01 | n | 1 | 150,03 | 150,03 | 1,21 | 1,21 | 62,25% | 93,39 |
| B.2.2.2 | M.2.2.2 | Elettropompa centrifuga singola in linea ad asse verticale per circuito acqua refrigerata a portata variabile per condizionatore ed utenze industriali (Rif. P-2 a/b) , come da specifica tecnica MS 27 01 08, completa di controflange, bulloni e guarnizioni e dalle caratteristiche seguenti: - Portata 44.000 l/h - Prevalenza 112 kPa, PN16 - Potenza motore: 3 kW, IP55, trifase alta efficienza IE2 - Motore adatto a variazione velocità - Installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 01 | n | 2 | 1.735,74 | 3.471,48 | 44,43 | 88,86 | 8,63% | 299,59 |
| B.2.2.3 | M.2.2.3 | Tubazione in acciaio non legato per circuiti acqua refrigerata UNI EN 10255/04, UNI EN 10216-1 senza saldature con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 02, compresa di pezzi speciali di attacco, derivazioni, staffaggi standard e sfridi, verniciatura con doppia mano antiruggine delle tubazioni e dei pezzi speciali con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 15, compreso materiale vario di uso e consumo: | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.2.3.a | M.2.2.3.a | - diam. DN 50 | kg | 210 | 6,20 | 1.302,00 | 0,16 | 33,60 | 19,69% | 256,36 |
| B.2.2.3.b | M.2.2.3.b | - diam. DN 100 | kg | 270 | 6,61 | 1.784,70 | 0,17 | 45,90 | 29,09% | 519,17 |
| B.2.2.4 | M.2.2.4 | Staffaggio sismico per tubazioni ed apparecchiature come da specifica MS 28 e da elaborati grafici 2806D-M003 Sovrapprezzo rispetto a staffaggio standard | a corpo | 1 | 285,00 | 285,00 | 16,95 | 16,95 | 60,58% | 172,66 |
| B.2.2.5 | M.2.2.5 | Isolamento antistillicidio delle tubazioni non in vista, ESECUZIONE 10, eseguito con guaine in caucciù vinilico sintetico a cellule chiuse, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01 | | | | | | | | |
| B.2.2.5.a | M.2.2.5.a | - per tubi DN 50 spessore 19 mm | m | 30 | 12,94 | 388,20 | 0,33 | 9,90 | 7,96% | 30,90 |
| B.2.2.6 | M.2.2.6 | Isolamento antistillicidio per tubazioni esterne in vista ESECUZIONE 5 eseguito con guaine in caucciù vinilico sintetico a cellule chiuse rifinite con lamierino di alluminio come da specifica MS 21 02 01: | | | | | | | | |
| B.2.2.6.a | M.2.2.6.a | - per tubi DN 50 spessore 19 mm | m | 22 | 12,94 | 284,68 | 0,33 | 7,26 | 7,96% | 22,66 |
| B.2.2.6.b | M.2.2.6.b | - per tubi DN 100 spessore 32 mm | m | 28 | 56,98 | 1.595,44 | 1,45 | 40,60 | 6,95% | 110,88 |
| B.2.2.6.c | M.2.2.6.c | - rivestimento in lamierino di alluminio liscio spessore 0,6/0,8 mm per tubi, curve e pezzi speciali | mq | 28 | 71,70 | 2.007,60 | 1,22 | 34,16 | 12,63% | 253,56 |
| B.2.2.7 | M.2.2.7 | Isolamento valvolame reti acqua refrigerata, esterne in vista, ESECUZIONE 6, eseguito con forme in polistirolo rifinite con scatola in alluminio, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01: | | | | | | | | |
| B.2.2.7.a | M.2.2.7.a | - DN 150 - DN 250 | n | 9 | 136,44 | 1.227,96 | 1,11 | 9,99 | 50,93% | 625,40 |
| B.2.2.7.b | M.2.2.7.b | - corpo pompa | n | 2 | 201,76 | 403,52 | 1,64 | 3,28 | 45,92% | 185,30 |
| B.2.2.8 | M.2.2.8 | Isolamento valvolame reti interne acqua refrigerata non in vista, realizzato in ESECUZIONE 14, eseguito con nastro in gomma sintetica espansa a cellule chiuse spessore 19 mm, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01: | | | | | | | | |
| B.2.2.8.a | M.2.2.8.a | - per valvole diametri DN25 | n | 10 | 12,94 | 129,40 | 0,33 | 3,30 | 7,96% | 10,30 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.2.9 | M.2.2.9 | Valvola a farfalla in ghisa per inserimento fra controflange, PN-16, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 26, completa di controflange, bulloni e guarnizione, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.2.9.a | M.2.2.9.a | - DN 100 | n | 8 | 349,22 | 2.793,76 | 8,94 | 71,52 | 20,11% | 561,83 |
| B.2.2.10 | M.2.2.10 | Valvola di ritegno, in ghisa PN16 a flusso avviato, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 07 completa di controflange, bulloni e guarnizioni, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.2.10.a | M.2.2.10.a | - DN 100 | n | 2 | 321,00 | 642,00 | 8,22 | 16,44 | 7,29% | 46,80 |
| B.2.2.11 | M.2.2.11 | Giunto antivibrante in gomma, PN10, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 17, completo di flange, bulloni e guarnizioni (da DN65), nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.2.11.a | M.2.2.11.a | - DN 100 (l = 25 cm) | m | 6 | 114,64 | 687,84 | 2,94 | 17,64 | 10,21% | 70,23 |
| B.2.2.12 | M.2.2.12 | Valvola a sfera in ottone filettata, PN25 con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 30 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.2.12.a | M.2.2.12.a | - diam. DN 25 | n | 8 | 20,96 | 167,68 | 0,54 | 4,32 | 8,49% | 14,24 |
| B.2.2.12.b | M.2.2.12.b | - prolunga per leva di comando | n | 8 | 7,80 | 62,40 | 0,15 | 1,20 | 6,00% | 3,74 |
| B.2.2.13 | M.2.2.13 | Filtro raccoglitore di impurità, in ghisa PN16, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 09, completo di controflange, bulloni e guarnizioni, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.2.13.a | M.2.2.13.a | - DN 100 | a corpo | 3 | 252,85 | 758,55 | 6,47 | 19,41 | 8,52% | 64,63 |
| B.2.2.14 | M.2.2.14 | Valvolina sfogo aria DN 10 e PN 10 | n | 2 | 11,21 | 22,42 | 0,29 | 0,58 | 8,35% | 1,87 |
| B.2.2.15 | M.2.2.15 | Targhette indicatrici per tubazioni di distribuzione fluidi come da specifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| | | Totale B.2.2 | Euro | | | 18.241,66 | | 429,51 | | |
| | | Rete di distribuzione acqua refrigerata | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.3 | M.2.3 | Rete di distribuzione acqua calda di riscaldamento | | | | | | | | |
| B.2.3.1 | M.2.3.1 | Vaso di espansione per circuiti acqua calda chiuso a membrana autopressurizzato PN5 collaudato ISPESL, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 27 05 02 completi di accessori e supporti con limitatori sismici, come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica tecnica MS 28 01, nelle seguenti grandezze: | | | | | | | | |
| B.2.3.1.a | M.2.3.1.a | - VE-01 (35 litri) | n | 1 | 145,61 | 145,61 | 3,73 | 3,73 | 8,49% | 12,36 |
| B.2.3.1.b | M.2.3.1.b | - VE-03 (5 litri) | n | 1 | 26,43 | 26,43 | 0,68 | 0,68 | 7,79% | 2,06 |
| B.2.3.2 | M.2.3.2 | Gruppo di riempimento di media portata, costruito in ottone stampato a caldo con tenute in gomma etilene-propile, con filtro estraibile, valvola di ritegno incorporata, riduttore di pressione a membrana, manometro 0-6 bar, come da specifica tecnica MS 22 01 23, nelle seguenti dimensioni: | | | | | | | | |
| B.2.3.2.a | M.2.3.2.a | - diam. 1/2" | a corpo | 1 | 255,00 | 255,00 | 6,78 | 6,78 | 30,78% | 78,48 |
| B.2.3.3 | M.2.3.3 | Elettropompa centrifuga singola in linea ad asse verticale per circuito secondario acqua calda a portata variabile (cassette di post-riscaldamento), come da specifica tecnica MS 27 01 08, completa di controflange, bulloni e guarnizioni (Rif. P-1 a/b) e dalle caratteristiche seguenti: - portata 15.500 l/h - Prevalenza 110 kPa, PN 16 - potenza motore 1,5 kW, IP55, trifase alta efficienza IE2 - motore adatto per variazione velocità - Installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 01 | n | 2 | 1.735,74 | 3.471,48 | 44,43 | 88,86 | 8,63% | 299,59 |
| B.2.3.4 | M.2.3.4 | Tubazione in acciaio non legato per circuiti acqua calda (CDZ e cassette) UNI 8863 senza saldature con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 02, compresa di pezzi speciali di attacco, derivazioni, staffaggi e sfridi, verniciatura con doppia mano delle tubazioni in acciaio non legato e dei staffaggi e pezzi speciali con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 15, materiale vario di uso e consumo, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.4.a | M.2.3.4.a | - diam. DN 20 | kg | 65 | 7,96 | 517,40 | 0,20 | 13,00 | 12,39% | 64,11 |
| B.2.3.4.b | M.2.3.4.b | - diam. DN 25 | kg | 95 | 7,17 | 681,15 | 0,18 | 17,10 | 18,08% | 123,15 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.3.4.c | M.2.3.4.c | - diam. DN 32 | kg | 185 | 7,17 | 1.326,45 | 0,18 | 33,30 | 18,08% | 239,82 |
| B.2.3.4.d | M.2.3.4.d | - diam. DN 40 | kg | 124 | 7,17 | 889,08 | 0,18 | 22,32 | 18,08% | 160,75 |
| B.2.3.4.e | M.2.3.4.e | - diam. DN 50 | kg | 160 | 6,20 | 992,00 | 0,16 | 25,60 | 19,69% | 195,32 |
| B.2.3.4.f | M.2.3.4.f | - diam. DN 80 | kg | 100 | 6,20 | 620,00 | 0,16 | 16,00 | 19,69% | 122,08 |
| B.2.3.5 | M.2.3.5 | Tubazione in rame CU-DHP serie pesante preisolato con guaina in polietilene, come da specifica tecnica MS 21 01 14 per collegamenti ai terminali (cassette) | | | | | | | | |
| B.2.3.5.a | M.2.3.5.a | - diam. 22 x 1 | m | 40 | 13,65 | 546,00 | 0,35 | 14,00 | 8,70% | 47,50 |
| B.2.3.6 | M.2.3.6 | Isolamento termico delle tubazioni esterne in vista in ESECUZIONE 2 eseguito con coppelle in lana di vetro rifinite con lamierino di alluminio con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01 e nei seguenti spessori: | | | | | | | | |
| B.2.3.6.a | M.2.3.6.a | - per tubi DN 50 spessore mm 50 | m | 42 | 15,75 | 661,50 | 0,40 | 16,80 | 8,32% | 55,04 |
| B.2.3.6.b | M.2.3.6.b | - per tubi DN 80 spessore mm 50 | m | 15 | 21,39 | 320,85 | 0,55 | 8,25 | 7,88% | 25,28 |
| B.2.3.6.c | M.2.3.6.c | - rivestimento in alluminio spessore 0,6/0,8 mm per tubi, curve e pezzi speciali | m² | 30 | 71,70 | 2.151,00 | 1,22 | 36,60 | 12,63% | 271,67 |
| B.2.3.7 | M.2.3.7 | Isolamento termico delle tubazioni interne non in vista, ESECUZIONE 10, eseguito con guaine in caucciù vinilico sintetico a cellule chiuse, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01 e nei seguenti spessori: | | | | | | | | |
| B.2.3.7.a | M.2.3.7.a | - per tubi DN 20 spessore 25 mm | m | 45 | 5,79 | 260,55 | 0,15 | 6,75 | 12,13% | 31,60 |
| B.2.3.7.b | M.2.3.7.b | - per tubi DN 25 spessore 25 mm | m | 40 | 6,27 | 250,80 | 0,16 | 6,40 | 11,20% | 28,09 |
| B.2.3.7.c | M.2.3.7.c | - per tubi DN 32 spessore 25 mm | m | 63 | 6,93 | 436,59 | 0,18 | 11,34 | 10,13% | 44,23 |
| B.2.3.7.d | M.2.3.7.d | - per tubi DN 40 spessore 25 mm | m | 45 | 7,28 | 327,60 | 0,19 | 8,55 | 9,65% | 31,61 |
| B.2.3.8 | M.2.3.8 | Isolamento valvolame reti acqua calda esterne in vista, ESECUZIONE 3, eseguito con forme in lana di vetro rifinite con scatola in alluminio, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01: | | | | | | | | |
| B.2.3.8.a | M.2.3.8.a | - DN 25 - DN 65 | n | 4 | 100,97 | 403,88 | 0,81 | 3,24 | 46,25% | 186,79 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.3.8.b | M.2.3.8.b | - DN 80 - DN 125 | n | 4 | 115,11 | 460,44 | 0,93 | 3,72 | 48,68% | 224,14 |
| B.2.3.8.c | M.2.3.8.c | - corpo pompa | n | 2 | 203,40 | 406,80 | 1,64 | 3,28 | 45,92% | 186,80 |
| B.2.3.9 | M.2.3.9 | Valvola a farfalla in ghisa per inserimento fra controflange, PN 16, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 26, completa di controflange, bulloni e guarnizione, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.9.a | M.2.3.9.a | - DN 50 | n | 4 | 203,61 | 814,44 | 5,21 | 20,84 | 13,80% | 112,39 |
| B.2.3.9.b | M.2.3.9.b | - DN 80 | n | 4 | 316,77 | 1.267,08 | 8,11 | 32,44 | 22,17% | 280,91 |
| B.2.3.10 | M.2.3.10 | Valvola di ritegno, in ghisa PN16 a flusso avviato, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 07 completa di controflange, bulloni e guarnizioni, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.10.a | M.2.3.10.a | - DN 80 | n | 2 | 254,92 | 509,84 | 6,53 | 13,06 | 7,35% | 37,47 |
| B.2.3.11 | M.2.3.11 | Giunto antivibrante in gomma, PN10, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 17, completo di flange, bulloni e guarnizioni, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.11.a | M.2.3.11.a | - DN 50 (l=25 cm) | m | 1,5 | 66,20 | 99,30 | 6,78 | 10,17 | 8,84% | 8,78 |
| B.2.3.11.b | M.2.3.11.b | - DN 80 (l=25 cm) | m | 1,5 | 108,46 | 162,69 | 11,11 | 16,67 | 8,59% | 13,98 |
| B.2.3.12 | M.2.3.12 | Valvola a sfera in ottone filettata, PN25 con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 30 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.12.a | M.2.3.12.a | - diam. DN 20 | n | 14 | 17,20 | 240,80 | 0,44 | 6,16 | 8,17% | 19,67 |
| B.2.3.12.b | M.2.3.12.b | - diam. DN 25 | n | 6 | 20,96 | 125,76 | 0,54 | 3,24 | 8,49% | 10,68 |
| B.2.3.12.c | M.2.3.12.c | - diam. DN 32 | n | 2 | 28,52 | 57,04 | 0,73 | 1,46 | 8,54% | 4,87 |
| B.2.3.12.d | M.2.3.12.d | - prolunga per leva di comando fino a DN 32 | n | 22 | 6,00 | 132,00 | 0,15 | 3,30 | 7,80% | 10,30 |
| B.2.3.13 | M.2.3.13 | Filtro raccoglitore di impurità flangiato, in ghisa PN16, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 09, completo di controflange, bulloni e guarnizioni, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.2.3.13.a | M.2.3.13.a | - DN 50 in ghisa | n | 2 | 113,97 | 227,94 | 2,92 | 5,84 | 8,46% | 19,28 |
| B.2.3.13.b | M.2.3.13.b | - DN 80 in ghisa | n | 2 | 192,07 | 384,14 | 4,92 | 9,84 | 7,31% | 28,08 |
| B.2.3.14 | M.2.3.14 | Filtro raccogliore di impurità in bronzo a manicotto PN16 come da specifica tecnica MS 22 01 22 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.14.a | M.2.3.14.a | - DN 20 | n | 7 | 13,68 | 95,76 | 0,35 | 2,45 | 8,21% | 7,86 |
| B.2.3.14.b | M.2.3.14.b | - DN 25 | n | 3 | 17,20 | 51,60 | 0,44 | 1,32 | 8,17% | 4,22 |
| B.2.3.14.c | M.2.3.14.c | - DN 32 | n | 1 | 21,53 | 21,53 | 0,55 | 0,55 | 8,26% | 1,78 |
| B.2.3.15 | M.2.3.15 | Valvolina automatica di sfogo aria DN10, PN10 | n | 2 | 11,21 | 22,42 | 0,29 | 0,58 | 8,35% | 1,87 |
| B.2.3.16 | M.2.3.16 | Targhette indicatrici per tubazioni di distribuzione fluidi come da specifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| B.2.3.17 | M.2.3.17 | Collegamenti critici antisismici per connessioni cassette monocondotto regolazione aria come da specifica tecnica MS 28 01 02(a) ed elaborato grafico 2806D-M004, completi di tubazioni flessibili ed accessori nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.2.3.17.a | M.2.3.17.a | - DN 20 | n | 14 | 83,00 | 1.162,00 | 2,26 | 31,64 | 46,65% | 542,04 |
| B.2.3.17.b | M.2.3.17.b | - DN 25 | n | 6 | 94,00 | 564,00 | 2,26 | 13,56 | 46,75% | 263,69 |
| B.2.3.17.c | M.2.3.17.c | - DN 32 | n | 2 | 128,00 | 256,00 | 3,39 | 6,78 | 46,60% | 119,29 |
| B.2.3.18 | M.2.3.18 | Staffaggio sismico per tubazioni ed apparecchiature come da specifica MS 28 e da elaborato grafico 2806D-M04 Sovrapprezzo | a corpo | 1 | 285,00 | 285,00 | 16,95 | 16,95 | 60,00% | 171,00 |
| | | Totale B.2.3 | Euro | | | 21.706,95 | | 546,54 | | |
| | | Rete di distribuzione acqua calda di riscaldamento | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.2 | Euro | | | 125.360,00 | | 2.534,49 | 6,34% | 7.941,90 |
| | | CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E RETI DISTRIBUZIONE FLUIDI PER USO TECNOLOGICO | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3 | M.3 | APPARECCHIATURE ED IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI SICUREZZA PERSONALE, RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO ED ACCUMULO ACQUE FOGNARIE INDUSTRIALI | | | | | | | | |
| B.3.1 | M.3.1 | Apparecchiature sanitarie per uso farmaceutico | | | | | | | | |
| B.3.1.1 | M.3.1.1 | Lavamani elettronico in acciaio inox AISI 304 di dimensioni 40x47x71 cm e pannellatura sotto vasca, dotato di rubinetto e dosatore sapone (rif. DS-1), miscelatore termostatico, valvole di intercettazione, come da specifiche tecniche MS 101 01 e MS 101 02, compreso opere accessorie e di completamento e dalle seguenti caratteristiche: | | | | | | | | |
| B.3.1.1.a | M.3.1.1.a | - lavamani dim. 40 x 47 x 71 cm | n | 1 | 1.445,58 | 1.445,58 | 26,24 | 26,24 | 7,24% | 104,64 |
| B.3.1.1.b | M.3.1.1.b | - allacciamento idrico e di scarico | n | 1 | 263,07 | 263,07 | 6,73 | 6,73 | 8,35% | 21,97 |
| B.3.1.1.c | M.3.1.1.c | - valvole di intercettazione 3/8" | n | 2 | 14,04 | 28,08 | 0,36 | 0,72 | 8,18% | 2,30 |
| B.3.1.2 | M.3.1.2 | Vaso in vitreous china di tipo sospeso con cassetta di scarico a vista con caratteristiche come da specifica tecnica MS 101 04 con comando a parete, compreso opere accessorie e di completamento: | | | | | | | | |
| B.3.1.2.a | M.3.1.2.a | - vaso a parete | n | 1 | 327,36 | 327,36 | 8,38 | 8,38 | 9,22% | 30,18 |
| B.3.1.2.b | M.3.1.2.b | - cassetta scarico sopra controsoffitto | n | 1 | 187,06 | 187,06 | 4,81 | 4,81 | 8,88% | 16,61 |
| B.3.1.2.c | M.3.1.2.c | - allacciamento idrico e di scarico | n | 1 | 308,31 | 308,31 | 7,89 | 7,89 | 19,66% | 60,61 |
| B.3.1.2.d | M.3.1.2.d | - valvole intercettazione | n | 1 | 21,57 | 21,57 | 0,55 | 0,55 | 8,11% | 1,75 |
| B.3.1.3 | M.3.1.3 | Doccia di decontaminazione biologica con piatto doccia in vitreos china antisdrucciolo (rif. DD-1), da installare a incasso filo pavimento, completo di gruppo miscelatore monocomando esterno, braccio doccia con soffione rotante e piletta sifoide, valvole di intercettazione, come da specifica tecnica MS 103 03, compreso opere accessorie e di completamento e dalle seguenti caratteristiche: | | | | | | | | |
| B.3.1.3.a | M.3.1.3.a | - piatto doccia 80x120 cm circa | n | 1 | 337,13 | 337,13 | 6,12 | 6,12 | 15,52% | 52,32 |
| B.3.1.3.b | M.3.1.3.b | - allacciamento idrico e di scarico | n | 1 | 284,51 | 284,51 | 7,28 | 7,28 | 14,81% | 42,14 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.1.3.c | M.3.1.3.c | - apparecchiatura completa per doccia | n | 1 | 90,98 | 90,98 | 2,33 | 2,33 | 8,03% | 7,31 |
| B.3.1.3.d | M.3.1.3.d | - gruppo miscelatore da incasso | n | 1 | 149,34 | 149,34 | 3,82 | 3,82 | 9,41% | 14,05 |
| B.3.1.3.e | M.3.1.3.e | - valvole di intercettazione 3/8" | n | 2 | 19,01 | 38,02 | 0,49 | 0,98 | 8,22% | 3,13 |
| B.3.1.4 | M.3.1.4 | Lavaocchi di emergenza (rif. LEI-a) con caratteristiche come da specifica tecnica MS 103 02 compreso opere accessorie e di completamento e cartello segnalatore | n | 1 | 501,66 | 501,66 | 9,10 | 9,10 | 10,43% | 52,32 |
| B.3.1.4.a | M.3.1.4.a | - allacciamento idrico e di scarico | n | 1 | 263,07 | 263,07 | 6,73 | 6,73 | 13,35% | 35,12 |
| B.3.1.4.b | M.3.1.4.b | - valvole di intercettazione 3/8" | n | 1 | 14,04 | 14,04 | 0,36 | 0,36 | 8,18% | 1,15 |
| B.3.1.5 | M.3.1.5 | Doccione di emergenza (rif. LEI-b) con caratteristiche come da specifica tecnica MS 103 01 compreso opere accessorie e di completamento e cartello segnalatore | n | 1 | 1.185,59 | 1.185,59 | 19,00 | 19,00 | 4,41% | 52,32 |
| B.3.1.6 | M.3.1.6 | Unità lava asciugamani da incasso in acciaio inox AISI 304 comprese opere accessorie e di completamento come da specifica MS 101 03 (rif. LAM-1) nelle grandezze: | | | | | | | | |
| B.3.1.6.a | M.3.1.6.a | - LAM- 1: dim 400 x 475 x 715 mm | n | 1 | 5.197,28 | 5.197,28 | 94,32 | 94,32 | 1,01% | 52,32 |
| B.3.1.6.b | M.3.1.6.b | - allacciamento idrico e di scarico | n | 1 | 263,07 | 263,07 | 6,73 | 6,73 | 13,35% | 35,12 |
| B.3.1.6.c | M.3.1.6.c | - valvole di intercettazione 3/8" | n | 2 | 14,04 | 28,08 | 0,36 | 0,72 | 8,18% | 2,30 |
| B.3.1.7 | M.3.1.7 | Bollitore elettrico verticale (rif. BE) con accumulo in acciaio smaltato e scambiatore estraibile in acciaio inox come da specifica MS 101 07, compreso opere accessorie e di completamento e dalle seguenti caratteristiche: - capacità accumulo = 120 l - assorbimento = 1,4 kW - pressione = 6 bar | n | 1 | 405,87 | 405,87 | 10,39 | 10,39 | 8,65% | 35,11 |
| B.3.1.8 | M.3.1.8 | Accessori bagno, come da specifica tecnica MS 101 02: | | | | | | | | |
| B.3.1.8.a | M.3.1.8.a | - asciugamani elettronico inox (rif. DA-1) | n | 1 | 370,24 | 370,24 | 5,93 | 5,93 | 7,07% | 26,16 |
| B.3.1.8.b | M.3.1.8.b | - dispensatore sapone (rif. DS-1) | n | 1 | 403,11 | 403,11 | 7,32 | 7,32 | 6,49% | 26,16 |
| B.3.1.8.c | M.3.1.8.c | - asciugacapelli (rif. ASC-1) | n | 1 | 101,05 | 101,05 | 0,81 | 0,81 | 11,56% | 11,68 |
| B.3.1.8.d | M.3.1.8.d | - specchio dim. 60x70 cm (rif. AR-3) | n | 3 | 105,69 | 317,07 | 0,85 | 2,55 | 11,05% | 35,04 |

SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
|-----------|---------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | Totale B.3.1 | Euro | | | 12.531,14 | | 239,81 | | |
| | | Apparecchiature sanitarie per uso farmaceutico | | | | | | | | |
| B.3.2 | M.3.2 | Tubazioni, isolamenti ed accessori | | | | | | | | |
| B.3.2.1 | M.3.2.1 | Tubazione in acciaio inox AISI 304 elettrounita in vista per convogliamento acque industriali dai pozzetti di rilancio (rif. PS-01,02) ai serbatoi di stoccaggio (rif. SA-06,07) e da SA_07 a SA-06, come da specifica tecnica MS 102 06 e da elaborati grafici 2806D-M004, M005. Compreso pezzi speciali, derivazioni, staffaggi standard, sfridi, materiali di uso e consumo, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.3.2.1.a | M.3.2.1.a | - DN 25 x 2,0 mm | m | 48 | 23,76 | 1.140,48 | 0,19 | 9,12 | 51,00% | 581,64 |
| B.3.2.1.b | M.3.2.1.b | - DN 32 x 2,0 mm | m | 25 | 30,32 | 758,00 | 0,27 | 6,75 | 52,37% | 396,96 |
| B.3.2.2 | M.3.2.2 | Rete in pressione e/o di scarico per acque fognarie civili (RC) in vista e interrata sotto pavimento, realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD PN10) a saldare come da specifica tecnica MS 102 05, compreso saldatura, sfridi, supporti, pezzi speciali, accessori, materiale di uso e consumo, ed assistenze opere murarie e con le seguenti caratteristiche e diametri: | | | | | | | | |
| | | - Tubazioni: | | | | | | | | |
| B.3.2.2.a | M.3.2.2.a | . DN 110 x 10,0 mm | m | 14 | 25,21 | 352,94 | 0,65 | 9,10 | 9,29% | 32,79 |
| B.3.2.2.b | M.3.2.2.b | . DN 90 x 8,2 mm | m | 20 | 17,36 | 347,20 | 0,44 | 8,80 | 8,63% | 29,96 |
| B.3.2.2.c | M.3.2.2.c | . DN 25 x 2,3 mm | m | 14 | 1,80 | 25,20 | 0,05 | 0,70 | 5,20% | 1,31 |
| B.3.2.3 | M.3.2.3 | Tubazione in vista per ventilazione impianti sanitari in polipropilene autoestinguente (PP) con giunzioni a saldare, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 102 07, sigla "VE" (vedi elaborato grafico 2806D-M005), fornita in opera, compresa di pezzi speciali, sfridi, supporti, materiale di uso e consumo, assistenza opere murarie, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.3.2.3.a | M.3.2.3.a | - DN 40 x 6,7 mm | m | 30 | 30,69 | 920,70 | 0,79 | 23,70 | 8,45% | 77,80 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.2.4 | M.3.2.4 | Tubazione a doppia parete in PP-H e PE esterno a saldare e da interrare per scarichi fognari industriali tossici e nocivi interni all'edificio con caratteristiche come da specifica tecnica MS 102 04, compresa di sfridi, supporti, pezzi speciali, accessori, materiale di uso e consumo, ed assistenze opere murarie nei diametri seguenti: - <i>Tubazioni:</i> . diam. 160 mm esterno PE / diam. 90 mm interno PPH - <i>Curve:</i> . diam. 160 mm esterno PE / diam. 90 mm interno PPH | | | | | | | | |
| B.3.2.4.a | M.3.2.4.a | . diam. 160 mm esterno PE / diam. 90 mm interno PPH | m | 103 | 65,06 | 6.701,18 | 1,18 | 121,54 | 28,15% | 1.886,14 |
| B.3.2.4.b | M.3.2.4.b | . diam. 160 mm esterno PE / diam. 90 mm interno PPH | n | 7 | 321,01 | 2.247,07 | 5,14 | 35,98 | 5,70% | 128,18 |
| B.3.2.5 | M.3.2.5 | Tubazione in vista multistrato in PE/X reticolato in rotoli per rete acqua potabile fredda e calda con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 06, compresa di pezzi speciali, sfridi, staffaggi standard, materiale di uso e consumo nei diametri: - <i>Tubazione acqua fredda non rivestita:</i> . diam. 32x2,9 mm . diam. 40x3,7 mm . diam. 50x4,6 mm . diam. 63x5,8 mm - <i>Tubazione acqua calda con guaina isolante:</i> . diam. 25x3,5 mm | | | | | | | | |
| B.3.2.5.a | M.3.2.5.a | . diam. 32x2,9 mm | m | 75 | 6,97 | 522,75 | 0,06 | 4,50 | 20,09% | 105,02 |
| B.3.2.5.b | M.3.2.5.b | . diam. 40x3,7 mm | m | 52 | 9,31 | 484,12 | 0,07 | 3,64 | 15,04% | 72,81 |
| B.3.2.5.c | M.3.2.5.c | . diam. 50x4,6 mm | m | 22 | 12,98 | 285,56 | 0,10 | 2,20 | 10,79% | 30,81 |
| B.3.2.5.d | M.3.2.5.d | . diam. 63x5,8 mm | m | 10 | 18,43 | 184,30 | 0,15 | 1,50 | 10,09% | 18,60 |
| B.3.2.5.e | M.3.2.5.e | . diam. 25x3,5 mm | m | 45 | 7,31 | 328,95 | 0,06 | 2,70 | 19,15% | 62,99 |
| B.3.2.6 | M.3.2.6 | Pozzetto monolitico di confluenza ed ispezione (rif. PI, PI+FI) in PP a tenuta stagna per ispezione tubi incassati sotto pavimento. Predisposizione sui quattro lati per l'innesto di tubazioni come da specifica MS 102 09. Dotato di telaio e coperchio carrabile da installare a filo pavimento rivestito da teli in PVC. Dimensioni telaio 300x300 mm completo di accessori di montaggio e completamento come da dettagli riportati nell'elaborato grafico 2806D-M005: - PI - PI+FI (esclusa piletta sifoide) | | | | | | | | |
| B.3.2.6.a | M.3.2.6.a | - PI | n | 10 | 850,71 | 8.507,10 | 15,44 | 154,40 | 9,23% | 784,80 |
| B.3.2.6.b | M.3.2.6.b | - PI+FI (esclusa piletta sifoide) | n | 8 | 987,54 | 7.900,32 | 17,92 | 143,36 | 10,60% | 837,12 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.2.7 | M.3.2.7 | Tubazione elettrosaldata in acciaio inox AISI 304 per scarichi fognari di condense e scarichi contaminati da interrare/scarico piano pedonabile (reti FIB(a), FC(a)), come da specifica tecnica MS 102 06 compreso di saldatura, sfridi, staffaggi, pezzi speciali, accessori, materiali di uso e consumo, assistenza opere murarie, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.3.2.7.a | M.3.2.7.a | -DN 65 x 2mm (interrata) | m | 37 | 54,22 | 2.006,14 | 0,44 | 16,28 | 52,00% | 1.043,19 |
| B.3.2.7.b | M.3.2.7.b | -DN 50 x 2 mm (in vista) | m | 20 | 42,79 | 855,80 | 0,34 | 6,80 | 52,00% | 445,02 |
| B.3.2.8 | M.3.2.8 | Pozzetto prelievo campioni (rif. PPC) prefabbricato in calcestruzzo dim. 60x60x100H, completo di chiusino, scavo e reinterro | n | 2 | 146,52 | 293,04 | 2,35 | 4,70 | 18,74% | 54,92 |
| B.3.2.9 | M.3.2.9 | Staffaggio sismico per tubazioni come da specifica MS 28 e da elaborati grafici 2806D-M04 Sovrapprezzo | a corpo | 1 | 180,00 | 180,00 | 22,60 | 22,60 | 50,87% | 91,56 |
| B.3.2.10 | M.3.2.10 | Collegamenti critici antisismici tra tubazioni ed apparecchiature (SA-06, SA-07) in acciaio inox AISI 304 come da specifica tecnica MS 28 01 02(c) e da elaborati grafici 2806D-M001, M004. Forniti nei seguenti diametri: -DN 25 | m | 2 | 140,85 | 281,70 | 2,56 | 5,12 | 18,57% | 52,32 |
| B.3.2.11 | M.3.2.11 | Targhette indicatrici per tubazioni di distribuzione fluidi come da specifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| | | Totale B.3.2 Tubazioni, isolamenti ed accessori | Euro | | | 34.399,55 | | 586,88 | | |
| B.3.3 | M.3.3 | Valvolame ed accessori | | | | | | | | |
| B.3.3.1 | M.3.3.1 | Valvola a sfera in ottone con attacchi a pressare, PN25 per acqua potabile calda e fredda con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 32 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.3.3.1.a | M.3.3.1.a | - diam. DN 25 | n | 27 | 20,96 | 565,92 | 0,54 | 14,58 | 8,49% | 48,05 |
| B.3.3.1.b | M.3.3.1.b | - diam. DN 32 | n | 3 | 28,52 | 85,56 | 0,73 | 2,19 | 8,54% | 7,31 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.3.1.c | M.3.3.1.c | - diam. DN 50 | n | 1 | 49,78 | 49,78 | 1,27 | 1,27 | 8,46% | 4,21 |
| B.3.3.2 | M.3.3.2 | Piletta sifoide da pavimento in acciaio inox AISI 304 per rivestimenti plastici con caratteristiche come da specifica tecnica MS 102 01 e scarico verticale DN 50, altezza sifone > 55 mm con coperchio sifone asportabile, rosetta cieca o rosetta forata sigla FI/FC (come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M005) e da installare a filo pavimento rivestito in PVC, sia su un pavimento (rif. FC, FI) che su coperchio pozzetti ispezione (rif. PI+FI) di dimensioni: | | | | | | | | |
| B.3.3.2.a | M.3.3.2.a | - diametro esterno 215 mm | n | 19 | 134,46 | 2.554,74 | 2,44 | 46,36 | 19,46% | 497,04 |
| B.3.3.3 | M.3.3.3 | Piletta con sifonatura a secco mediante sfera sifonante con prolunga regolabile, uscita orizzontale ed orientabile, corpo in PP, griglia in acciaio inox (rif. FCS) e da installare su piano pedonabile come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M005 e dalle seguenti dimensioni: | | | | | | | | |
| B.3.3.3.a | M.3.3.3.a | - griglia inox 100x100 mm e scarico DN 50 | n | 3 | 101,03 | 303,09 | 1,83 | 5,49 | 25,89% | 78,48 |
| B.3.3.4 | M.3.3.4 | Imbuto aperto sifonato in acciaio inox AISI 304, altezza sifone > 65 mm, scarico verticale come da specifica tecnica MS 102 02 e da elaborato grafico 2806D-M005 e dalle seguenti dimensioni: | | | | | | | | |
| B.3.3.4.a | M.3.3.4.a | - scarico DN 40 | n | 29 | 111,99 | 3.247,71 | 2,03 | 58,87 | 46,72% | 1.517,28 |
| | | Totale B.3.3 Valvolame ed accessori | Euro | | | 6.806,80 | | 128,76 | | |
| B.3.4 | M.3.4 | Stazioni di sollevamento e pozzetto raffreddamento acque industriali | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.4.1 | M.3.4.1 | <p>Stazione di sollevamento (rif. PS-01) per rilancio acque di scarico fognarie industriali biologicamente nocive (FIB) con caratteristiche come da specifica tecnica MS 102 03 e da dettaglio riportato nell'elaborato grafico 2806D-M005, costituita principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore in polietilene rotostampato della capacità utile di circa 300 l; - elettropompa (rif. P-09) sommergibile antideflagrante in acciaio inox AISI 304, portata 1,1 l/s, h 10 m; potenza motore = 1,5 kW, IP68; - accoppiamento diretto ed installazione sospesa; - regolatore automatico di livello mediante galleggiante; - saracinesce e valvole di ritegno; - filtro assoluto H-13 sul tubo di ventilazione; - quadro elettrico di alimentazione e comando con gruppo allarme acustico luminoso; - quota parte impianto elettrico per collegamento quadro elettrico, pompa, galleggianti; - accessori di montaggio | a corpo | 1 | 5.840,30 | 5.840,30 | 149,51 | 149,51 | 8,02% | 468,39 |
| B.3.4.2 | M.3.4.2 | <p>Stazione di sollevamento (rif. PS-02) per rilancio acque di scarico fognarie industriali tossico nocive (FIF) caratteristiche come da specifica tecnica MS 102 03 e da dettaglio riportato nell'elaborato grafico 2806D-M005, costituita principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore in polietilene rotostampato della capacità utile di circa 300 l; - elettropompa (rif. P-10) sommergibile antideflagrante in acciaio inox AISI 304, portata 1,1 l/s, h 8 m; potenza motore = 1,1 kW, IP68; - accoppiamento diretto ed installazione sospesa; - regolatore automatico di livello mediante galleggiante; - saracinesce e valvole di ritegno; - filtro assoluto H-13+carboni attivi (FA-08) sul tubo di ventilazione + filtro carbone attivo per fenolo - quadro elettrico di alimentazione e comando con gruppo allarme acustico luminoso - quota parte impianto elettrico per collegamento - accessori di montaggio | a corpo | 1 | 5.840,30 | 5.840,30 | 149,51 | 149,51 | 8,02% | 468,39 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.4.3 | M.3.4.3 | Pozzetto di raffreddamento (rif. RCP-3) con alimentazione acqua fredda per scarichi autoclave, interamente costruito in lamiera (s=2 mm) in acciaio inox AISI 304 con coperchio a tenuta ermetica e da inserire all'interno del manufatto in c.a., tubo di entrata DN32, tubo di uscita DN32, eseguito come da dettaglio indicato su elaborato grafico 2806D-M005 e come da specifica tecnica MS 102 10, completo di tutti gli accessori di uso e posa e dalle seguenti dimensioni: - 600x300x300(h) mm | n | 1 | 655,87 | 655,87 | 11,90 | 11,90 | 19,94% | 130,80 |
| B.3.4.4 | M.3.4.4 | Coperchio in acciaio inox per ispezione pozzetto stazioni di pompaggio interrate PS-01, PS-02 a tenuta stagna, da installare a filo pavimento, rivestito di PVC come da elaborato grafico 2806D-M005, completo di accessori e posato in modo complanare con la finitura del pavimento: | | | | | | | | |
| B.3.4.4.a | M.3.4.4.a | - dimensioni telaio 600x300 mm | n. | 1 | 948,54 | 948,54 | 17,21 | 17,21 | 1,65% | 15,70 |
| B.3.4.4.b | M.3.4.4.b | - dimensioni telaio 700x700 mm | n. | 2 | 1.056,30 | 2.112,60 | 19,17 | 38,34 | 1,49% | 31,39 |
| | | Totale B.3.4 | Euro | | | 15.397,61 | | 366,47 | | |
| | | Stazioni di sollevamento e pozzetto raffreddamento acque industriali | | | | | | | | |
| B.3.5 | M.3.5 | Impianto di trattamento, accumulo e smaltimento reflui industriali | | | | | | | | |
| B.3.5.1 | M.3.5.1 | Impianto di trattamento reflui industriali biologici nocivi (SA-07) Impianto di trattamento (rif. SA-07) acque fognarie industriali biologicamente e chimicamente nocive provenienti dalle reti FIB con caratteristiche come da specifica tecnica MS 42 01 e da dettaglio riportato nell'elaborato grafico 2806D-M005, costituito principalmente da: | | | | | | | | |
| B.3.5.1.a | M.3.5.1.a | - serbatoio atmosferico in acciaio zincato vetrificato completo di bocchelli dalla capacità utile pari a 800 l/CD, pressione massima esercizio 0,49 bar | n. | 2 | 607,19 | 1.214,38 | 4,88 | 9,76 | 23,07% | 280,16 |
| B.3.5.1.b | M.3.5.1.b | - agitatore a trascinamento magnetico (rif. AM-1/2) da applicare sul fondo inferiore del serbatoio atmosferico SA-07 in AISI 316, come da specifica tecnica MS 42 03 e dalle seguenti caratteristiche: . velocità di rotazione = 400 rpm circa regolabili . potenza motore = 0,18 kW . alimentazione = 220 V | n. | 2 | 3.608,29 | 7.216,58 | 65,49 | 130,98 | 4,35% | 313,92 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.5.1.c | M.3.5.1.c | - elettropompa centrifuga a girante aperta di trasferimento a portata costante (rif-P11) in acciaio inox, completa di protezione al funzionamento a secco (MS 27 01 04) per fluidi fognari: . portata = 4.000 l/h . prevalenza = 100 kPa . potenza motore = 0,75 kW | n. | 1 | 902,46 | 902,46 | 7,25 | 7,25 | 20,70% | 186,81 |
| B.3.5.1.d | M.3.5.1.d | . stazione dosaggio proporzionale biocida, capacità serbatoio 50 l | n. | 2 | 1.765,97 | 3.531,94 | 45,23 | 90,46 | 8,50% | 300,21 |
| B.3.5.1.e | M.3.5.1.e | . stazione dosaggio proporzionale prodotti neutralizzanti, capacità serbatoio 50 l | n. | 4 | 1.765,97 | 7.063,88 | 45,23 | 180,92 | 8,50% | 600,43 |
| B.3.5.1.f | M.3.5.1.f | - Valvolame: . valvola prelievo campioni in acciaio inox come da specifica tecnica MS 91 02 12, diametro 1/2" | n. | 2 | 138,60 | 277,20 | 2,52 | 5,04 | 22,65% | 62,78 |
| B.3.5.1.g | M.3.5.1.g | . valvola intercettazione a sfera in acciaio inox come da specifica tecnica MS 91 02 02, diametro DN25 | n. | 6 | 182,92 | 1.097,52 | 3,32 | 19,92 | 17,16% | 188,35 |
| B.3.5.1.h | M.3.5.1.h | . valvola ritegno in PP a sfera mobile a secco in PP(y=0.9) PN6, diametro DN50 come da specifica tecnica MS 22 01 08 | n. | 1 | 171,64 | 171,64 | 3,12 | 3,12 | 18,29% | 31,39 |
| B.3.5.1.i | M.3.5.1.i | - Vent serbatoio serbatoio SA-07 (rif. FA-07) come da specifica tecnica MS 91 03 06 e composto da: . contenitore in polipropilene . filtro aria, grado H-13 | n. | 2 | 607,59 | 1.215,18 | 11,03 | 22,06 | 2,15% | 26,16 |
| B.3.5.1.j | M.3.5.1.j | - Quadro elettrico di alimentazione e comando con allarme acustico luminoso, completo di cavi elettrici di alimentazione alle apparecchiature in campo | a corpo | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 11,30 | 11,30 | 7,55% | 78,48 |
| B.3.5.1.k | M.3.5.1.k | - Tubazione di collegamento tra serbatoi SA-07 e pompa P-11 in acciaio inox AISI 304, giunzioni triclamp e accessori, staffaggi, come da specifica tecnica MS 102 06. Limite di fornitura il locale PT-B11 | a corpo | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 56,50 | 56,50 | 73,25% | 1.831,20 |
| B.3.5.2 | M.3.5.2 | Impianto di accumulo e smaltimento reflui industriali biologici tossico-nocivi (SA-06) | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.3.5.2.a | M.3.5.2.a | Impianto di accumulo (rif. SA-06) per smaltimento reflui industriali provenienti dalle reti fognarie FIF e FIB con caratteristiche come da specifica tecnica MS 42 02 e da dettagli riportati nell'elaborato grafico 2806D-M005, così composto: - Serbatoio atmosferico a doppia camicia costituito da: . involucro interno in acciaio zincato e resinato, capacità utile = 5.400 l, pressione di prova = 0,49 bar . involucro esterno in acciaio saldato e verniciato, completo di boccaporto e bocchelli per ingresso tubazioni e strumentazione rilevamento perdite, etc. . completo di accessori, scarico troppo pieno alla fognatura FIF, fasce calandrate per appoggio e vincolo alle selle - Valvolame: . valvola a squadra e galleggiante (rif. FIF,V1) in ghisa come da specifica tecnica MS 91 02 15, PN16 DN50 | a corpo | 1 | 6.954,00 | 6.954,00 | 50,85 | 50,85 | 10,91% | 758,64 |
| B.3.5.2.b | M.3.5.2.b | . valvola intercettazione a sfera in acciaio e inox come da specifica tecnica MS 22 01 31, PN40 DN25 | n. | 1 | 377,48 | 377,48 | 3,03 | 3,03 | 3,96% | 14,95 |
| B.3.5.2.c | M.3.5.2.c | . valvola di ritegno a sfera mobile a secco in PP(y=0,9) come da specifica tecnica MS 22 01 08, PN6 DN50 | n. | 3 | 69,72 | 209,16 | 0,56 | 1,68 | 16,08% | 33,63 |
| B.3.5.2.d | M.3.5.2.d | - Vent serbatoio SA-06 (rif. FA-09) costituito da: . contenitore in polipropilene . filtro aria come da specifica tecnica MS 91 03 06, grado H-13+carboni attivi | n. | 1 | 171,64 | 171,64 | 3,12 | 3,12 | 18,29% | 31,39 |
| B.3.5.2.e | M.3.5.2.e | - Saldatura dell'involucro esterno alla guscia di sotegno come da elaborato grafico 2806D-M005. | n. | 1 | 752,49 | 752,49 | 13,66 | 13,66 | 1,74% | 13,08 |
| B.3.5.2.f | M.3.5.2.f | | a corpo | 1 | 640,00 | 640,00 | 11,30 | 11,30 | 81,75% | 523,20 |
| | | Totale B.3.5 | Euro | | | 35.335,55 | | 620,95 | | |
| | | Impianto di trattamento, accumulo e smaltimento reflui industriali | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.3 | Euro | | | 104.470,65 | | 1.942,87 | 15,37% | 16.060,35 |
| | | APPARECCHIATURE ED IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI SICUREZZA PERSONALE, RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO ED ACCUMULO ACQUE FOGNARIE INDUSTRIALI | | | | | | | | |
| B.4 | M.4 | IMPIANTO PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.4.1 | M.4.1 | Estintori di incendio | | | | | | | | |
| B.4.1.1 | M.4.1.1 | Estintore di incendio EN-3/7 a CO ₂ ; bombola in alluminio, carica 5 kg, classe focolaio 113BC, durata minima di funzionamento 12 sec., come da specifica tecnica MS 121 01 | n | 6 | 122,58 | 735,48 | 0,99 | 5,94 | 7,91% | 58,18 |
| B.4.1.2 | M.4.1.2 | Estintore di incendio EN-3/7 a polveri trivalenti; bombola in acciaio corredata da manometro, carica 9 kg, classe focolaio 55A-233BC, durata minima di funzionamento 15 sec. come da specifica tecnica MS 121 02 | n | 2 | 58,01 | 116,02 | 0,47 | 0,94 | 18,59% | 21,57 |
| | | Totale B.4.1 Estintori di incendio | Euro | | | 851,50 | | 6,88 | | |
| B.4.2 | M.4.2 | Cartellonistica di sicurezza | | | | | | | | |
| B.4.2.1 | M.4.2.1 | Cartellonistica di sicurezza con pittogrammi visibilità 10 m conforme al D.L. 81/2008 in lega di alluminio e verniciata con resine poliuretaniche, come da specifica MS 122 ed elaborato grafico 2806D-VVF01 e dalle seguenti caratteristiche: | | | | | | | | |
| B.4.2.1.a | M.4.2.1.a | - cartello segnale di divieto | n | 17 | 9,75 | 165,75 | 0,08 | 1,36 | 58,14% | 96,37 |
| B.4.2.1.b | M.4.2.1.b | - cartello segnale di avvertimento | n | 5 | 9,75 | 48,75 | 0,08 | 0,40 | 58,14% | 28,34 |
| B.4.2.1.c | M.4.2.1.c | - cartello segnale d'obbligo | n | 2 | 9,75 | 19,50 | 0,08 | 0,16 | 58,14% | 11,34 |
| B.4.2.1.d | M.4.2.1.d | - cartello segnale di primo soccorso ed evacuazione | n | 6 | 9,75 | 58,50 | 0,08 | 0,48 | 58,14% | 34,01 |
| B.4.2.1.e | M.4.2.1.e | - cartello segnale di sicurezza antincendio | n | 14 | 9,75 | 136,50 | 0,08 | 1,12 | 58,14% | 79,36 |
| | | Totale B.4.2 Cartellonistica di sicurezza | Euro | | | 429,00 | | 3,52 | | |
| | | TOTALE SEZ. B.4 IMPIANTO PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO | Euro | | | 1.280,50 | | 10,40 | 25,71% | 329,17 |
| B.5 | M.5 | IMPIANTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE FLUIDI AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.1 | M.5.1 | Impianti produzione e distribuzione acqua addolcita per uso farmaceutico | | | | | | | | |
| B.5.1.1 | M.5.1.1 | Filtro meccanico autopulente controlavaggio manuale PN10 con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 04 01 (Rif. F-01) completo di materiali uso e consumo, con attacchi filettati e con le seguenti caratteristiche: - portata: 1200 l/h - diametro: DN 25 - pressione idraulica esercizio: 5 bar - grado di filtrazione: 60 µm | n | 1 | 360,53 | 360,53 | 9,23 | 9,23 | 8,44% | 30,43 |
| B.5.1.2 | M.5.1.2 | Filtro di profondità a cartuccia per uso sanitario, contenitore in polipropilene, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 04 02 (Rif. F-02) completo di materiale di uso e consumo, attacchi triclamp e con le seguenti caratteristiche: - diametro: DN 25 - portata: 1200 l/h - pressione idraulica: PN 5 - grado di filtrazione: 10 µm | n | 1 | 186,41 | 186,41 | 3,38 | 3,38 | 7,02% | 13,08 |
| B.5.1.3 | M.5.1.3 | Addolcitore per acqua potabile autodisinfettante a doppia colonna cationica per funzionamento in serie con rigenerazione automatica a volume, completo di gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione e dello scambio temporaneo delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio di sale e sale per prima rigenerazione, come da specifica tecnica MS 92 01 01; (rif. AD-01) con possibilità di segnalazione di stato all'impianto di controllo automatico del reparto e dalle seguenti caratteristiche: - pressione idraulica: PN 6 - portata: 1200 l/h - capacità ciclica: > 350° Fr x m³ - qualità acqua erogata: < 5 ppm CaCo3 o 10 µs/cm | n | 1 | 7.739,87 | 7.739,87 | 62,22 | 62,22 | 7,72% | 597,52 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.1.4 | M.5.1.4 | Filtro di profondità a cartuccia per uso sanitario, contenitore in polipropilene, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 04 03; (rif. F-03) completo di materiale di uso e consumo, con le seguenti caratteristiche tecniche: - diametro: DN 25 - portata: 1200 l/h - pressione idraulica: PN 5 - grado di filtrazione: 5 µm | n | 1 | 186,41 | 186,41 | 3,38 | 3,38 | 7,02% | 13,08 |
| B.5.1.5 | M.5.1.5 | Lampada raggi UV-C per sterilizzazione acqua addolcita; (rif. UVC-02) come da specifica tecnica MS 92 01 04 con attacchi triclamp PN6 con le seguenti caratteristiche: - UVC-02 - portata: 2.800 l/h - lunghezza onda: 254 µm - dosaggio: >300 j/m² - potenza elettrica assorbita: ~100 W _{EL} | n | 1 | 6.562,36 | 6.562,36 | 119,10 | 119,10 | 0,24% | 15,70 |
| B.5.1.6 | M.5.1.6 | Elettropompa centrifuga in linea ad asse verticale in acciaio inox AISI 304, per circuito ricircolo acqua addolcita sanitaria; (rif. P-08) come da specifica tecnica MS 91 06 03, con le seguenti caratteristiche tecniche: - portata: 1200 l/h - prevalenza: 20 m c.a. - potenza motore: 0,37 kW - installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica tecnica MS 28 | n | 1 | 463,76 | 463,76 | 3,73 | 3,73 | 40,28% | 186,80 |
| B.5.1.7 | M.5.1.7 | Elettropompa centrifuga in linea ad asse verticale multistadio a velocità variabile in acciaio inox AISI 304, per circuito distribuzione acqua addolcita (rif. P-04) come da specifica tecnica MS 91 06 03, con le seguenti caratteristiche tecniche: - portata massima: 2800 l/h - prevalenza: 45 m c.a. - potenza motore: 1,1 kW trifase alta efficienza IE2 - motore adatto a regolazione velocità - installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica tecnica MS 28 | n | 2 | 875,52 | 1.751,04 | 7,04 | 14,08 | 21,34% | 373,67 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.1.8 | M.5.1.8 | Scambiatore di calore di tipo a piastre (rif. SC-01) in acciaio inox AISI 316 PN-6 per raffreddamento acqua addolcita, alimentato con acqua refrigerata come da specifica tecnica MS 91 05 01, con le seguenti caratteristiche: - potenzialità termica 4 kWt - <i>Dati fluido primario (AR):</i> . temperatura: +7°/+12° C . portata acqua refrigerata: 800 l/h - <i>Dati fluido secondario (AFA):</i> . temperatura: +20°C . portata acqua addolcita: 2800 l/h - installazione su supporti vincolati a pavimento con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 | n | 1 | 1.866,25 | 1.866,25 | 15,00 | 15,00 | 15,01% | 280,12 |
| B.5.1.9 | M.5.1.9 | Serbatoio atmosferico di stoccaggio acqua addolcita in acciaio zincato vetrificato internamente con fondi bombati ellittici per svuotamento totale come da specifica tecnica MS 91 07 01 completo di attacchi ed accessori, come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M001; (rif. SA-01) e dalle caratteristiche seguenti: - capacità utile: 500 l - pressione di esercizio massima: 0,49 bar - sostegni serbatoio con limitatori sismici vincolati a pavimento come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 | n | 1 | 1.214,38 | 1.214,38 | 9,76 | 9,76 | 23,07% | 280,16 |
| B.5.1.10 | M.5.1.10 | Tubazione in PE multistrato in barre con barriera antiossigeno, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 01 06 compreso pezzi speciali, sfridi, materiali di uso e consumo, staffaggi standard ed accessori di montaggio, nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.1.10.a | M.5.1.10.a | - De 40 X 3,7 mm | m | 90 | 19,00 | 1.710,00 | 0,34 | 30,60 | 27,54% | 470,88 |
| B.5.1.10.b | M.5.1.10.b | - De 20 X 2,8 mm | m | 40 | 8,94 | 357,60 | 0,16 | 6,40 | 58,52% | 209,28 |
| B.5.1.11 | M.5.1.11 | Valvola a sfera di intercettazione con attacchi a pressare e rubinetto di scarico in ottone, PN10, completa di materiali di uso e consumo, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 22 01 32 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.1.11.a | M.5.1.11.a | -DN 40 | n | 7 | 54,26 | 379,82 | 0,98 | 6,86 | 9,64% | 36,62 |
| B.5.1.11.b | M.5.1.11.b | -DN 15 | n | 10 | 18,69 | 186,90 | 0,34 | 3,40 | 27,99% | 52,32 |
| B.5.1.11.c | M.5.1.11.c | -DN 32 | n | 18 | 35,67 | 642,06 | 0,65 | 11,70 | 14,67% | 94,18 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.1.12 | M.5.1.12 | Valvola di ritegno a battente in ottone con caratteristiche tecniche come da specifica MS 22 01 32 completa di attacchi a pressare, guarnizioni e materiale di uso e consumo e nei seguenti diametri: - DN 42 | n | 1 | 44,98 | 44,98 | 0,82 | 0,82 | 11,63% | 5,23 |
| B.5.1.13 | M.5.1.13 | Sconnetto di zona PN 10 a manicotto con caratteristiche come da specifica tecnica MS 30 19 completo di bocchettone in tre pezzi, guarnizione e materiale di uso e consumo nei seguenti diametri: - DN 25 | n | 1 | 373,78 | 373,78 | 9,57 | 9,57 | 2,51% | 9,38 |
| B.5.1.14 | M.5.1.14 | Filtro 0,22 µm a cartuccia (rif. FA-07) per aria sfogo serbatoio SA-01, contenitore in polipropilene, come da specifica tecnica MS 91 03 06 | n | 1 | 607,59 | 607,59 | 11,03 | 11,03 | 2,15% | 13,08 |
| B.5.1.15 | M.5.1.15 | Targhette indicatrici per tubazioni distribuzione fluidi con caratteristiche come da specifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| B.5.1.16 | M.5.1.16 | Staffaggi sismici per tubazioni come da elaborato grafico 2806D-M004 e da specifica tecnica MS 28 Sovrapprezzo rispetto a supporti standard. | a corpo | 1 | 155,00 | 155,00 | 6,78 | 6,78 | 70,89% | 109,87 |
| | | Totale B.5.1 | Euro | | | 24.865,74 | | 330,43 | | |
| | | Impianti produzione e distribuzione acqua addolcita per uso farmaceutico | | | | | | | | |
| B.5.2 | M.5.2 | Impianti produzione e distribuzione acqua depurata per uso farmaceutico | | | | | | | | |
| B.5.2.1 | M.5.2.1 | Gruppo osmosi inversa costituito da: - elettropompa centrifuga multistadio a velocità costante per uso farmaceutico in acciaio inox AISI 316L per alimentazione apparecchiatura osmosi inversa per uso farmaceutico; (rif. P-06a/b) con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 06 02 e dalle caratteristiche tecniche seguenti: . portata: 1000 l/h . prevalenza totale: 30 bar . potenza motore: 3 kW . installazione su piastra di appoggio e/o staffa di montaggio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica MS 28 | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.2.2 | M.5.2.2 | <p>- apparecchiatura osmosi inversa a doppio stadio in serie per trattamento acqua addolcita declorata, dotata di membrane polisulfoniche (rif. R0-01) completa di impianto per disinfezione chimica membrane (rif. OX-01) e decloratore chimico (rif. OX-02) come da specifica tecnica MS 92 02 01, con possibilità di segnalazione di stato all'impianto di controllo automatico del reparto e con le caratteristiche tecniche prestazionali seguenti:</p> <p>. portata permeato: 450 l/h</p> <p>. TDS (total dissolved solid): < 1 ppm</p> <p>. reiezione batterica: <0.05 CFU/ml</p> <p>. reiezione pirogeni: >99%</p> <p>. conduttività: <1.25 µS/cm</p> <p>. TOC (total organic carbon): < 5ppb</p> <p>. sostegni apparecchiature con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica MS 28</p> | a corpo | 1 | 141.500,00 | 141.500,00 | 226,00 | 226,00 | 1,48% | 2.092,80 |
| B.5.2.3 | M.5.2.3 | <p>Serbatoio atmosferico di stoccaggio acqua depurata in acciaio inox AISI 316L con fondi bombati ellittici per svuotamento totale come da specifica tecnica MS 91 07 02 completo di attacchi ed accessori come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M01 (rif. SA-2) e dalle seguenti caratteristiche:</p> <p>- pressioni di prova idraulica: 6 bar</p> <p>- capacità utile: 600 l</p> <p>- finitura interna: Ra < 0,5 µm</p> <p>- supporti e sostegni serbatoio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica MS 28</p> | n | 1 | 15.339,16 | 15.339,16 | 278,39 | 278,39 | 0,51% | 78,48 |
| | | <p>Elettropompa centrifuga multistadio a velocità variabile ad asse orizzontale in acciaio inox AISI 316L (FDA Approved) per circuito distribuzione acqua depurata (rif. P-03a/b) come da specifica tecnica MS 91 06 01 e con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- portata: max. 2.800 l/h</p> <p>- prevalenza totale: max. 500 KPa</p> <p>- motore: 3 kW trifase alta efficienza IE2 adatto per regolazione velocità</p> <p>- supporto e sostegno con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica MS 28</p> | n | 2 | 5.681,67 | 11.363,34 | 103,12 | 206,24 | 1,84% | 209,28 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.2.4 | M.5.2.4 | <p>Scambiatore di calore con tubi ad "U" in acciaio inox AISI 316 PN-6 a doppia piastra tubiera di tipo sanitario (FDA approved) per riscaldamento/raffreddamento acqua depurata contenuta nel loop di distribuzione, alimentato con acqua refrigerata/vapore puro (rif. SC-02) come da specifica tecnica MS 91 05 02 con le seguenti caratteristiche:</p> <p>- <u>Potenzialità termica:</u></p> <p>. riscaldamento vapore: ~34 kWt</p> <p>. raffreddamento acqua refrigerata: ~12 kWt</p> <p>- <u>Dati fluidi primari mantello:</u></p> <p>a) fase riscaldamento</p> <p>. pressione esercizio vapore puro: 4 bar</p> <p>. portata vapore: 50 kg/h</p> <p>b) fase raffreddamento</p> <p>. acqua refrigerata: +7°C / +12°C</p> <p>. portata: 3.000 l/h</p> <p>. pressione esercizio 2,2 bar</p> <p>- <u>Dati fluidi secondari tubi:</u></p> <p>a) fase riscaldamento (< 2 hr)</p> <p>. volume acqua depurata loop: ~ 750 l</p> <p>. acqua depurata: da +12°C fino a +90°C</p> <p>. portata: 1.400 l/h</p> <p>. pressione esercizio 4,5 bar</p> <p>b) fase raffreddamento (> 6 hr)</p> <p>. volume acqua depurata loop: ~ 750 l</p> <p>. acqua depurata: da +90°C fino a +12°C</p> <p>. portata: 1.400 l/h</p> <p>. pressione esercizio 4,5 bar</p> <p>- supporti e sostegni con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e specifica MS 28</p> | a corpo | 1 | 9.195,40 | 9.195,40 | 166,89 | 166,89 | 4,55% | 418,56 |
| B.5.2.5 | M.5.2.5 | <p>Tubazione elettrosaldata in acciaio inox AISI 316L con caratteristiche come da specifica MS 91 01 01 compreso pezzi speciali, sfridi, staffaggi standard, materiali d'uso e consumo ed accessori di montaggio nei seguenti diametri:</p> <p>- Ø 1½" s=1,65 mm</p> | m | 109 | 141,46 | 15.419,14 | 2,57 | 280,13 | 52,89% | 8.155,12 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.2.6 | M.5.2.6 | Valvola PN-6 a diaframma in acciaio inossidabile AISI 316L completa di attacchi triclamp con caratteristiche come da specifica MS 91 02 01 nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.2.6.a | M.5.2.6.a | - Ø½" | n | 6 | 344,52 | 2.067,12 | 6,25 | 37,50 | 18,22% | 376,70 |
| B.5.2.6.b | M.5.2.6.b | - Ø1½" | n | 6 | 560,43 | 3.362,58 | 10,17 | 61,02 | 11,20% | 376,70 |
| B.5.2.7 | M.5.2.7 | Valvola PN-6 a sfera in acciaio inox AISI 316L completa di attacchi triclamp con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 02 02 e nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.2.7.a | M.5.2.7.a | - Ø1" | n | 2 | 215,20 | 430,40 | 3,91 | 7,82 | 29,17% | 125,57 |
| B.5.2.8 | M.5.2.8 | Valvola PN-6 preleva-campioni di costruzione sanitaria in acciaio inox AISI 316L, come da specifica tecnica MS 91 02 12 e dai seguenti diametri: - DN 15 | n | 1 | 344,52 | 344,52 | 6,25 | 6,25 | 18,22% | 62,78 |
| B.5.2.9 | M.5.2.9 | Filtro per acqua a cartuccia (0,45 µm), contenitore in inox AISI 316L come da specifica tecnica MS 91 04 05; (rif. F-05) con attacchi triclamp e segnalazione intasamento al sistema di controllo automatico con le seguenti caratteristiche: . portata: 2800 l/h . pressione idraulica: 6 bar . grado filtrazione: 0,45 µm . diametro: Ø1½" | n | 1 | 3.266,42 | 3.266,42 | 59,28 | 59,28 | 0,48% | 15,70 |
| B.5.2.10 | M.5.2.10 | Filtro per aria (rif. FA-06), grado 0,22 µm a cartuccia, contenitore in acciaio inox AISI 316L per aria sfogo serbatoio (SA-02), attacchi triclamp, come da specifica tecnica MS 91 03 06 | n | 1 | 2.891,18 | 2.891,18 | 52,47 | 52,47 | 0,54% | 15,70 |
| B.5.2.11 | M.5.2.11 | Filtro per acqua (rif. F-04), grado 2 µm a cartuccia, contenitore in polipropilene, come da specifica tecnica MS 91 04 04, attacchi triclamp, come da specifica tecnica MS 91 03 06 e dalle seguenti caratteristiche tecniche: . portata: 1000 l/h . pressione idraulica: 6 bar . grado di filtrazione: 2 µm . diametro: Ø1½" | n | 1 | 444,63 | 444,63 | 8,07 | 8,07 | 3,53% | 15,70 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.2.12 | M.5.2.12 | Valvola di ritegno a disco in acciaio inox AISI 316L PN10 con caratteristiche tecniche come da specifica MS 91 02 05 completa di attacchi triclamp, guarnizione e materiale di uso e consumo e nei seguenti diametri: - DN 20 | n | 1 | 112,11 | 112,11 | 2,03 | 2,03 | 14,00% | 15,70 |
| B.5.2.13 | M.5.2.13 | Lampada raggi UV-C per sterilizzazione acqua depurata; (rif. UVC-03) come da specifica tecnica MS 92 01 04 con attacchi triclamp e PN6 con le seguenti caratteristiche: - UVC-03 . portata: 2.800 l/h . lunghezza onda: 254 µm . dosaggio: >300 j/m² . Potenza elettrica assorbita: ~100 W _{EL} | n | 1 | 6.562,36 | 6.562,36 | 119,10 | 119,10 | 0,24% | 15,70 |
| B.5.2.14 | M.5.2.14 | Targhette indicatrici per tubazioni distribuzione fluidi centrale idrica con caratteristiche come da sepcifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| B.5.2.15 | M.5.2.15 | Staffaggi sismici per tubazioni come da elaborato grafico 2806D-M004 e da specifica tecnica MS 28. Sovrapprezzo rispetto a supporti standard. | a corpo | 1 | 245,00 | 245,00 | 6,78 | 6,78 | 70,47% | 172,66 |
| | | Totale B.5.2 Impianti produzione e distribuzione acqua depurata per uso farmaceutico | Euro | | | 212.620,36 | | 1.521,36 | | |
| B.5.3 | M.5.3 | Produzione e distribuzione vapore puro per uso farmaceutico (VP) | | | | | | | | |
| B.5.3.1 | M.5.3.1 | Generatore elettrico realizzato in inox AISI 316L e PN10 per produzione diretta vapore puro (rif. CVE-01) come da specifica tecnica MS 92 04 01 PN10 completo di serbatoio cilindrico orizzontale in acciaio inox AISI 316L isolato esternamente (rif. SA-03) per acqua depurata di alimento come da specifica tecnica MS 91 07 03, completo di accessori come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M01 e con possibilità di trasmissione di stato all'impianto di controllo automatico del reparto, con le seguenti caratteristiche: | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | - CVE-1 . capacità produttiva vapore: 120 kg/h . pressione esercizio: 4 bar . pressione prova: 6 bar . potenza elettrica: 90 Kw - SA-03 . capacità utile: 300 l . pressione esercizio: 20 kPa . pressione prova: 30 kPa . finitura superficie interna: 240 GRIT (0,51 µm) - Supporti caldaia con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e come da specifica tecnica MS 28 - Elettropompa centrifuga a velocità costante per uso farmaceutico multistadio PN10 in acciaio inox AISI 316L per alimentazione caldaia a vapore con connessioni triclamp come da specifica tecnica MS 91 06 02 (rif. P-05) e dalle seguenti caratteristiche: - portata: 300 l/h - prevalenza totale: 5 bar - potenza motore: 1.1 kW - supporti a piastra/staffaggio sismico come da elaborato grafico 2806D-M003 e | a corpo | 1 | 64.500,00 | 64.500,00 | 226,00 | 226,00 | 1,95% | 1.255,68 |
| B.5.3.2 | M.5.3.2 | Tubazione per vapore puro elettrosaldato in acciaio inox AISI 316L per uso farmaceutico, con caratteristiche come da specifica MS 91 01 01 compreso collettore di distribuzione, pezzi speciali, sfridi, materiali d'uso e consumo, staffaggi standard ed accessori di montaggio nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.3.2.a | M.5.3.2.a | - Ø1" s=1,65 mm (vapore AISI 316L) | m | 34 | 119,29 | 4.055,86 | 2,16 | 73,44 | 57,02% | 2.312,54 |
| B.5.3.2.b | M.5.3.2.b | - Ø1½" s=1,65 mm (vapore AISI 316L) | m | 56 | 141,46 | 7.921,76 | 2,57 | 143,92 | 52,89% | 4.189,79 |
| B.5.3.3 | M.5.3.3 | Tubazione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato per condensa vapore, completa di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi e nei seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.3.3.a | M.5.3.3.a | - DN25 x 2.0 mm (condensa AISI 304) | m | 24 | 23,76 | 570,24 | 0,19 | 4,56 | 51,14% | 291,62 |
| B.5.3.3.b | M.5.3.3.b | - DN20 x 2.0 mm (condensa AISI 304) | m | 18 | 19,35 | 348,30 | 0,16 | 2,88 | 50,65% | 176,41 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.3.4 | M.5.3.4 | Isolamento termico delle tubazioni in vista nei volumi tecnici, ESECUZIONE 2 eseguito con cospelle in lana di vetro rifinite con lamiera d'alluminio con caratteristiche come da specifica tecnica MS 21 02 01 e con le seguenti caratteristiche tecniche: | | | | | | | | |
| B.5.3.4.a | M.5.3.4.a | - per tubi Ø1" spessore 50 mm | m | 9 | 13,90 | 125,10 | 0,36 | 3,24 | 8,08% | 10,11 |
| B.5.3.4.b | M.5.3.4.b | - per tubi Ø1"½ spessore 50 mm | m | 56 | 14,57 | 815,92 | 0,37 | 20,72 | 8,35% | 68,13 |
| B.5.3.4.c | M.5.3.4.c | - per tubi DN25 spessore 40 mm | m | 24 | 9,50 | 228,00 | 0,24 | 5,76 | 7,89% | 17,99 |
| B.5.3.4.d | M.5.3.4.d | - per tubi DN20 spessore 40 mm | m | 13 | 9,02 | 117,26 | 0,23 | 2,99 | 8,30% | 9,73 |
| B.5.3.4.e | M.5.3.4.e | - rivestimento in lamierino d'alluminio | m² | 48 | 47,80 | 2.294,40 | 1,22 | 58,56 | 8,42% | 193,19 |
| B.5.3.5 | M.5.3.5 | Isolamento termico delle tubazioni in vista all'interno del reparto produttivo, ESECUZIONE 2 modificata con finitura in acciaio inox AISI 304 saldata come da specifica tecnica MS 21 02 01 e con le seguenti caratteristiche tecniche: | | | | | | | | |
| B.5.3.5.a | M.5.3.5.a | - per tubi Ø1" spessore 50 mm | m | 25 | 13,90 | 347,50 | 0,36 | 9,00 | 8,08% | 28,08 |
| B.5.3.5.b | M.5.3.5.b | - per tubi DN20 spessore 40 mm | m | 5 | 9,02 | 45,10 | 0,23 | 1,15 | 8,30% | 3,74 |
| B.5.3.5.c | M.5.3.5.c | - rivestimento in acciaio inox AISI 304 | m² | 6 | 148,00 | 888,00 | 0,08 | 0,48 | 40,00% | 355,20 |
| B.5.3.6 | M.5.3.6 | Valvola intercettazione a membrana in acciaio inox AISI 316L e PN 10 per vapore completa di connessioni triclamp, come da specifica tecnica MS 91 02 01 e dai seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.3.6.a | M.5.3.6.a | - valvola Ø1" | n | 5 | 462,28 | 2.311,40 | 8,39 | 41,95 | 13,58% | 313,92 |
| B.5.3.6.b | M.5.3.6.b | - valvola Ø1½" | n | 2 | 560,43 | 1.120,86 | 10,17 | 20,34 | 11,20% | 125,57 |
| B.5.3.7 | M.5.3.7 | Unità scaricatore di condensa (rif. SC) a galleggiante in acciaio inox AISI 316L e PN 10 per vapore puro, per linee distributive ed apparecchiature completa di filtro impurità, valvole di intercettazione e bypass, specola e ritegno connessioni triclamp come da specifica tecnica MS 91 02 13 e dai seguenti diametri: | | | | | | | | |
| B.5.3.7.a | M.5.3.7.a | - DN 15 | a corpo | 8 | 350,00 | 2.800,00 | 2,26 | 18,08 | 29,90% | 837,12 |
| B.5.3.7.b | M.5.3.7.b | - DN 20 | a corpo | 1 | 450,00 | 450,00 | 2,26 | 2,26 | 29,07% | 130,80 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.5.3.8 | M.5.3.8 | Targhette indicatrici per tubazioni distribuzione fluidi come da specifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 47,00 | 47,00 | 3,39 | 3,39 | 80,15% | 37,67 |
| B.5.3.9 | M.5.3.9 | Staffaggi sismici per tubazioni come da elaborato grafico 2806D-M004 e da specifica tecnica MS 28. Sovrapprezzo rispetto a supporti standard. | a corpo | 1 | 245,00 | 245,00 | 6,78 | 6,78 | 70,47% | 172,66 |
| | | Totale B.5.3 Produzione e distribuzione vapore puro per uso farmaceutico (VP) | Euro | | | 89.231,70 | | 645,50 | | |
| | | TOTALE SEZ. B.5 IMPIANTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE FLUIDI AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | Euro | | | 326.717,80 | | 2.497,29 | 7,83% | 25.594,06 |
| B.6 | M.6 | IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | | | | | | | | |
| B.6.1 | M.6.1 | Impianto centralizzato di produzione aria compressa pura (PA) | | | | | | | | |
| B.6.1.1 | M.6.1.1 | Centrale di compressione d'aria oil free con compressori a spirali orbitanti (rif. CA-01) insonorizzata e con caratteristiche come da specifica tecnica MS 92 05 01 con possibilità di trasmissione di stato all'impianto di controllo automatico del reparto, con le seguenti caratteristiche tecniche: - pressione di esercizio: 8 bar - portata aria: 0,24 m³/l' CD - potenza motore: 2,2 kW/CD - supporto compressore con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS28 | a corpo | 2 | 8.598,66 | 17.197,32 | 156,06 | 312,12 | 0,91% | 156,96 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.6.1.2 | M.6.1.2 | Gruppo essiccatore per aria compressa del tipo ad adsorbimento "senza calore" (rif. ESA-01) con caratteristiche come da specifica tecnica MS 92 05 01, completo di pre e post filtrazione, sensore rugiada e dalle seguenti caratteristiche: - portata aria ingresso: 0,48 Nm ³ /l' - punto di rugiada dell'aria compressa essiccata: -20°C - quantità aria utilizzata per la rigenerazione: 15% - qualità aria: ISO3 (water) - Condizioni aspirazione: . pressione esercizio: 8 bar . temperatura esterna: 35°C - supporti essiccatore con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS28 | a corpo | 1 | 3.747,18 | 3.747,18 | 68,01 | 68,01 | 2,09% | 78,48 |
| B.6.1.3 | M.6.1.3 | Serbatoio accumulo aria compressa (rif. SAA-01) in acciaio zincato e vetrificato ed in esecuzione verticale, come da specifica tecnica MS 91 07 06, completo di accessori e con le seguenti caratteristiche tecniche: - capacità: 500 litri - pressione esercizio: 8 bar - pressione prova: 12 bar - supporti serbatoio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS28 | a corpo | 1 | 3.083,29 | 3.083,29 | 55,96 | 55,96 | 2,55% | 78,48 |
| B.6.1.4 | M.6.1.4 | Tubazione elettrosaldata in acciaio inox AISI 316L per uso farmaceutico con caratteristiche come da specifica MS 91 01 01 compreso pezzi speciali, sfridi, materiali d'uso e consumo, staffaggi standard ed accessori di montaggio nei seguenti diametri: - Ø1" s=1,65 mm | m | 110 | 92,27 | 10.149,70 | 1,67 | 183,70 | 56,70% | 5.755,20 |
| B.6.1.5 | M.6.1.5 | Valvola di intercettazione a sfera in acciaio inox AISI 316L e PN25, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 02 02 e nei seguenti diametri: - Ø1" | n | 13 | 215,20 | 2.797,60 | 3,91 | 50,83 | 29,17% | 816,19 |
| B.6.1.6 | M.6.1.6 | Valvola di ritegno di tipo universale con caratteristiche come da specifica MS 91 02 05 completa di accessori di montaggio e nei seguenti diametri: - DN 25 | n | 2 | 82,76 | 165,52 | 1,50 | 3,00 | 15,17% | 25,11 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.6.1.7 | M.6.1.7 | Riduttore di pressione autoazionato ad azione diretta in acciaio inox AISI 316L PN12, con connessioni triclamp, come da specifica tecnica MS 91 02 10 e nei seguenti diametri: - DN 20 | n | 1 | 2.734,50 | 2.734,50 | 49,63 | 49,63 | 2,30% | 62,78 |
| B.6.1.8 | M.6.1.8 | Valvola di sicurezza in acciaio inox AISI 316L e PN12 per e rete distribuzione con connessioni triclamp, come da specifica tecnica MS 91 02 06 e nei seguenti diametri: - Ø1" | n | 1 | 947,92 | 947,92 | 17,20 | 17,20 | 6,62% | 62,78 |
| B.6.1.9 | M.6.1.9 | Scaricatore automatico di condensa acqua/olio per aria compressa in acciaio inox AISI 316L e PN12, come da specifica tecnica MS 91 02 13 e nei seguenti diametri: - Ø½" e connessioni triclamp | n | 4 | 652,38 | 2.609,52 | 11,84 | 47,36 | 6,42% | 167,42 |
| B.6.1.10 | M.6.1.10 | Filtro a coalescenza (3µm) per aria compressa, come da specifica tecnica MS 91 03 02; (rif. FA-02) con le seguenti caratteristiche tecniche: - ritenzione particelle(3µm): 500/m³ - grado di rimozione condensa 1 mg/m³ - portata: 480 NI/min - pressione esercizio: 8 bar - corpo: alluminio/AISI 304 - diametro: DN 20 - connessioni: triclamp ¼" | n | 1 | 800,68 | 800,68 | 14,53 | 14,53 | 5,23% | 41,86 |
| B.6.1.11 | M.6.1.11 | Filtro a coalescenza (1µm) per aria compressa, come da specifica tecnica MS 91 03 03 (rif. FA-03) con le seguenti caratteristiche tecniche: - ritenzione particelle(1µm): 1000/m³ - grado di rimozione condensa 0,1 mg/m³ - portata: 480 NI/min - pressione esercizio: 8 bar - qualità aria: ISO2 - corpo: alluminio/AISI 304 - diametro: DN 20 - connessioni: triclamp ¼" | n | 1 | 827,00 | 827,00 | 15,01 | 15,01 | 7,59% | 62,78 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.6.1.12 | M.6.1.12 | Filtro per aria e polveri asciutte (1 µm), come da specifica tecnica MS 91 03 05 (rif. FA-05) con segnalazione intasamento trasmesso all'impianto di controllo automatico del reparto, con le seguenti caratteristiche tecniche: - ritenzione particelle: 1000/m³ - portata: 800 Nl/min - pressione esercizio: 4 bar - qualità aria: ISO2 - corpo: acciaio inox/AISI 316L - diametro: DN 20 - connessioni: triclamp ¾" | n | 1 | 827,00 | 827,00 | 15,01 | 15,01 | 7,59% | 62,78 |
| B.6.1.13 | M.6.1.13 | Filtro a carboni attivi PN6 come da specifica tecnica MS 91 03 08 (rif. FA-08) e con le seguenti caratteristiche: - ritenzione olio: 0,003 mg/m3 - portata: 480 Nl/min - pressione esercizio: 8 bar - conformità: eliminazione fenolo - diametro: DN 25 - corpo: AISI 304/alluminio - ritenzione particelle 0,01 µm - connessioni: triclamp ¼" | n | 1 | 1.022,19 | 1.022,19 | 18,55 | 18,55 | 6,14% | 62,78 |
| B.6.1.14 | M.6.1.14 | Targhette indicatrici per tubazioni distribuzione fluidi come da sepcifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 77,00 | 77,00 | 3,39 | 3,39 | 81,54% | 62,78 |
| B.6.1.15 | M.6.1.15 | Staffaggi sismici per tubazioni come da elaborato grafico 2806D-M004 e da specifica tecnica MS 28. Sovrapprezzo rispetto a supporti standard. | a corpo | 1 | 245,00 | 245,00 | 6,78 | 6,78 | 70,47% | 172,66 |
| Totale B.6.1 | | | Euro | | | 47.231,42 | | 861,08 | | |
| Impianto centralizzato di produzione aria compressa pura (PA) | | | | | | | | | | |
| B.6.2 | M.6.2 | Impianto centralizzato produzione vuoto tecnico per uso farmaceutico (VO) | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.6.2.1 | M.6.2.1 | Centrale di produzione vuoto tecnico centralizzato (rif. PV-01) completa di accessori come da specifica tecnica MS 92 06 01 con possibilità di trasmissione di stato all'impianto automatico di controllo del reparto, e dalle seguenti caratteristiche: - <i>Pompa rotativa a palette doppio stadio</i> . portata with gas Ballast (pump speed Pneurop): 27 m³/h . Vuoto finale: 10 ⁻² mbar assoluti . Potenza motore elettrico: 0,75 kW - <i>Accessori lato aspirante:</i> . gas Ballast - <i>Accessori lato premente:</i> . marmitta silenziatrice - Supporti compressore con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 | a corpo | 1 | 5.495,16 | 5.495,16 | 99,73 | 99,73 | 1,14% | 62,78 |
| B.6.2.2 | M.6.2.2 | Serbatoio volano vuoto tecnico in acciaio zincato vetrificato ed in esecuzione verticale, come da specifica tecnica MS 91 07 05 (rif. SAA-02) e dalle seguenti caratteristiche: - capacità: 100 l - pressione esercizio: 10 ⁻² mbar assoluti - pressione prova: vuoto assoluto - supporti serbatoio con limitatori sismici come da elaborato grafico 2806D-M003 e da specifica tecnica MS 28 | n | 1 | 1.052,82 | 1.052,82 | 6,86 | 6,86 | 16,00% | 168,45 |
| B.6.2.3 | M.6.2.3 | Tubazione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldata, come da specifica tecnica MS 102 06, completo di pezzi speciali, sfridi, materiali d'uso e consumo ed accessori di montaggio, nei seguenti diametri: | m | 60 | 34,09 | 2.045,40 | 0,27 | 16,20 | 52,00% | 1.063,61 |
| B.6.2.3.a | M.6.2.3.a | - DN40 s=2 mm | | | | | | | | |
| B.6.2.4 | M.6.2.4 | Valvola d'intercettazione a sfera in acciaio inox AISI 304 e PN6, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 02 02 nei seguenti diametri: | n | 3 | 307,95 | 923,85 | 5,59 | 16,77 | 20,39% | 188,35 |
| B.6.2.4.a | M.6.2.4.a | - DN 15 | | | | | | | | |
| B.6.2.5 | M.6.2.5 | Valvola di ritegno per aria con caratteristiche come da specifica MS 91 02 05 completa di accessori di montaggio nei seguenti diametri: | n | 1 | 205,97 | 205,97 | 3,74 | 3,74 | 30,48% | 62,78 |
| B.6.2.5.a | M.6.2.5.a | - DN 40 | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.6.2.6 | M.6.2.6 | Scaricatore automatico di condensa acqua/olio per aria compressa in acciaio inox AISI 316L e PN12, come da specifica tecnica MS 91 02 13 e nei seguenti diametri: - Ø½" e connessioni triclamp | n | 2 | 652,38 | 1.304,76 | 11,84 | 23,68 | 6,42% | 83,71 |
| B.6.2.7 | M.6.2.7 | Filtro aria separatore di condensa, efficienza 99%, PN 6, come da specifica tecnica MS 91 03 01 (rif. FA-01) e dalle seguenti caratteristiche: - connessioni triclamp - pressione esercizio: 1 bar - portata: 27 Nm³/h | n | 1 | 1.208,65 | 1.208,65 | 21,94 | 21,94 | 5,19% | 62,78 |
| B.6.2.8 | M.6.2.8 | Filtro a coalescenza (1µm) per aria compressa PN6 total oil 0,1 mg/m³, come da specifica tecnica MS 91 03 03 (rif. FA-03) con le seguenti caratteristiche tecniche: - ritenzione particelle: 1000/m3 - portata: 27 Nm³/h - pressione esercizio: 1 bar - qualità aria conforme: ISO2 (TOTAL OIL) - connessioni: triclamp - diametro: DN 20 | n | 1 | 827,00 | 827,00 | 15,01 | 15,01 | 7,59% | 62,78 |
| B.6.2.9 | M.6.2.9 | Filtro a carboni attivi per eliminazione fenolo PN6 come da specifica tecnica MS 91 03 08 (rif. FA-08) e con le seguenti caratteristiche: - ritenzione particelle: 0,003 mg/m3 - portata: 27 Nm³/h - pressione esercizio: 1 bar - conformità: eliminazione fenolo - diametro: DN 25 - connessioni: triclamp | n | 1 | 1.022,19 | 1.022,19 | 18,55 | 18,55 | 6,14% | 62,78 |
| B.6.2.10 | M.6.2.10 | Targhette indicatrici per tubazioni distribuzione fluidi come da sepcifica tecnica MS 72 04 | a corpo | 1 | 47,00 | 47,00 | 3,39 | 3,39 | 80,15% | 37,67 |
| B.6.2.11 | M.6.2.11 | Staffaggi sismici per tubazioni come da elaborato grafico 2806D-M004 e da specifica tecnica MS 28. Sovrapprezzo rispetto a supporti standard. | n | 1 | 245,00 | 245,00 | 6,78 | 6,78 | 70,47% | 172,66 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | Totale B.6.2 | | | Euro | 14.377,80 | | 232,65 | | |
| | | Impianto centralizzato produzione vuoto tecnico per uso farmaceutico (VO) | | | | | | | | |
| B.6.3 | M.6.3 | Centrale bombole e distribuzione gas tecnici puri (anidride carbonica) | | | | | | | | |
| B.6.3.1 | M.6.3.1 | Fornitura e posa di centralina a scambio automatico rampa gas puro (CO ₂), quadro di riduzione di primo stadio (rif MP-19) a 7 bar, box bombole per 1+1 (bombole da 40 l/CD) con tubo pescante, pressostati Eex-d, riscaldatori elettrici, accessori di montaggio e completamento (manometri, termometri, armadio di contenimento in acciaio inox), come da spec. tecnica MS 93 01 01 | n | 1 | 9.626,84 | 9.626,84 | 174,72 | 174,72 | 1,09% | 104,64 |
| B.6.3.2 | M.6.3.2 | Tubazione in rame CU/DHP UNI 5649 serie pesante B con caratteristiche come da specifica tecnica MS 91 01 05, completo di pezzi speciali, sfridi, supporti, assistenze opere murarie, materiali d'uso e consumo, nei seguenti diametri: | m | 14 | 15,11 | 211,54 | 0,27 | 3,78 | 51,94% | 109,87 |
| B.6.3.2.a | M.6.3.2.a | - a (10x1,0) | | | | | | | | |
| B.6.3.3 | M.6.3.3 | Gruppo valvole di riduzione di secondo stadio Ø3/8" in linea comprensivo di riduttore, valvola manuale, manometri, comprensivo di accessori di montaggio e completamento, come da specifica tecnica MS 93 01 02 | n | 2 | 879,78 | 1.759,56 | 15,97 | 31,94 | 7,14% | 125,57 |
| B.6.3.4 | M.6.3.4 | Targhette indicatrici per tubazioni di distribuzione impianto gas tecnici come da specifica tecnica MS 72 04 | n | 1 | 47,00 | 47,00 | 3,39 | 3,39 | 80,15% | 37,67 |
| | | Totale B.6.3 | Euro | | | 11.644,94 | | 213,83 | | |
| | | Centrale bombole e distribuzione gas tecnici puri (anidride carbonica) | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.6 | Euro | | | 73.254,16 | | 1.307,56 | 13,75% | 10.075,14 |
| | | IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS AUSILIARI DI PROCESSO PER USO FARMACEUTICO | | | | | | | | |
| B.7 | M.7 | STRUMENTAZIONE DI MISURA PASSIVA PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO NON FORNITA DAI COSTRUTTORI DI APPARECCHIATURE | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.7.1 | M.7.1 | Strumentazione misura passiva per impianto di condizionamento dell'aria e reti distribuzione fluidi, impianto idrico per uso tecnologico (non fornita dai costruttori di apparecchiature) | | | | | | | | |
| B.7.1.1 | M.7.1.1 | Termometro a quadrante 80 mm a bulbo e capillare per canalizzazione aria | n | 1 | 18,91 | 18,91 | 0,48 | 0,48 | 8,55% | 1,62 |
| B.7.1.2 | M.7.1.2 | Termometro a quadrante 80 mm del tipo bimetallico per tubazioni, con caratteristiche come da specifica tecnica MS 71 02 completo di guaina, accessori e materiale di uso e consumo | n | 12 | 18,91 | 226,92 | 0,48 | 5,76 | 8,42% | 19,11 |
| B.7.1.3 | M.7.1.3 | Manometro a quadrante diam. 80 mm per tubazioni con caratteristiche come da specifica tecnica MS 71 04, appropriata classe di precisione ($\pm 1\%$) completo di accessori e materiale di uso e consumo: - manometro con rubinetto, flangia e ricciolo | n | 8 | 48,75 | 390,00 | 1,25 | 10,00 | 8,45% | 32,96 |
| B.7.1.4 | M.7.1.4 | Manometro differenziale a scala inclinata per filtri aria e ambiente, come da secifica tecnica MS 111 03 | n | 13 | 97,53 | 1.267,89 | 0,78 | 10,14 | 5,74% | 72,78 |
| | | Totale B.7.1 | Euro | | | 1.903,72 | | 26,38 | | |
| | | Strumentazione misura passiva per impianto di condizionamento dell'aria e reti distribuzione fluidi, impianto idrico per uso tecnologico (non fornita dai costruttori di apparecchiature) | | | | | | | | |
| B.7.2 | M.7.2 | Strumentazione misura passiva per impianti produzione e distribuzione fluidi speciali per uso farmaceutico non fornita dai costruttori di apparecchiature | | | | | | | | |
| B.7.2.1 | M.7.2.1 | Controllo della qualità dell'acqua pura mediante monitoraggio della resistività e del TOC costituito da: | | | | | | | | |
| B.7.2.1.a | M.7.2.1.a | - Indicatore registratore di conduttività (CT) e trasmissione di segnale allarme per acqua deionizzata e pura per uso farmaceutico come da specifica tecnica MS 114 01 | n | 1 | 3.295,63 | 3.295,63 | 59,81 | 59,81 | 1,91% | 62,78 |
| B.7.2.1.b | M.7.2.1.b | - Indicatore registratore biologico (TOC) per acqua pura e trasmissione di segnale allarme per uso farmaceutico come da specifica tecnica MS 115 01 | n | 1 | 4688,05 | 4.688,05 | 85,08 | 85,08 | 1,34% | 62,78 |
| | | Totale B.7.2 | Euro | | | 7.983,68 | | 144,89 | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | Strumentazione misura passiva per impianti produzione e distribuzione fluidi speciali per uso farmaceutico non fornita dai costruttori di apparecchiature | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.7 | Euro | | | 9.887,40 | | 171,27 | 2,55% | 252,03 |
| | | STRUMENTAZIONE DI MISURA PASSIVA PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO NON FORNITA DAI COSTRUTTORI DI APPARECCHIATURE | | | | | | | | |
| B.8 | M.8 | REGOLAZIONE AUTOMATICA DEGLI IMPIANTI PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO | | | | | | | | |
| | | NOTA GENERALE: Sistema e materiali per la regolazione degli impianti con caratteristiche come da relazione tecnica Vol. 2806D-02 Sez. 4 e come da specifica tecnica MS 80 Vol 2806D-04.3 e gli elaborati grafici 2806D-M001, M002, M003, M004; M005. | | | | | | | | |
| B.8.1 | M.8.1 | Regolazione impianto di condizionamento dell'aria | | | | | | | | |
| B.8.1.1 | M.8.1.1 | Regolazione e controllo impianti centrale di condizionamento (rif. CDZ-01, RC-01) e centrale frigorifera polivalente (rif. GF-01), come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 costituiti da: | | | | | | | | |
| B.8.1.1.a | M.8.1.1.a | - Elementi in campo per centrale di condizionamento: . sonda trasmettitrice umidità e temperatura da esterno (rif. UT), IP54, come da specifica tecnica MS 83 01 03, completa di convertitore di segnale per calcolo entalpia, segnale uscita attivo | n | 1 | 332,94 | 332,94 | 6,04 | 6,04 | 7,86% | 26,16 |
| B.8.1.1.b | M.8.1.1.b | . servocomando elettrico rotativo (IP54) per serrande con ritorno a molla (rif. SR-1,2), segnale uscita a 2 punti | n | 2 | 361,45 | 722,90 | 6,56 | 13,12 | 10,86% | 78,48 |
| B.8.1.1.c | M.8.1.1.c | . sonda tramettitrice pressione differenziale aria da canale con display (rif. DPT-B02), IP54 come da specifica tecnica MS 83 02 01 per controllo velocità ventilatori mediante inverter, segnale in uscita attivo 0/10V | n | 2 | 343,64 | 687,28 | 6,24 | 12,48 | 7,61% | 52,32 |
| B.8.1.1.d | M.8.1.1.d | . sonda trasmettitrice di temperatura IP54 per canali aria come da specifica tecnica MS 83 01 01, segnale in uscita attivo 0/10V | n | 2 | 115,29 | 230,58 | 2,09 | 4,18 | 22,69% | 52,32 |
| B.8.1.1.e | M.8.1.1.e | . termostato antigelo IP54 a capillare elemento sensibile con gas ad espansione come da specifica tecnica MS 83 01 04, segnale in uscita contatto in commutazione | n | 1 | 179,51 | 179,51 | 3,26 | 3,26 | 14,57% | 26,16 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.1.f | M.8.1.1.f | . valvola (corpo in ghisa) flangiata di regolazione a 2 vie (rif. V-1 ACR), PN6, DN 40, (caratteristica equipercentuale) e corsa 40 mm come da specifica MS 83 04 02, complete di servocomandi elettroidraulici con ritorno a molla, IP54. Segnale di posizionamento 0/10V | n | 1 | 665,91 | 665,91 | 12,09 | 12,09 | 5,89% | 39,24 |
| B.8.1.1.g | M.8.1.1.g | . valvola (corpo in ghisa) di regolazione flangiata a 2 vie (rif. V-1 AR), PN6, DN 80, (caratteristica equipercentuale) e corsa 40 mm come da specifica MS 83 04 02, complete di servocomandi elettroidraulici con ritorno a molla, IP54. Segnale di posizionamento 0/10V | n | 1 | 1.245,12 | 1.245,12 | 22,60 | 22,60 | 3,15% | 39,24 |
| B.8.1.1.h | M.8.1.1.h | . pressostato differenziale aria (rif. DPT), IP54, per monitoraggio filtri completo di tubetti flessibili e di accessori per il montaggio come da specifica tecnica MS 83 02 04, campo di misura 0/500 Pa, segnale di uscita contatto in commutazione | n | 4 | 91,51 | 366,04 | 1,66 | 6,64 | 28,59% | 104,64 |
| B.8.1.1.i | M.8.1.1.i | - <i>Elementi in campo per centrale frigorifera polivalente:</i> . sonda trasmettitrice di temperatura esterna per change over estate/inverno contatto in commutazione | n | 1 | 91,51 | 91,51 | 1,66 | 1,66 | 28,59% | 26,16 |
| B.8.1.1.j | M.8.1.1.j | . pressostato PT-AC, PT-AR per verifica flusso acqua calda e fredda nelle rispettive reti di distribuzioni e consenso avviamento gruppo GF-1, contatti in commutazione | n | 2 | 442,32 | 884,64 | 8,03 | 16,06 | 8,87% | 78,48 |
| B.8.1.1.k | M.8.1.1.k | . sonda trasmettitrice di temperatura su tubazioni TT-AC e TT-AR per regolazione gruppo GF-1, segnale attivo 0÷10V . | n | 2 | 148,55 | 297,10 | 2,70 | 5,40 | 26,42% | 78,48 |
| B.8.1.1.l | M.8.1.1.l | . sonda trasmettitrice di pressione differenziale DPT-B02, locale B12 su tubazioni di acqua calda e fredda per regolazione portata pompe P-1 e P-2 di circolazione, segnale attivo 0/10V - <i>Automazione per regolazione e controllo (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da:</i> | n | 2 | 752,74 | 1.505,48 | 13,66 | 27,32 | 5,21% | 78,48 |
| B.8.1.1.m | M.8.1.1.m | . programmatore orario giornaliero settimanale . moduli sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogici) e funzionali (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01 . regolatore espandibile a microprocessore programmabile, come da specifica MS 82 01 per controllo servocomandi modulanti e ON/OFF e gestione allarmi . accessori per il montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 . supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 10.204,00 | 10.204,00 | 90,40 | 90,40 | 0,77% | 78,48 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.2 | M.8.1.2 | Regolazione locale infialamento e annessi (PT-B16, 17,18,19) dotato di cappa BH, di cassetta regolazione aria immissione e post riscaldamento, di serranda di regolazione estrazione aria coniugata con la serranda della cassetta di mandata in modo di mantenere costante la pressione differenziale del locale, di serrande di intercettazione aria e di allarmi. Come da descrizioni Vol. 2806D-02 Sez. 4 - <i>Elementi in campo costituiti da:</i> | | | | | | | | |
| B.8.1.2.a | M.8.1.2.a | . unità controllore locale con display di stato per riscaldamento/raffreddamento, completo di: sensore per la temperatura ambiente, potenziometro per correzione set point (F3K), commutazione regime estate-inverno per contatto esterno, ritaratura set point a distanza, illuminazione locale, comando 0/10V per azionamento servocomando valvola di post-riscaldamento, montaggio a parete da incasso come da specifica tecnica MS 82 04 | n | 1 | 299,24 | 299,24 | 7,66 | 7,66 | 8,51% | 25,47 |
| B.8.1.2.b | M.8.1.2.b | . valvola di regolazione a 2 vie (PN16) per liquidi (rif. V-11 ACR) DN 25 caratteristica equipercentuale, come da specifica MS 83 04 01, completa di servocomando elettroidraulico modulante con ritorno a molla (IP54), corsa 20 mm, segnale di posizionamento 0/10V | n | 1 | 1.084,84 | 1.084,84 | 27,77 | 27,77 | 8,63% | 93,62 |
| B.8.1.2.c | M.8.1.2.c | . pressostato differenziale critico per ambiente di lavoro, contatto in commutazione come da specifica tecnica MS 83 02 07 | n | 1 | 530,53 | 530,53 | 4,26 | 4,26 | 1,41% | 7,48 |
| B.8.1.2.d | M.8.1.2.d | . pressostato differenziale aria per monitoraggio stato funzionamento cappa BH, contatto in commutazione come da specifica tecnica MS 83 02 08 - <i>Automazione per controllo e regolazione (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da:</i> | n | 1 | 133,13 | 133,13 | 2,42 | 2,42 | 19,65% | 26,16 |
| B.8.1.2.e | M.8.1.2.e | . modulo sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogico) e funzionale (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01 . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 . supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 2.705,00 | 2.705,00 | 39,55 | 39,55 | 2,90% | 78,48 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.3 | M.8.1.3 | Regolazione locali produzione vaccini batterici (PT-B03,B04,B05,B20,B21) dotati di cassetta regolazione aria di immissione e post riscaldamento, serrande di regolazione estrazione aria coniugate con le serrande delle cassette di mandata (in modo da mantenere costante la pressione differenziale dei locali), cappe BH e chimica, come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 - <i>Elementi in campo costituiti da:</i> | | | | | | | | |
| B.8.1.3.a | M.8.1.3.a | . unità controllore locale con display di stato per riscaldamento raffreddamento, completo di: sensore per la temperatura, potenziometro per correzione set point (F3K), commutazione regime estate-inverno per contatto esterno, ritaratura set point a distanza, illuminazione, comando 0/10V per azionamento servocomando valvola di post-riscaldamento, montaggio ad incasso a parete, come da specifica MS 82 04 | n | 4 | 299,74 | 1.198,96 | 7,66 | 30,64 | 8,51% | 102,03 |
| B.8.1.3.b | M.8.1.3.b | . valvola di regolazione a 2 vie (PN16) (rif. V-7 ACR,V-8 ACR, V-9 ACR, V-12 ACR) per liquidi DN15 caratteristica equipercentuale, come da specifica MS 83 04 01, completa di servocomando elettroidraulico modulante con ritorno a molla (IP54), corsa 20 mm, segnale di posizionamento 0/10V | n | 4 | 243,20 | 972,80 | 6,23 | 24,92 | 8,51% | 82,79 |
| B.8.1.3.c | M.8.1.3.c | . serranda di intercettazione aria a tenuta ermetica (rif. VIA-5,6b) come da specifica tecnica MS 83 04 04, completa di servocomando con ritorno a molla di tipo rotativo con segnale in commutazione e di posizione: | | | | | | | | |
| | | . VIA-5 (800 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |
| B.8.1.3.d | M.8.1.3.d | . VIA-6b (800 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |
| B.8.1.3.e | M.8.1.3.e | . servocomando per serranda | n | 2 | 225,75 | 451,50 | 1,81 | 3,62 | 3,31% | 14,94 |
| B.8.1.3.f | M.8.1.3.f | . pressostato differenziale aria per monitoraggio stato cappe BH+CA, contatti in commutazione come da specifica tecnica MS 83 02 08 | n | 5 | 92,36 | 461,80 | 1,68 | 8,40 | 28,32% | 130,80 |
| B.8.1.3.g | M.8.1.3.g | . pressostato differenziale critico ambiente allarme grandezza critica come da specifica MS 83 02 07, contatti in commutazione - <i>Automazione per controllo e regolazione (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da:</i> | n | 1 | 530,53 | 530,53 | 4,26 | 4,26 | 1,41% | 7,48 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.3.h | M.8.1.3.h | . modulo sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogico) e funzionale (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01 . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 . supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 5.250,00 | 5.250,00 | 101,70 | 101,70 | 2,29% | 120,34 |
| B.8.1.4 | M.8.1.4 | Regolazione locali corridoio (PT-B06, B07, B08, B10), spogliatoio (PT-B01, B15), locali tecnici (PT-B02, B11, B12) dotati di cassette di regolazione aria immissione e post riscaldamento, serrande di regolazione estrazione aria coniugate con la serranda della cassetta di mandata (in modo di mantenere costante la pressione differenziale del locale), di serrande di intercettazione aria e di allarmi, cappe BH e di allarmi. Come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 - <i>Elementi in campo costituiti da:</i> | | | | | | | | |
| B.8.1.4.a | M.8.1.4.a | . unità controllore locale (IP30) con display di stato per riscaldamento raffreddamento, completo di: sensore per la temperatura ambiente, potenziometro per correzione set point (F3K), commutazione regime estate-inverno per contatto esterno, ritaratura set point a distanza, comando ON/OFF per azionamento di serrande di regolazione ed intercettazione aria, comando 0/10V per azionamento servocomando valvola di post-riscaldamento, montaggio a parete da incasso, come da specifica tecnica MS 82 04 | n | 6 | 299,24 | 1.795,44 | 7,66 | 45,96 | 8,51% | 152,79 |
| B.8.1.4.b | M.8.1.4.b | . valvola di regolazione a 2 vie (PN16) per liquidi (rif. V-2 ACR, V-3 ACR, V-4 ACR, V-5 ACR, V-10 ACR) DN 15, (rif. V-6 ACR) DN 20 caratteristica equipercentuale, come da specifica MS 83 04 01, completa di servocomando elettroidraulico modulante con ritorno a molla (IP54), corsa 20 mm, segnale di posizionamento 0/10V | n | 6 | 243,20 | 1.459,20 | 6,23 | 37,38 | 8,51% | 124,18 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.4.c | M.8.1.4.c | . serranda di intercettazione aria a tenuta ermetica (rif. VIA-7) come da specifica tecnica MS 83 04 04, completa di servocomando con ritorno a molla di tipo rotativo con segnale in commutazione e di posizione: a) VIA-7 (800 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |
| B.8.1.4.d | M.8.1.4.d | . servocomando per serranda | n | 1 | 225,75 | 225,75 | 1,81 | 1,81 | 3,31% | 7,47 |
| B.8.1.4.e | M.8.1.4.e | . pressostato differenziale ambiente allarme grandezza critica, come da specifica MS 83 02 07, contatti in commutazione | n | 3 | 530,53 | 1.591,59 | 4,26 | 12,78 | 1,41% | 22,44 |
| B.8.1.4.f | M.8.1.4.f | . pressostato differenziale per monitoraggio stato cappe BH contatti in commutazione come da specifica tecnica MS 83 02 08 - Automazione per controllo e regolazione (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da: | n | 1 | 136,07 | 136,07 | 2,47 | 2,47 | 19,23% | 26,16 |
| B.8.1.4.g | M.8.1.4.g | . modulo sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogico) e funzionale (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01 . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 . supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 2.660,00 | 2.660,00 | 90,40 | 90,40 | 4,72% | 125,57 |
| B.8.1.5 | M.8.1.5 | Regolazione per esclusione gruppi di locali quando non è prevista l'attività lavorativa, mediante azionamento delle serrande (VIA) di intercettazione aria immissione e ripresa come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 - Elementi in campo costituiti da: . serranda di intercettazione aria a tenuta ermetica (rif. VIA-1,2,3,4,6) come da specifica tecnica MS 83 04 04, completa di servocomando con ritorno a molla di tipo rotativo con segnale in commutazione e di posizione: | | | | | | | | |
| B.8.1.5.a | M.8.1.5.a | . VIA-1 (2.300 m³/h) | n | 2 | 98,02 | 196,04 | 0,79 | 1,58 | 47,64% | 93,39 |
| B.8.1.5.b | M.8.1.5.b | . VIA-2a (850 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.1.5.c | M.8.1.5.c | . VIA-2b (2.250 m³/h) | n | 1 | 98,02 | 98,02 | 0,79 | 0,79 | 47,64% | 46,70 |
| B.8.1.5.d | M.8.1.5.d | . VIA-3a (700 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |
| B.8.1.5.e | M.8.1.5.e | . VIA-3b (1.000 m³/h) | n | 2 | 84,24 | 168,48 | 0,68 | 1,36 | 55,44% | 93,41 |
| B.8.1.5.f | M.8.1.5.f | . VIA-4 (5.190 m³/h) | n | 2 | 126,64 | 253,28 | 1,02 | 2,04 | 36,88% | 93,41 |
| B.8.1.5.g | M.8.1.5.g | . VIA-6a (800 m³/h) | n | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,64 | 0,64 | 58,38% | 46,70 |
| B.8.1.5.h | M.8.1.5.h | . servocomando per serranda | n | 10 | 225,75 | 2.257,50 | 1,81 | 18,10 | 3,31% | 74,72 |
| B.8.1.5.i | M.8.1.5.i | . Automazione per controllo e regolazione (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da: . modulo sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogico) e funzionale (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01 . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 .supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 3.150,00 | 3.150,00 | 56,50 | 56,50 | 1,99% | 62,78 |
| Totale B.8.1 | | | | | Euro | 45.502,71 | | 751,46 | | |
| Regolazione impianto di condizionamento dell'aria | | | | | | | | | | |
| B.8.2 | M.8.2 | Regolazione centrale di produzione e stoccaggio, distribuzione acqua addolcita (MP-17) | | | | | | | | |
| B.8.2.1 | M.8.2.1 | Centrale di produzione, stoccaggio e distribuzione acqua addolcita (AFA), realizzata essenzialmente con i seguenti componenti oltre al sistema interfacciabile di regolazione delle colonne cationiche fornito dal produttore, come da descrizione Vol. 2806D Sez. 4 | | | | | | | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.2.1.a | M.8.2.1.a | . sonda trasmissione livelli (rif. LT-01) di tipo con sonda idrostatica a membrana per serbatoio SA-01 come da specifica tecnica MS 83 03 02 con allarme di minimo AL-1, per azionamento valvole V1-AFA, V2-AFA, V1-OW e consenso pompe P-04 E P-08, contatti in commutazione | n | 1 | 517,12 | 517,12 | 9,39 | 9,39 | 5,06% | 26,16 |
| B.8.2.1.b | M.8.2.1.b | . valvola (rif. V1-AFA) a due vie, PN 16 e DN 20, come da specifica MS 83 04 01, con servomotore elettroidraulico e molla con segnale in commutazione ON/OFF | n | 1 | 456,70 | 456,70 | 11,69 | 11,69 | 8,20% | 37,45 |
| B.8.2.1.c | M.8.2.1.c | . valvola (rif. V3-AFA) a due vie, PN 16 e DN 15, come da specifica MS 83 04 01, con servomotore modulante con molla e con segnale attivo 0/10 V | n | 1 | 942,10 | 942,10 | 24,12 | 24,12 | 8,45% | 79,61 |
| B.8.2.1.d | M.8.2.1.d | . valvola (rif. V2-AFA) a due vie, PN 16 DN 20, come da specifica MS 83 04 02, con servomotore elettroidraulico con segnale in commutazione ON/OFF | n | 1 | 456,70 | 456,70 | 11,69 | 11,69 | 8,20% | 37,45 |
| B.8.2.1.e | M.8.2.1.e | . indicatore trasmettitore di pressione (rif. PT AL-1) per tubazione con indicazione di allarme di minima, come da specifica MS 83 02 03 per regolazione di velocità pompe P-04 e con segnale attivo 0÷10V | n | 1 | 488,74 | 488,74 | 8,87 | 8,87 | 5,35% | 26,16 |
| B.8.2.1.f | M.8.2.1.f | . indicatore trasmettitore di temperatura scala 0/30°C con allarme di massima TT-(AL-1) come da specifica MS 83 01 02 per regolazione valvola V-2 (AR) e con segnale attivo 0/10V | n | 1 | 201,57 | 201,57 | 5,16 | 5,16 | 8,50% | 17,13 |
| B.8.2.1.g | M.8.2.1.g | . indicatore trasmettitore di temperatura scala 0/30°C con allarme di massima TT-(AL-2) come da specifica MS 83 01 02 per controllo valvola V-3 (AFA) e con segnale attivo 0/10V | n | 1 | 201,57 | 201,57 | 5,16 | 5,16 | 8,50% | 17,13 |
| B.8.2.1.h | M.8.2.1.h | . valvola a 2 vie (rif. V-2 AR) PN16, DN 20, come da specifica MS 83 04 02 e con servomotore elettro-idraulico con segnale attivo 0/10V | n | 1 | 996,94 | 996,94 | 25,52 | 25,52 | 8,45% | 84,24 |
| B.8.2.1.i | M.8.2.1.i | . valvola a 2 vie (rif. V-5, V-6, V-7, V-8, V-9, V-10, V-11, V-12 AFA) PN16, DN 25, come da specifica MS 83 04 02 e con servomotore elettroidraulico e molla con segnale in commutazione ON-OFF - Automazione per regolazione e controllo (rif. UC) periferica locale PT-B12 costituita da: | n | 8 | 456,70 | 3.653,60 | 11,69 | 93,52 | 8,20% | 299,60 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.2.1.j | M.8.2.1.j | . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 .supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 6.600,00 | 6.600,00 | 56,50 | 56,50 | 0,95% | 62,78 |
| | | Totale B.8.2 Regolazione centrale di produzione e stoccaggio, distribuzione acqua addolcita (MP-17) | Euro | | | 14.515,04 | | 251,62 | | |
| B.8.3 | M.8.3 | Regolazione centrale di produzione e stoccaggio, distribuzione acqua depurata (MP-16) | | | | | | | | |
| B.8.3.1 | M.8.3.1 | Centrale di produzione e stoccaggio acqua depurata (rif. PW), realizzata essenzialmente con i seguenti componenti oltre al sistema di regolazione interfacciabile fornito dal costruttore del filtro ad osmosi inversa (RO-01), come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 - <i>Elementi in campo costituiti da:</i> | | | | | | | | |
| B.8.3.1.a | M.8.3.1.a | . sonda trasmissione di livello (rif. LT-02) di tipo con sonda idrostatica a membrana (FDA approved) per serbatoio SA-02 come da specifica tecnica MS 83 03 02 con allarme minimo AL-2, per azionamento valvole V1-OW e V2-OW e consenso pompe P-03; contatti in commutazione ON/OFF | n | 1 | 1.809,28 | 1.809,28 | 32,84 | 32,84 | 4,34% | 78,48 |
| B.8.3.1.b | M.8.3.1.b | . valvola di regolazione a due vie (rif. V1-OW e V2-OW) PN-6 in acciaio inox AISI 316L e DN 15 come da specifica MS 83 04 05 con servomotore elettro-idraulico, contatti in commutazione ON/OFF | n | 2 | 1.241,38 | 2.482,76 | 22,53 | 45,06 | 1,26% | 31,39 |
| B.8.3.1.c | M.8.3.1.c | . indicatore trasmettitore di pressione assoluta di tipo sanitario (rif. PT AL-2) per tubazione acqua depurata come da specifica tecnica MS 83 02 03, con indicazione di allarme di minima, per regolazione velocità pompe P-03, segnale attivo 4÷20 mA | n | 1 | 1.809,28 | 1.809,28 | 32,84 | 32,84 | 4,34% | 78,48 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.3.1.d | M.8.3.1.d | . indicatore trasmettitore di temperatura di tipo sanitario per tubazione acqua depurata con allarme di massima (rif. TT AL-2), come da specifica tecnica MS 83 01 02 per regolazione valvola V-3(AR) sull'acqua refrigerata e con segnale attivo | n | 1 | 399,94 | 399,94 | 7,26 | 7,26 | 6,54% | 26,16 |
| B.8.3.1.e | M.8.3.1.e | . indicatore trasmettitore di temperatura (rif. TT-1) in esecuzione sanitaria per tubazione acqua depurata, come da specifica MS 83 01 02 per regolazione valvola V 2(VP) sul vapore puro e segnale attivo 4÷20 mA | n | 1 | 399,94 | 399,94 | 7,26 | 7,26 | 6,54% | 26,16 |
| B.8.3.1.f | M.8.3.1.f | . termostato soglia di sicurezza in esecuzione sanitaria per tubazione acqua depurata (rif. TTS), come da specifica MS 83 01 05 per azionamento valvola sicurezza sul vapore V3-VP con contatti in commutazione ON/OFF | n | 1 | 399,94 | 399,94 | 7,26 | 7,26 | 6,54% | 26,16 |
| B.8.3.1.g | M.8.3.1.g | . valvola di regolazione (rif. V-2 VP) a 2 vie, PN10, DN15, in acciaio inox AISI 316L, come da specifica tecnica MS 83 04 03 con servomotore elettro-idraulico con segnale modulante 0÷10V | n | 1 | 1.241,38 | 1.241,38 | 22,53 | 22,53 | 1,26% | 15,70 |
| B.8.3.1.h | M.8.3.1.h | . valvola (rif. V-3 VP) di regolazione a 2 vie, PN10, DN 15, in acciaio inox AISI 316L per intercettazione sicurezza vapore, come da specifica tecnica MS 83 04 03 con servotore elettro-idraulico e contatti in commutazione ON/OFF | n | 1 | 1.241,38 | 1.241,38 | 22,53 | 22,53 | 1,26% | 15,70 |
| B.8.3.1.i | M.8.3.1.i | . valvola di regolazione (rif. V-3 AR) a 2 vie, PN16, DN 25, come da specifica tecnica MS 83 04 02 con servotore elettro-idraulico e segnale attivo 0/10 V - Automazione per regolazione e controllo (rif. UC) periferica locale PT-B12 costituita da : | n | 1 | 942,10 | 942,10 | 24,12 | 24,12 | 8,45% | 79,61 |
| B.8.3.1.j | M.8.3.1.j | . regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01 . accessori di montaggio . oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86 .supervisione costituita da: le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02 | a corpo | 1 | 5.915,00 | 5.915,00 | 73,45 | 73,45 | 1,06% | 62,78 |
| | | Totale B.8.3 Regolazione centrale di produzione e stoccaggio, distribuzione acqua depurata (MP-16) | Euro | | | 16.641,00 | | 275,15 | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.4 | M.8.4 | Regolazione impianti di trattamento ed accumulo reflui industriali (SA-07, SA-06) | | | | | | | | |
| B.8.4.1 | M.8.4.1 | Regolazione impianto di trattamento (rif. SA-07) reflui industriali biologicamente e chimicamente nocivi FIB e impianto accumulo e smaltimento SA-06 reflui industriali FIB+FIF come da descrizione Vol. 2806D-02 Sez. 4 ed elaborato grafico 2806D-M005, realizzato essenzialmente con i seguenti componenti interfacciabili con la stazione di sollevametro PS-01, PS-02 e l'impianto di accumulo e smaltimento SA-06. | | | | | | | | |
| B.8.4.1.a | M.8.4.1.a | . valvola di regolazione a due vie ON-OFF a farfalla in ghisa PN16 DN25 con servomotore elettrico (rif. FIB-V1,V2), come da specifica MS 22 01 26, contatti in commutazione. | n | 2 | 659,58 | 1.319,16 | 5,30 | 10,60 | 1,70% | 22,43 |
| B.8.4.1.b | M.8.4.1.b | . indicatore trasmettitore di livello di tipo con sonda idrostatica a membrana (rif. LT-07/1, 07/2), come da specifica tecnica MS 83 03 02, per regolazione valvole FIB-V1, V2, gestione riempimento serbatoi SA-07/1, 07/2, avviamento pompa P-09 della stazione di sollevamento PS-01, allarmi acustico-luminosi | n | 2 | 568,48 | 1.136,96 | 10,32 | 20,64 | 11,04% | 125,57 |
| B.8.4.1.c | M.8.4.1.c | . elettrodo misuratore e trasmettitore combinato di PH e Redox (rif. PH) adatto per immersione serbatoi aperti di trattamento acque reflue industriali come da specifica tecnica MS 83 05 01, completo di quadro di gestione controllo allarme per apparecchiature in campo, come indicato nell'elaborato grafico 2806D-M005. | n | 2 | 2.306,46 | 4.612,92 | 41,86 | 83,72 | 2,72% | 125,57 |
| B.8.4.1.d | M.8.4.1.d | . indicatore trasmettitore (rif. LT-06) di livello a immersione per serbatoio SA-06 di tipo con sonda idrostatica a membrana, come da specifica tecnica MS 83 03 02, con allarme acustico luminoso livello massimo per consenso alla pompa P-10 di sollevamento pozzetto PS-02 ed alla pompa di trasferimento reflui P-11 dai serbatoi SA-07, contatti in commutazione. - Automazione per regolazione e controllo (rif. UC) centralizzata locale PT-B14 costituita da: | n | 1 | 1.976,13 | 1.976,13 | 35,86 | 35,86 | 3,18% | 62,78 |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| B.8.4.1.e | M.8.4.1.e | <p>. modulo sottosistema I/O di stato (digitali), di misura (analogico) e funzionale (allarmi, comandi, programmi etc.) come da specifica tecnica MS 82 01</p> <p>. regolatore a microprocessore programmabile per controllo ed azionamento servocomandi modulanti ed ON/OFF, gestione allarmi etc come da specifica tecnica MS 82 01</p> <p>. accessori di montaggio</p> <p>. oneri derivanti dall'engineering, dalle attività per la taratura dell'impianto, assistenza di primo rilevamento, assistenza al Collaudo prove e verifiche, documentazione "as-built", manuali d'uso, training del personale come da specifica tecnica MS 85, MS 86</p> <p>.supervisione costituita da:</p> <p>le apparecchiature previste devono essere fra di loro interfacciate tramite comunicazione Bacnet, collegabili ad unità operatore portatile(OPT) e collegabili al sistema di supervisione esistente come da schema Sez. 4 Vol. 2806D-02</p> <p>Totale B.8.4 Regolazione impianti di trattamento ed accumulo reflui industriali (SA-07, SA-06)</p> | a corpo | 1 | 3.180,00 | 3.180,00 | 30,00 | 30,00 | 1,97% | 62,78 |
| | | | Euro | | | 12.225,17 | | 180,82 | | |
| B.8.5 | M.8.5 | Sistema supervisione e controllo | | | | | | | | |
| B.8.5.1 | M.8.5.1 | <p>Stazione unità operatore portatile (OPT) con display per visualizzazione, controllo e gestione di tutti i dati, utilizzabile su qualsiasi punto della rete, come da specifica tecnica MS 81 02 02 e da schema funzionale Sez.4 Vol. 2806D-02, e dalle seguenti funzioni principali:</p> <p>. visualizzazione, riconoscimento degli allarmi</p> <p>. visualizzazione, gestione e controllo di tutti i dati impianti</p> <p>. programmazione e visualizzazione grafica dei programmi orari settimanali</p> <p>. navigazione guidata nell'architettura dell'impianto</p> <p>. definizione dei punti principali organizzati nella vista Preferiti</p> <p>. accesso con profili utenti differenziati</p> <p>. accessori di montaggio</p> <p>Totale B.8.5 Sistema supervisione e controllo</p> | n | 1 | 10.030,49 | 10.030,49 | 182,04 | 182,04 | 0,63% | 62,78 |
| | | | Euro | | | 10.030,49 | | 182,04 | | |

| SEZ. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ B | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | TOTALE SEZ. B.8 | | | | 98.914,41 | | 1.641,09 | 4,29% | 4.241,69 |
| | | REGOLAZIONE AUTOMATICA DEGLI IMPIANTI PER USO TECNOLOGICO E FARMACEUTICO | | | | | | | | |
| B.9 | M.9 | ASSISTENZA INTEGRATIVA OPERE MURARIE | | | | | | | | |
| M.9.1 | M.9.1 | Assistenza integrativa opere murarie impianti meccanici | | | | | | | | |
| B.9.1.1 | M.9.1.1 | Assistenza integrativa opere murarie impianti meccanici come da premessa | a corpo | 1 | 610,00 | 610,00 | 40,68 | 40,68 | 50,60% | 308,69 |
| | | Totale B.9.1 | Euro | | | 610,00 | | 40,68 | | |
| | | Assistenza integrativa opere murarie impianti meccanici | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.9 | Euro | | | 610,00 | | 40,68 | 50,60% | 308,69 |
| | | ASSISTENZA INTEGRATIVA OPERE MURARIE | | | | | | | | |
| B.10 | M.10 | ATTIVITA' DI COMMISSIONING | | | | | | | | |
| B.10.1 | M.10.1 | Oneri per verifiche e consegna degli impianti meccanici per uso tecnologico | | | | | | | | |
| B.10.1.1 | M.10.1.1 | Oneri derivanti dall'esecuzione delle attività relative alla consegna anticipata / collaudo delle opere per gli impianti meccanici così come indicato nel "Capitolato Speciale d'Appalto vol.2806D-10", in particolare: - predisposizione e consegna delle documentazioni relative agli impianti meccanici - esecuzione delle verifiche iniziali, tarature e messa in funzione degli impianti - conduzione temporanea ed esecuzione della fase di istruzione al personale della Committente | a corpo | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 | 79,10 | 79,10 | 78,32% | 5.090,74 |
| | | Totale B.10.1 | Euro | | | 6.500,00 | | 79,10 | | |
| | | Oneri per verifiche e consegna degli impianti meccanici per uso tecnologico | | | | | | | | |
| | | TOTALE SEZ. B.10 | Euro | | | 6.500,00 | | 79,10 | 78,32% | 5.090,74 |
| | | ATTIVITA' DI COMMISSIONING | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C | | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | |
| C1 | | QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONI PRINCIPALI | | | | | | | | |
| C1.1 | | Quadri elettrici realizzati conformemente a quanto richiesto nelle specifiche tecniche e secondo quanto indicato nei disegni di riferimento: | | | | | | | | |
| C1.1.1 | E.01.01.a | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q1N (settore CDZ Q2/1N + Q2/2N+Q3N); | a corpo | 1 | 30.876,12 | 30.876,12 | 787,95 | 787,95 | 6,63% | 2.046,42 |
| C1.1.2 | E.01.01.b | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q1E (settore Q4N); | a corpo | 1 | 21.436,81 | 21.436,81 | 546,26 | 546,26 | 5,66% | 1.214,06 |
| C1.1.3 | E.01.01.c | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - potenza nominale 18,5 kW | n. | 1 | 5.900,36 | 5.900,36 | 151,05 | 151,05 | 13,31% | 785,34 |
| C1.1.4 | E.01.01.d | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - potenza nominale 22 kW | n. | 1 | 6.780,43 | 6.780,43 | 173,58 | 173,58 | 13,14% | 890,95 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C1.1.5 | E.01.01.e | Pulsante sotto vetro a rompere per manovra di emergenza - esclusione energia elettrica; inserito in cassetta da incasso completa di coperchio di protezione in esecuzione IP44 | n. | 1 | 69,08 | 69,08 | 0,55 | 0,55 | 55,00% | 37,99 |
| C1.1.6 | E.06.10 | Cavo bipolare flessibile resistente all'incendio tipo FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 2x1.5 mm² | m | 45 | 3,22 | 144,90 | 0,06 | 2,70 | 16,15% | 23,40 |
| C1.1.7 | E.01.01.f | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - potenza nominale 1,50 kW | n. | 4 | 1.622,74 | 6.490,96 | 41,54 | 166,16 | 8,53% | 553,68 |
| C1.1.8 | E.01.01.g | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - potenza nominale 3,70 kW | n. | 4 | 2.170,15 | 8.680,60 | 55,56 | 222,24 | 9,42% | 817,71 |
| C1.2 | | Distribuzioni principali e dorsali | | | | | | | | |
| C1.2.1 | E.02.01.a | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm | m | 125 | 18,29 | 2.286,25 | 0,15 | 18,75 | 51,07% | 1.167,59 |
| C1.2.2 | E.02.01.b | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm <i>Condutture dorsali derivate da Q1N e Q1E</i> | m | 90 | 20,94 | 1.884,60 | 0,17 | 15,30 | 51,32% | 967,18 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C1.2.3 | E.03.11.a | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 1x16 mm ² | m | 90 | 6,04 | 543,60 | 0,15 | 13,50 | 45,03% | 244,78 |
| C1.2.4 | E.03.11.c | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 1x35 mm ² | m | 150 | 9,05 | 1.357,50 | 0,23 | 34,50 | 35,03% | 475,53 |
| C1.2.5 | E.03.11.e | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 1x70 mm ² | m | 180 | 17,42 | 3.135,60 | 0,45 | 81,00 | 36,28% | 1.137,60 |
| C1.2.6 | E.03.13.b | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x2,5 mm ² | m | 400 | 4,36 | 1.744,00 | 0,11 | 44,00 | 46,06% | 803,29 |
| C1.2.7 | E.03.13.c | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x4 mm ² | m | 360 | 5,03 | 1.810,80 | 0,13 | 46,80 | 45,13% | 817,21 |
| C1.2.8 | E.03.15.c | Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 5x4 mm ² | m | 550 | 6,82 | 3.751,00 | 0,17 | 93,50 | 39,88% | 1.495,90 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C1.2.9 | E.03.15.d | Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 5x6 mm ² | m | 130 | 6,82 | 886,60 | 0,17 | 22,10 | 41,11% | 364,48 |
| C1.2.10 | E.03.01.a | Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 16 mm ² | m | 30 | 5,40 | 162,00 | 0,14 | 4,20 | 37,50% | 60,75 |
| C1.2.11 | E.03.01.b | Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 35 mm ² | m | 70 | 9,52 | 666,40 | 0,24 | 16,80 | 31,48% | 209,78 |
| Totale C1 | | | | | € 98.607,61 | | | € 2.440,94 | 14,31% | € 14.113,64 |
| Quadri elettrici e distribuzioni principali | | | | | | | | | | |
| C2 | | DISTRIBUZIONI DI FORZA MOTRICE | | | | | | | | |
| C2.1 | | Sezione condizionamento | | | | | | | | |
| | | <i>Condutture derivate da Q2/1N</i> | | | | | | | | |
| C2.1.1 | E.02.01.b | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm | m | 50 | 20,94 | 1.047,00 | 0,17 | 8,50 | 51,32% | 537,32 |
| C2.1.2 | E.02.01.c | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm | m | 25 | 9,21 | 230,25 | 0,07 | 1,75 | 25,30% | 58,25 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C2.1.3 | E.02.01.d | Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 80 mm | m | 50 | 5,40 | 270,00 | 0,14 | 7,00 | 43,96% | 118,69 |
| C2.1.4 | E.03.11.c | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 1x35 mm ² | m | 35 | 9,05 | 316,75 | 0,23 | 8,05 | 35,03% | 110,96 |
| C2.1.5 | E.03.11.e | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 1x70 mm ² | m | 100 | 17,42 | 1.742,00 | 0,45 | 45,00 | 36,28% | 632,00 |
| C2.1.6 | E.03.13.c | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x4 mm ² | m | 15 | 5,03 | 75,45 | 0,13 | 1,95 | 45,13% | 34,05 |
| C2.1.7 | E.03.14.b | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 4x2,5 mm ² | m | 100 | 4,79 | 479,00 | 0,12 | 12,00 | 47,39% | 227,00 |
| C2.1.8 | E.03.16.a | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, schermatura con treccia di rame rosso tipo FG7OH2M1 - 4g10 mm ² | m | 40 | 15,86 | 634,40 | 0,41 | 16,40 | 25,66% | 162,79 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C2.1.9 | E.03.16.b | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, schermatura contrecchia di rame rosso tipo FG7OH2M1 - 4g16 mm2 | m | 35 | 22,62 | 791,70 | 0,58 | 20,30 | 23,96% | 189,69 |
| C2.1.10 | E.03.16.c | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, schermatura contrecchia di rame rosso tipo FG7OH2M1 - 4g2,5 mm2 | m | 260 | 6,46 | 1.679,60 | 0,17 | 44,20 | 35,14% | 590,21 |
| C2.1.11 | E.03.01.b | Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 35 mm² | m | 35 | 9,52 | 333,20 | 0,24 | 8,40 | 31,48% | 104,89 |
| C2.1.12 | E.04.02 | <i>Allacciamenti utenze condizionamento</i> Derivazioni di utilizzo per impianti di forza motrice in esecuzione stagna, con grado di protezione IP55, comprensiva di: Tubo portaconduttore in acciaio zincato di spessore leggero, fissato a vista (nel piano tecnico); Collegamenti realizzati con cavi multipolari isolati in gomma (FG7OM1 0,6/1KV) inseriti in tubi portaconduttori o posati su canaline portacavi. Allacciamento ai punti di utilizzo realizzati con cavi multipolari (FG7OM1 0,6/1KV). | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C2.1.13 | E.04.02.b | Allacciamento e prova di funzionamento motore trifase, compresa la fornitura e l'installazione degli accessori e di un raccordo in tubo flessibile in acciaio zincato ricoperto in PVC circa 1 m circa con speciali giunti alle estremità, fornitura ed installazione dei capicorda, esecuzione della messa a terra della carcassa, completo di sezionatore 3x25A inserito in cassetta stagna in materiale termoisulante autoestinguente in esecuzione IP65, completo di accessori per il fissaggio. | n. | 11 | 416,77 | 4.584,47 | 3,35 | 36,85 | 15,69% | 719,30 |
| C2.1.14 | E.04.02.c | Allacciamento e prova di funzionamento motore trifase, compresa la fornitura e l'installazione degli accessori e di un raccordo in tubo flessibile in acciaio zincato ricoperto in PVC circa 1 m circa con speciali giunti alle estremità, fornitura ed installazione dei capicorda, esecuzione della messa a terra della carcassa, completi di sezionatore 3x63A inserito in cassetta stagna in materiale termoisulante autoestinguente in esecuzione IP65, completo di accessori per il fissaggio | n. | 2 | 440,06 | 880,12 | 3,54 | 7,08 | 16,45% | 144,78 |
| C2.1.15 | E.04.02.d | Esecuzione degli allacciamenti alle apparecchiature di regolazione per l'impianto di condizionamento, comprensivo di: * montaggio e cablaggio delle unità DDC di controllo e degli elementi trasduttori all'interno del quadro regolazione * collegamenti alle apparecchiature in campo (fornite ed installate da altri) realizzati con cavi multipolari isolati in gomma con guaina tipo FG7OM1 o cavi schermati, quando richiesto dai costruttori delle apparecchiature, posati su passerella portacavi o inserito in tubo di acciaio zincato serie leggera fissato a vista | a corpo | 1 | 4.050,32 | 4.050,32 | 73,51 | 73,51 | 51,67% | 2.092,80 |
| C2.2 | | Utenze di forza motrice | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C2.2.1 | E.04.01 | Derivazioni di utilizzo per impianti di forza motrice in esecuzione stagna, con grado di protezione IP55, comprensiva di: Tubo portaconduttore in acciaio zincato di spessore leggero, fissato a vista (nel piano tecnico); Collegamenti realizzati con cavi multipolari isolati in gomma (FG7OM1 0,6/1KV) inseriti in tubi portaconduttori o posati su canaline portacavi. Allacciamento ai punti di utilizzo realizzati con cavi multipolari (FG7OM1 0,6/1KV) inseriti in tubazioni in acciaio inox, fissati a vista a parete all'interno dei locali o in materiale plastico per le utenze incassate a parete . | | | | | | | | |
| C2.2.2 | E.04.01.a | Punto di utilizzo con presa CEE, innesto a baionetta con interruttore di blocco e fusibili, fissata a vista; - presa CEE 2P+T/16A/230V (tipo P1) | n. | 5 | 135,88 | 679,40 | 3,48 | 17,40 | 18,95% | 128,74 |
| C2.2.3 | E.04.01.b | Punto di utilizzo con presa CEE, innesto a baionetta con interruttore di blocco e fusibili, fissata a vista; - presa CEE 3P+N+T/16A/400V (tipo P2) | n. | 5 | 171,12 | 855,60 | 4,38 | 21,90 | 19,98% | 170,91 |
| C2.2.4 | E.04.01.c | Punto di utilizzo con presa CEE, innesto a baionetta con interruttore di blocco e fusibili, inserita in cassetta da incasso; | n. | 4 | 118,69 | 474,76 | 3,04 | 12,16 | 17,75% | 84,27 |
| C2.2.5 | E.04.01.d | Punto di utilizzo con presa CEE, innesto a baionetta con interruttore di blocco e fusibili, inserita in cassetta da incasso; | n. | 3 | 197,25 | 591,75 | 1,59 | 4,77 | 13,06% | 77,29 |
| C2.2.6 | E.04.01.h | Punto di utilizzo con presa CEE, innesto a baionetta con interruttore di blocco e fusibili, fissata a vista; - presa CEE 3P+N+T/32A/400V (tipo P4) | n. | 1 | 205,27 | 205,27 | 5,26 | 5,26 | 12,54% | 25,75 |
| C2.2.7 | E.04.01.e | Punto di utilizzo con presa UNEL P30 2P+T 10/16A 230V con contatti laterali e centrali di terra, inserita in scatola incasso su supporto portapparecchi completo di portello stagno (IP44). | n. | 22 | 44,16 | 971,52 | 1,17 | 25,74 | 47,71% | 463,54 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C2.2.8 | E.04.01.f | Punto di utilizzo con presa UNEL P30 2P+T 10/16A 230V con contatti laterali e centrali di terra, inserita in scatola fissata a vista, completa di portello stagno (in esecuzione IP55). | n. | 1 | 72,70 | 72,70 | 1,86 | 1,86 | 39,27% | 28,55 |
| C2.2.9 | E.04.01.g | Allacciamento ad apparecchiatura fissa realizzato con cavi multiplari flessibili inseriti in tubazione in acciaio inox fissata a parete e/o guaina flessibile | n. | 37 | 114,15 | 4.223,55 | 0,92 | 34,04 | 53,18% | 2.246,08 |
| C2.2.10 | E.04.02.e | Fornitura e posa in opera di sistema di comando ed alimentazione per sezionamento di sicurezza impianto CO2, completo di: - allacciamento elettrovalvola di intercettazione installata su tubazione gas - pulsante a rompere, per sgancio alimentazione elettrovalvola, inserito in cassetta da incasso a parete, comprensivo di collegamento al quadro elettrico Q1N da realizzare con cavo multipolare c 2x1,5 mm2 (FG7OM1 0,6/1 kV) posato su passerella (impianti speciali) e/o inserito in tubazioni in pvc flessibile incassato a parete; | a corpo | 1 | 991,57 | 991,57 | 18,00 | 18,00 | 42,21% | 418,56 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| | | <p>- pulsantiera di comando con n. 2 pulsanti luminosi (marcia-arresto) inseriti in custodia in materiale plastico in esecuzione IP55 fissata a parete; comprensivo dei collegamenti alle apparecchiature di comando e protezione (int. magnetotermico e contattore) previsti nel quadro elettrico Q1N, da realizzare con cavo multipolare 7x1,5 mm2 (FG7OM1 0,6/1 kV) posato su passerella (impianti speciali) e/o inserito in tubazione in acciaio inox per la parte in ambiente e in acciaio zincato per la parte presente nel volume tecnico;</p> <p>- esecuzione collegamento dalla centrale di rilevazione incendi e gas al quadro elettrico QN1 (per riporto intervento di sicurezza) realizzato con cavo multipolare sez. 2x1,5 mm (FG7OM1 0,6/1 kV) posato su passerella portacavi</p> | | | | | | | | |
| | | Totale C2 | | | | € 26.180,38 | | € 432,12 | 35,78% | € 9.366,42 |
| | | Impianti di forza motrice | | | | | | | | |
| C3 | | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | | | | | | | | |
| C3.1 | | Apparecchi illuminanti | | | | | | | | |
| C3.1.1 | E.05.01.a | Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza tramite Personal Computer. Dotato di due porte RS232 per connessione remota. Completo di software di controllo | n. | 1 | 1.164,08 | 1.164,08 | 21,13 | 21,13 | 6,74% | 78,48 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C3.1.2 | E.05.01.b | Unità autonoma di emergenza con scheda per controllo centralizzato, costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 1 ora, installabile in apparecchio illuminante e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti, abbinabile a reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. | n. | 25 | 179,47 | 4.486,75 | 4,59 | 114,75 | 9,23% | 414,13 |
| C3.1.3 | E.05.01.c | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione di sicurezza ed indicazioni vie di esodo, isolamento classe II, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 1 ora, completo di lampada, scheda per controllo centralizzato e scatola per incasso a parete - 1x18 W IP65 | n. | 8 | 220,92 | 1.767,36 | 5,66 | 45,28 | 5,72% | 101,09 |
| C3.1.4 | E.05.02.a | Apparecchio illuminante da incasso in controsoffitto, in esecuzione IP54; ottica parabolica semispeculare in alluminio, vetro di protezione trasparente: - 4 x 14 w (art. L584x14 T5 HF DA CR 2US VT 3F Filippi o equivalente | n. | 52 | 362,39 | 18.844,28 | 6,58 | 342,16 | 10,83% | 2.040,48 |
| C3.1.5 | E.05.03.a | Apparecchio illuminante da incasso in controsoffitto, in esecuzione IP40; schermo in policarbonato prismatico: - 2 x 18 w | n. | 1 | 79,89 | 79,89 | 2,05 | 2,05 | 79,89% | 63,82 |
| C3.1.6 | E.05.04.a | Apparecchio illuminante fissato esterno a palfone, in esecuzione IP40; schermo in policarbonato: - 1x14W - art. Perluce 1x14W Zumtobel o equivalente | n. | 2 | 83,69 | 167,38 | 2,14 | 4,28 | 21,70% | 36,32 |
| C3.1.7 | E.05.04.b | Apparecchio illuminante fissato esterno a palfone, in esecuzione IP40; schermo in policarbonato: - 1x28W - art. Perluce 1x28 Zumtobel o equivalente | n. | 4 | 76,74 | 306,96 | 1,94 | 7,76 | 23,66% | 72,63 |
| C3.1.8 | E.05.05.a | Apparecchio illuminante, fissato a vista, in esecuzione stagna IP65; corpo e schermo in policarbonato: - 2x36W | n. | 21 | 103,55 | 2.174,55 | 2,65 | 55,65 | 12,66% | 275,30 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C3.1.9 | E.05.05.b | Apparecchio illuminante, fissato a vista, in esecuzione stagna IP65; corpo e schermo in policarbonato: - 2x18W | n. | 1 | 83,13 | 83,13 | 2,13 | 2,13 | 15,77% | 13,11 |
| C3.2 | | Derivazioni | | | | | | | | |
| C3.2.1 | E.04.03 | Derivazioni di utilizzo per impianti di illuminazione in esecuzione stagna, con grado di protezione IP55, comprensiva di: Tubo portaconduttore in acciaio zincato di spessore leggero, fissato a vista (nel piano tecnico); Collegamenti realizzati con cavi multipolari isolati in gomma (FG7OM1 0,6/1KV) inseriti in tubi portaconduttori o posati su canaline portacavi. Allacciamento ai punti di utilizzo (apparecchi illuminanti) realizzati con cavi multipolari (FG7OM1 0,6/1KV) inseriti in guaine flessibili o ai punti di comando con tubi in acciaio zincati fissati a vista o in pvc se incassati a parete. | | | | | | | | |
| C3.2.2 | E.04.03.a | - punto luce, in esecuzione stagna IP55, collegato in parallelo ad altra derivazione | n. | 81 | 45,45 | 3.681,45 | 1,17 | 94,77 | 45,85% | 1.687,94 |
| C3.2.3 | E.04.03.b | - punto luce, in esecuzione stagna IP55, per unità di emergenza collegato in parallelo a qualsiasi altra derivazione con cavo di alimentazione e bus di segnalazione funzionalità | n. | 33 | 48,61 | 1.604,13 | 1,25 | 41,25 | 47,19% | 757,06 |
| C3.2.4 | E.04.03.c | - punto di comando con interruttore 2p - 16A inserito in scatola incasso su supporto portapparecchi completo di portello stagno (IP44). | n. | 5 | 45,43 | 227,15 | 1,17 | 5,85 | 53,58% | 121,70 |
| C3.2.5 | E.04.03.d | - punto di comando con interruttore 2p - 16A inserito in cassetta fissata a vista, in esecuzione IP55 | n. | 3 | 55,15 | 165,45 | 1,41 | 4,23 | 42,45% | 70,23 |
| C3.2.6 | E.04.03.e | - pannello comando luci, completo di n. 8 pulsanti e n. 8 spie luminose inseriti su supporto portapparecchi e placca di finitura, installato in cassetta da incasso a parete | n. | 1 | 243,35 | 243,35 | 6,21 | 6,21 | 9,21% | 22,41 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C3.2.7 | E.03.17.a | Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 24x1,5 mm ² | m | 40 | 14,65 | 586,00 | 0,38 | 15,20 | 40,07% | 234,81 |
| C3.2.8 | E.03.18.a | Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: - 2x1 mm ² | m | 500 | 2,04 | 1.020,00 | 0,04 | 20,00 | 51,47% | 525,00 |
| Totale C3 | | | | | € 36.601,91 | | | € 782,70 | 17,80% | € 6.514,51 |
| Impianti di illuminazione | | | | | | | | | | |
| C4 | | IMPIANTI SPECIALI | | | | | | | | |
| C4.1 | | Passerelle portacavi | | | | | | | | |
| C4.1.1 | E.02.01.a | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm | m | 65 | 18,29 | 1.188,85 | 0,15 | 9,75 | 51,07% | 607,15 |
| C4.1.2 | E.02.01.d | Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 80 mm | m | 65 | 5,40 | 351,00 | 0,14 | 9,10 | 43,96% | 154,30 |
| Totale C4.1 | | | | | € 1.539,85 | | | € 18,85 | 49,45% | € 761,45 |
| Impianti speciali - Passerelle portacavi | | | | | | | | | | |
| C4.2 | | Impianto di rilevazione incendi e gas | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C4.2.1 | E.06.01 | Centrale per rivelazione incendi equipaggiata di 2 loop di rivelazione incendi, in grado di gestire fino a 64 indirizzi per loop (totale di 128 indirizzi), e 1 loop per rilevazione gas. Completa di display di tipo grafico e tastiera di gestione alfanumerica. Equipaggiata di uscite allarmi, n. 1 uscita seriale RS232, n. 1 uscita opzionale per dispositivi LON e di n. 1 uscita RS485 per l'eventuale collegamento in rete di pannelli di ripetizione su rete dedicata, completa di 2 batterie 12V 7Ah. Predisposta per teleassistenza remota (tramite modem opzionale). Conforme alla normativa EN54 | n. | 1 | 5.688,38 | 5.688,38 | 145,62 | 145,62 | 5,76% | 327,65 |
| C4.2.2 | E.06.02 | Rivelatore ottico di fumo con algoritmi di rivelazione memorizzati nel microprocessore del rivelatore. Dotato di LED di indicazione allarme visibile a 360°. Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione. Completo di base di montaggio | n. | 35 | 108,68 | 3.803,80 | 2,78 | 97,30 | 14,64% | 556,88 |
| C4.2.3 | E.06.03 | Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all'interno degli impianti di condizionamento e di ventilazione Campionamento di una piccola quantità di aria dal condotto di condizionamento o di ventilazione senza l'impiego di pompe aspiranti. Completo di rivelatore ottico di fumo di tipo analogico. | n. | 2 | 241,51 | 483,02 | 6,18 | 12,36 | 6,59% | 31,83 |
| C4.2.4 | E.06.04 | Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio: predisposto per il montaggio su controsoffitto a o parete. Idoneo al collegamento in parallelo con i rivelatori di incendio. | n. | 12 | 29,61 | 355,32 | 0,76 | 9,12 | 53,73% | 190,91 |
| C4.2.5 | E.06.05 | Unità elettronica con pulsante di allarme a rottura di vetro. Dotata di circuito ad autoindirizzamento. Attivazione mediante azione su lastra in vetro con punto di frattura. Completa di contenitore idoneo alla installazione a vista o ad incasso. | n. | 5 | 47,96 | 239,80 | 1,23 | 6,15 | 33,17% | 79,54 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C4.2.6 | E.06.06 | Targa ottico/acustica con scritta "allarme incendio" interamente costruito con materiali non combustibili (ABS VO) o non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) infiammabilità lenta. | n. | 8 | 231,39 | 1.851,12 | 5,92 | 47,36 | 6,88% | 127,36 |
| C4.2.7 | E.06.07 | Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi, in grado di acquisire lo stato di segnali digitali e di attivare uscite relè per il controllo di installazioni antincendio decentralizzate. Alloggiato in contenitore per montaggio a vista e idoneo alla installazione su barra omega - modulo 2 ingresso e 2 uscite | n. | 1 | 181,37 | 181,37 | 1,46 | 1,46 | 1,29% | 2,34 |
| C4.2.8 | E.06.08 | Derivazione da incasso o a vista (a parete o a soffitto) per apparecchiature impianti di rilevazione fumi e/o gas, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in acciaio zincato a vista o in PVC rigido e/o flessibile autoestinguente incassato, cassette di derivazione da parete e/o incasso, eventuale cassetta modulare portafrutto posate a vista o inserite in cassetta da incasso. | n. | 46 | 37,78 | 1.737,88 | 0,30 | 13,80 | 37,08% | 644,41 |
| C4.2.9 | E.06.09 | Fornitura e posa in opera di cavo antincendio secondo normativa UNI9795, conforme alla Norma CEI EN50200 LSZH - 2x1mm2 | m | 220 | 1,75 | 385,00 | 0,03 | 6,60 | 29,71% | 114,40 |
| C4.2.10 | E.06.10 | Cavo bipolare flessibile resistente all'incendio tipo FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 2x1.5 mm² | m | 150 | 3,22 | 483,00 | 0,06 | 9,00 | 16,15% | 78,00 |
| C4.2.11 | E.06.11 | Rivelatore di gas a cella elettrochimica di biossido di carbonio a doppia soglia. Completo di base di montaggio | n. | 2 | 308,55 | 617,10 | 7,90 | 15,80 | 7,59% | 46,84 |
| C4.2.12 | E.06.12 | Targa ottico/acustica con scritta "allarme gas" costruito con materiali non combustibili (ABS VO) o non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) infiammabilità lenta. | n. | 1 | 231,39 | 231,39 | 5,92 | 5,92 | 6,88% | 15,92 |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C4.2.13 | E.06.13 | Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12 Vdc, con le seguenti caratteristiche minime: - 2 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 2 messaggi di allarme + messaggio comune +di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Comprensivo di alimentatore ed accumulatore (autonomia 24h). | n. | 1 | 422,95 | 422,95 | 3,40 | 3,40 | 11,04% | 46,69 |
| | | Totale C4.2 | | | | | | | | |
| | | Impianto rilevazione incendi e gas | | | | 16.480,13 | | 373,89 | 13,73% | 2.262,77 |
| C4.3 | | Predisposizioni per impianto di fonia/dati | | | | | | | | |
| C4.3.1 | E.07.01 | Derivazione da incasso per prese fonia/dati realizzate con tubo in PVC flessibile incassato o se posato a vista in acciaio inox in ambiente e in acciaio zincato nel volume tecnico , cassette modulari portafrutto posate incassate a parete, supporto e placca predisposte per installazione di prese RJ45 (prese escluse dalla fornitura) | cad. | 8 | 37,78 | 302,24 | 0,30 | 2,40 | 37,08% | 112,07 |
| | | Totale C4.3 | | | | | | | | |
| | | Predisposizioni per impianto di fonia/dati | | | | € 302,24 | | € 2,40 | 37,08% | € 112,07 |
| | | Totale C4 | | | | € 18.322,22 | | € 395,14 | 17,12% | € 3.136,29 |
| | | Impianti speciali | | | | | | | | |
| C5 | | ASSISTENZA INTEGRATIVA OPERE MURARIE | | | | | | | | |
| C5.1 | | Assistenza integrativa opere murarie impianti elettrici | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C5.1.1 | E.09.01 | Assistenza integrativa opere murarie impianti elettrici come da premessa | a corpo | 1 | 1.042,43 | 1.042,43 | 18,92 | 18,92 | 85,00% | 886,07 |
| | | Totale C5.1 Assistenza integrativa opere murarie impianti elettrici | | | | € 1.042,43 | | € 18,92 | 85,00% | € 886,07 |
| | | Totale C5 Assistenza opere murarie | | | | € 1.042,43 | | € 18,92 | 85,00% | € 886,07 |
| C6 | | ONERI PER LA VERIFICA E LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | | | | | | | | |
| C6.1 | E.08.01 | Oneri derivanti dall'esecuzione delle attività relative alla consegna delle opere per gli impianti elettrici così come indicato nel "Capitolato Speciale d'Appalto" Vol.2806D-10 ed in particolare: - Predisposizione e consegna delle documentazioni relative agli impianti elettrici - Esecuzione delle verifiche iniziali, tarature e messa in funzione degli impianti con redazione di verbali giustificativi - Conduzione temporanea ed esecuzione della fase di istruzione al personale della Committente | a corpo | 1 | 3.016,80 | 3.016,80 | 84,75 | 84,75 | 78,39% | 2.364,86 |
| | | Totale C6 Oneri | | | | 3.016,80 | | 84,75 | 78,39% | 2364,86 |
| C7 | | IMPIANTI DI MESSA A TERRA | | | | | | | | |

| SEZ. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEZ. | Rif. Prezzi unitari | DESCRIZIONE | U. M. | Quantità | Prezzo unitario Lavorazione | Prezzo totale Lavorazioni | Costo unitario Sicurezza | Costo totale sicurezza | Incidenza mano d'opera | Costo totale mano d'opera |
| C7.1 | E.10.01 | Corda flessibile in rame nuda per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - sez. 1x50 mm2 | m | 90 | 8,78 | 790,20 | 0,22 | 19,80 | 13,78% | 108,89 |
| C7.2 | E.10.02 | Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare delle masse metalliche estranee in ingresso all'edificio e/o alle strutture metalliche strutturali realizzati mediante utilizzo di conduttori in rame (sez. 1x16/35 mm2), compresa quota parte di dorsale di collegamento al nodo principale di terra dell'edificio o all'impianto di dispersione. | cad | 6 | 52,66 | 315,96 | 0,96 | 5,76 | 49,68% | 156,96 |
| Totale C7 | | | | | | 1.106,16 | | 25,56 | 24,03% | 265,85 |
| Impianto di messa a terra | | | | | | | | | | |