



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 375 del 2018

Allegati:

Immediatamente eseguibile

Il giorno 12 dicembre 2019, il **dott. Angelo Mincione**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: Interventi di straordinaria manutenzione effettuati presso la sede centrale dell'ente: esame e provvedimenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Responsabile del Reparto *Produzione Vaccini batterici e presidi diagnostici*, Dott. Osvaldo Matteucci, a seguito della non conformità rilevata dalla Commissione della Sicurezza di cui al documento del 23/03/2018, ha fatto richiesta di installazione di un sistema di estrazione d'aria nei locali posti al piano seminterrato dello stabile "A" per la soluzione del problema del ristagno di vapori fenolati connessi all'utilizzo del fenolo nelle attività di laboratorio che prevedono l'utilizzo dei fermentatori;

VISTA la segnalazione inviata alla Direzione dell'ente e al RSPP in data 1 e 2 agosto 2018 da parte del RLS Giuseppe Gatti che ravvisa un forte odore di fenolo/solventi organici provenienti sia dai contenitori dei reflui delle acque fenolate collocati all'esterno, in adiacenza del lato est, che dallo scarico filtri delle cappe posti sul lato sud dello stabile A;

VISTO il verbale del 03.08.2018 sottoscritto dal Direttore Sanitario Nicola D'Alterio, dall'allora RSPP Augusto Iovenitti, dal Dott. Osvaldo Matteucci, dai RR.LL.SS e AA.SS.PP dell'IZS, redatto in esito al sopralluogo congiunto effettuato presso i locali afferenti al suddetto Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici;

EVIDENZIATO che nel suddetto verbale, l'allora R.S.PP. Dott. Iovenitti, ha indicato le attività correttive da porre in essere *"nelle more del trasferimento del Reparto nella Officina Farmaceutica in corso di realizzazione"* tra cui, per quanto concerne l'area esterna *"sostituzione immediata dei filtri considerando la possibilità di posizionamento più in alto possibile dello sfiato degli stessi"* e, per quanto concerne le problematiche riscontrate negli ambienti interni ha sollecitato la realizzazione del sistema di espulsione d'aria;

VISTA la determina dirigenziale n. 221 del 16/07/2019 con la quale sono stati affidati all'Azienda Paolone Impianti S.r.l. - in esito a procedura espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 - i lavori relativi alla fornitura in opera di un sistema di estrazione meccanica con filtrazione da installarsi nei locali posti al piano seminterrato dello stabile "A", a servizio del suddetto Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici;

RITENUTO di procedere anche all'installazione di adeguate condotte esterne allo stabile per l'innalzamento dei punti di emissione al fine di risolvere le criticità sopra richiamate, in adempimento a quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08, allegato IV;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i;

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 63 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando di gara ed in particolare il comma 3 lettera b) che regola *"le consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture e impianti esistenti.....omissis"*;

VALUTATA l'opportunità di usufruire della presenza in Istituto dell'azienda Paolone - in quanto impegnata nella realizzazione dell'impianto come sopra affidato - sentito il RSPP Silvio Antonini - è stato richiesto alla suddetta società un preventivo per la f.o. di condotte di esalazione esterne in acciaio, da posizionarsi in corrispondenza dei punti di emissioni in argomento;

VISTA l'offerta prodotta dall'azienda Paolone Impianti s.r.l. acquisita al n 15999 del protocollo dell'ente, dell'importo di euro 5.518,64 oltre IVA al netto dello sconto del 10% accordato in seguito a negoziazione;

EVIDENZIATO che l'azienda Paolone è riuscita a contenere i prezzi della suddetta f.o. in virtù della concomitante presenza delle proprie maestranze in Istituto, impegnate nel realizzando impianto di estrazione meccanica richiamato in premessa, circostanza che ha consentito alla stessa azienda di non applicare il prezzo della manodopera contemplando il solo costo dei materiali, compresi i pezzi speciali;

PRESO ATTO che in data 2 ottobre 2019 è stato accettato il suddetto preventivo, ritenuto congruo e conveniente per l'Istituto, ed autorizzata l'azienda Paolone all'effettuazione della suddetta f.o. (CIG: **Z312A802B0**);

VERIFICATO che la suddetta azienda ha effettuato le lavorazioni in argomento a perfetta regola d'arte in tempi rapidi;

VISTO il rapporto d'intervento tecnico emesso in data 03/09/19 dall'azienda OTIS manuttrice dell'impianto ascensore/montacarichi a servizio dello stabile Q in cui viene descritto il problema riscontrato: *"impianto ascensore lasciato momentaneamente fuori servizio per presenza di acqua nel fondo della fossa"*;

RILEVATA la necessità di procedere con urgenza alla soluzione delle problematiche emerse che hanno determinato il fermo dell'impianto suddetto, generando peraltro un grave disservizio al reparto, Magazzino che necessita in modo particolare dell'utilizzo del montacarichi per lo svolgimento delle routinarie attività di consegna di prodotti ai vari reparti dell'Istituto;

PRESO ATTO che il Geom. De Santi, tecnico con contratto di collaborazione di cui l'istituto dispone, è stato autorizzato ad avviare le procedure necessarie atte ad individuare e porre in atto le soluzioni tecniche alle problematiche sopra segnalate ed ha comunicato quanto segue: *"...da un sopralluogo effettuato con Mascetti e Di Carlo, si è valutata la possibilità di realizzare un pozzetto ispezionabile al secondo piano seminterrato dello stabile "Q" parallelo al vano montacarichi, nel quale collocare una pompa in grado di captare l'acqua sul fondo corsa dello stesso vano, per essere poi condotta all'esterno"*; lo stesso ha avviato un'indagine di mercato a mezzo e-mail, contattando le seguenti ditte con richiesta del relativo sopralluogo:

- Di Filippo Costruzioni;
- Di Teodoro Costruzioni;
- ICEIM s.r.l.

DATO ATTO che entro il termine stabilito l'azienda Di Teodoro Costruzioni ha effettuato regolare sopralluogo congiunto al Geom. De Santi nel corso del quale sono state concordate le opere necessarie (consistenti nella realizzazione di un pozzetto di raccolta delle acque bianche del vano montacarichi e fornitura in opera di pompa sommersa per consentire lo scarico delle acque al pozzetto esterno) e relativi tempi d'intervento;

CONVENUTO che per la natura dei lavori, che comportano tra l'altro la necessità di effettuare un taglio della platea in cemento armato del vano ascensore nonché lo scavo di porzione di terreno sottostante da eseguirsi a mano, gli stessi potranno essere quantificati a consuntivo;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conseguentemente è stato possibile riattivare il funzionamento dell'impianto montacarichi;

VISTO il consuntivo pervenuto da parte dell'azienda Di Teodoro acquisito al n. 19050 del 19/11/2019 dell'importo di euro 7.700,00 + IVA comprensivo di opere murarie e fornitura in opera di pompa sommersa e relativi collegamenti elettrici;

ACCERTATA la congruità del prezzo da parte del Geometra De Santi e verificato, da parte dello stesso tecnico, che i suddetti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

RITENUTO di approvare il suddetto consuntivo dell'importo di euro 9.394,00 IVA inclusa **(CIG: ZB42AC53B0)**;

VISTO il citato D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto *"mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018 "Piano triennale degli investimenti 2019-2021: esame e provvedimenti" modificato con atto successivo, dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 719 del 12 dicembre 2018 "Atto n. 686 del 27/11/2018: esame e provvedimenti";

VISTA la deliberazione n. 10 del 14 Dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto "Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021", con cui veniva adottato il Piano d'investimenti pluriennale di cui alla deliberazione nr. 686/2018 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi contenute;

VISTA la deliberazione del CDA n. 4 del 12 luglio 2019 ad oggetto: "Emendamento al piano pluriennale degli investimenti 2019-2021";

DATO ATTO che la somma necessaria alla liquidazione degli interventi suddetti dell'importo complessivo di euro di euro 16.126,74 IVA inclusa, trova copertura finanziaria all'interno del suddetto P.I. 2019, alla voce "Impianti e macchinari" – "Impianto antincendio fienili, rimessaggio e stoccaggio", di cui euro 6.732,74 con commessa KBT19 ed euro 9.394,00 con commessa KCSN19, precisando che la suddetta somma andrà ad incrementare la voce di **conto A15013 (CL.30 IMM45)**;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di adeguarsi agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. ratificare la procedura seguita nell'affidamento dei lavori sopra descritti alle aziende Paolone Impianti s.r.l. e Di Teodoro Costruzioni dettati dalle seguenti rispettive necessità:
 - a) risolvere le non conformità risultanti dai verbali della Commissione della Sicurezza riscontrate a carico del Reparto Produzione Vaccini Batterici e presidi diagnostici afferenti lo stabile "A" e delle segnalazioni pervenute.
 - b) provvedere con urgenza alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nel vano ascensore dello stabile "Q" al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto montacarichi a servizio del magazzino e della sala "frigoriferi e congelatori".
2. Precisare che la somma complessiva di euro € 16.126,74 IVA inclusa, necessaria alla liquidazione delle opere in argomento trova copertura all'interno dei fondi previsti nel Piano degli investimenti 2019-2021 alla voce "Impianti e macchinari" – "Impianto antincendio fienili, rimessaggio e stoccaggio", di cui euro 6.732,74 con commessa KBT19 ed euro 9.394,00 con commessa KCSN19, precisando che detta somma andrà ad incrementare il conto **A15013, CL.30 IMM45**.
3. Liquidare e pagare la relativa fattura all'Azienda Paolone Impianti Srl di Basciano(TE) dell'importo di € 6.732,74 comprensivo di IVA, (**KBT19**) entro 60 gg. dall'emissione della stessa, previa verifica della regolarità contributiva della Società (**CIG: Z312A802B0**).
4. Liquidare e pagare la relativa fattura all'Azienda Di Teodoro Costruzioni Srla dell'importo di euro 9.394,00 IVA inclusa, (**KCSN19**) entro 60 gg. dall'emissione della stessa, previa verifica della regolarità contributiva della Società (**CIG: ZB42AC53B0**).
5. Dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Gemma Olivieri

Responsabile del Procedimento

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto

F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. A15013 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 17.12.2019

Il Dirigente responsabile

F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.